

**Wszyscy Wykonawcy**

2023-92680



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, dostawę i wymianę dźwigów osobowych w budynkach NZOZ w podziale na 2 części.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „Pzp”), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Niniejszym Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SWZ.

**Pytanie nr 1:**

W wyjaśnieniach z dnia 31.07.2023 Zamawiający opisał, że wymaga montażu modułu sterującego podłączonego z centralą oddymiania klatki schodowej. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma to funkcjonować, jak i w jakich przypadkach ma się zachować winda. Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca powinien zapewnić przeglądy konserwacyjne w pełnym oferowanym okresie gwarancji?

**Odpowiedź:**

Na etapie projektowania i wykonawstwa należy przewidzieć możliwość wysterowania windy z funkcją oddymiania klatki schodowej i przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP. Należy przewidzieć moduł sterujący dla windy, tak aby można było sterować za pomocą Centrali oddymiania klatki schodowej. Po zadziałaniu oddymiania klatki schodowej lub po wyłączeniu napięcia w budynku za pomocą PWP, winda powinna zjechać na poziom parteru, zostać otwarta w celu wypuszczenia osób tam się znajdujących, a następnie po wyjściu osób zamknięta.

Wykonawca będzie zobowiązany do konserwacji dźwigów w okresie udzielonej gwarancji.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust 3 ustawy Pzp, **Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.**

Rozdział XV ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **7 września 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

Rozdział XVI ust. 1 i 2 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

*„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan) terminie do dnia **9 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00.***

*2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **9 sierpnia 2023 r. o godz. 10:30** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie. W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.”*

W imieniu Zamawiającego  
Dyrektor ds. Technicznych