



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 z

Świnoujście, 24.09.2019r.

EA/PW/NI/1359/408/2019/RK

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr 54/2019/RK pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Chrobrego od ul. Sienkiewicza do przepompowni P-1 w Świnoujściu”

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.09.2019r. wpłynęły od jednego z Wykonawców pytania o następującej treści:

1. W załączonym do dokumentacji przedmiarze robót znajdują się pozycje dot. robót odtworzeniowych w zakresie rozbiórki oraz odtworzenia krawężnika i kostki rzędowej gr 18 cm natomiast w załączonym piśmie WIM .7230.12.55.2018. DG/DK oraz w projekcie w pkt 1.6.10 odbudowa istniejących nawierzchni wskazane są warunki dot. nawierzchni asfaltowych, nawierzchni w technologii Tegra kostki brukowej.
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne wskazanie tych ilości w przedmiarze robót lub potwierdzenie, iż zakres robót odtworzeniowych ujętych w przedmiarze jest prawidłowy.

Odpowiedź:

Opublikowano poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót budowlanych.

2. Zgodnie z pkt 1.6.2 prace przygotowawcze wykonawca ma usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujące się na terenie, na którym ma być wykonany wykop. Prosimy o informację po czyjej stronie będą ewentualne opłaty administracyjne za wycinkę drzew.

Odpowiedź:

Nie przewidujemy wycinki drzew. Rurociągi zaprojektowano tak, aby nie naruszyć istniejących drzew, w miejscu kolizji zaprojektowano przejście metodą bez wykopową. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących drzew. Jeżeli w przypadku naruszenia drzewostanu, w wyniku niedbale prowadzonych prac lub niestosowania się do zaleceń projektanta, zaistnieje konieczność wycinki drzew, będzie to stanowić ryzyko Wykonawcy. Uzyskanie stosownego pozwolenia i koszty z tym związane pozostaną po stronie Wykonawcy.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
[Signature]
mgr inż. Małgorzata Bogdal