



Trzebciny, dnia 18.07.2023

Zn.spr.: S.270.11.2023

dot. postępowania pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA CENTRALNEGO prowadzonego w trybie: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy (Wariant I)

Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266-274 oraz art. 276, art. 277 ust. 1, art. 280-281, art. 283-286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania:

- **Pytanie 1.** Proszę o potwierdzenie czy należy w ramach opracowania/wykonania zadania uwzględnić system awaryjnego podtrzymania zasilania w związku z brakiem infrastruktury krytycznej w budynkach?

**Odpowiedź:** Tak, należy ująć.

Z poważaniem  
Janusz TUROWSKI  
Zastępca nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: RÓŻA PRĄDZYŃSKA, tel.: 523341014, e-mail: roza.pradzynska@torun.lasy.gov.pl

