



URZĄD GMINY GORLICE

GK.7021.17.25.2024

Gorlice: 2024 .03.14

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ		
Inwestor	Gmina Gorlice	
Adres	Ul.11 Listopada 2, 38 – 300 Gorlice,	
Obiekt	Odcinek sieci kanalizacyjnej - projektowany, Budynek mieszkalny – istniejący,	
Adres przyłączonego obiektu	Dominikowice 134 - dz.nr . 1289/10,	
Warunki przyłączenia do sieci		
Przyłącz kanalizacji sanitarnej		
W nawiązaniu do złożonego wniosku Urząd Gminy Gorlice informuje, że; - wyraża zgodę na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza, oraz akceptuje zaproponowaną trasę przedstawioną w załączniku graficznym do złożonego wniosku, - zapewnia odbiór ścieków bytowych z istniejącego budynku mieszkalnego,		
1.	Miejsce włączenia:	- do istniejącej studzienki i rewizyjnej na kolektorze sanitarnym Dn – 200 PVC, na działce o numerze ewidencyjnym 1308/5,
2.	Przyłączenie do sieci	- sieć kanalizacyjną wykonać z rur DN – 160x4,0 mm PVC – U kl.N, SN 4, - przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur o minimalnej średnicy 160x 4,0 PVC-U Kl. N, SN 4 , studzienki rewizyjne wykonać z PVC – 400, - należy zastosować włazy żeliwne odpowiednio do przewidzianego obciążenia komunikacyjnego, zgodnie z parametrami określonymi w PN, - minimalna głębokość układania rur 1,60 m, - zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem, - na powyższe roboty należy opracować dokumentację projektową którą należy przedłożyć do uzgodnienia do Urzędu Gminy Gorlice, - techniczne rozwiązanie przyłącza pozostawia się projektantowi , przy jednoczesnym spełnieniu, obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz innych przepisów szczególnych,

		<ul style="list-style-type: none"> - osoba ubiegająca się o przyłączenie powiadamia pisemnie o planowanym przyłączeniu najpóźniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją przyłącza kanalizacyjnego Urząd Gminy Gorlice, - po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłącze kanalizacyjne do odbioru do Urzędu Gminy Gorlice, - należy zgłosić się do tut. Urzędu w celu dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej oraz zawarcia umowy,
3..	Termin ważności wydanych warunków	- 24 miesiące od dnia wydania

Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia, o ile takie występują na trasie przebiegu wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego.

Roboty montażowe przy włączeniu do sieci kanalizacyjnej inwestor powinien wykonać we własnym zakresie pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy Gorlice.

Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie od właścicieli gruntów przy wejściu na teren osób fizycznych i prawnych.

Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

*Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225). **Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków , może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej §124***

Art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, który zabrania wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, drenażowych, roztopowych itp.(Dz.U.z 2023 r.poz.537)

Nieprzestrzeganie powyższego pociąga za sobą odpowiedzialność karną

Otrzymuje:

1. Adresat.

2.A/a

Urząd Gminy Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Stawiarz
Inspektor

tel.18 353 57 62, fax 18 353 54 61
e-mail: urząd@gmina.gorlice.pl
www.gmina.gorlice.pl