



Dziwnów, dnia 23 lutego 2024 roku

Postępowanie nr: WZP.271.1.2024

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej – ath lub exel.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej w związku z czym nie może ich udostępnić.

**Pytanie nr 2**

Na przekroju konstrukcyjnym jako materiał nawierzchniowy jest podana kostka fakturowana. Czy Zamawiający miał tu na myśli kostkę betonową o powierzchni płukanej?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga kostki bezfazowej o powierzchni gładkiej w kolorze biało-szary melanz. Kostka brukowa betonowa w minimum 3 wymiarach.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę materiału podbudowy z kruszywa łamanego na przekrusz betonowy o frakcji 0-63mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału na beton przekruszony o frakcji 0-40 mm, który odpowiada wielkości frakcji kruszywa, przy czym Wykonawca musi dostarczyć odpowiednie badanie i/lub certyfikat. Nie dopuszcza się w przekrusz betonowym innych materiałów z rozbiórek.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Zastępca Burmistrza Dziwnowa**