

PROJEKT TECHNICZNY – INSTALACJE SANITARNE

Nazwa: Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-340 Białośliwie

Branża: Sanitarna

Obiekt: Budynek użyteczności publicznej – kategoria budynku V

Adres: dz. nr 1113/2; obręb Białośliwie
jednostka ewidencyjna Białośliwie

Inwestor: Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1,
89-340 Białośliwie

Jednostka projektowa:

Biuro Projektowo – Usługowe Konstrukcje
Krzysztof Klimek, tel. 601 440 124
Plac Wolności 28, 64-820 Szamocin

Autorzy projektu:

PROJEKTANT GŁÓWNY:

mgr inż. Maja Burzyńska

specjalność sanitarna

WKP/0139/PWOS/17

mgr inż. Maja Burzyńska
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
nr upr.: WKP/0139/PWOS/17
Podpis

Egzemplarz

nr 1

Szamocin

Data opracowania:

maj 2024

WYKAZ RYSUNKÓW:

	Nr rysunku	Tytuł rysunku
1.	IS 01	Rzut piwnicy - instalacja gazowa
2.	IS 02	Aksonometria instalacji gazowej
3.	IS 03	Schemat szafki gazowej
4.	IS 04	Rzut piwnicy – instalacja centralnego ogrzewania
5.	IS 05	Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
6.	IS 06	Rzut piętra - instalacja centralnego ogrzewania
7.	IS 07	Schemat kotłowni

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnej na potrzeby remontu Gminnego Ośrodka Kultury w m. Białośliwie przy ul. Podgórnej, w zakresie:

- instalacji gazowej
- centralnego ogrzewania
- klimatyzacji

1. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek, dla którego projektowano instalację centralnego ogrzewania jest budynkiem użyteczności publicznej. Instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić temperatury wewnętrzne w pomieszczeniach zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dlatego przyjęta projektowa temperatura powietrza zewnętrznego wynosi - 18°C. Instalację projektuje się jako pompową, dwururową, wodną instalację centralnego ogrzewania. Elementem grzejnym będzie instalacja ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach poza dużą salą gdzie projektuje się układ klimatyzacji wspomagany poprzez grzejniki konwekcyjne.

Potrzeby cieplne budynku pokrywane będą za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego VITODENS 111-W B1LF o mocy do 27 kW. Kocioł zlokalizowany będzie w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy. Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 582,02 m².

1.1. Bilans cieplny

Dane obliczeniowe - Obliczeń strat ciepła dokonano na podstawie normy PN-EN 12831. Obliczenia bilansu cieplnego przedstawiono w **tab. nr 01** stanowiącej załącznik do dokumentacji.

- Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 582,02 m².
- Projektowe obciążenie cieplne budynku = 21 641 W.

1.2. Źródła ciepła

Potrzeby cieplne budynku pokrywane będą za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego o mocy do 27 kW typu VITODENS W-100 firmy Viessmann.

Minimalna kubatura kotłowni musi wynosić 6,5 m³. **Budynek nie posiada dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej.**

1.3. Materiały i uzbrojenie

Zaprojektowano pompową instalację wodną dwururową symetryczną o parametrach pracy 45/35°C w układzie ogrzewania podłogowego pracujące w układzie zamkniętym.

W skład instalacji ogrzewania wchodzi:

- 2 rozdzielacze ogrzewania podłogowego i 11 obiegów ogrzewania podłogowego – parter

- 2 rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego i 8 obiegów ogrzewania grzejnikowego – parter
- 1 rozdzielacz ogrzewania podłogowego i 12 obiegów ogrzewania podłogowego – piętro

Obieg grzejny ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur PURMO PEXPENTA 14x2,0, w części użytkowej oraz rur miedzianych do rozdzielaczy i grzejników, rozstaw przewodów zgodny z częścią rysunkową. Dopuszcza się zastosowanie rur PE-X/AL/PE-X.

W celu zrównoważenia hydraulicznego instalacji CO, zaprojektowano na powrocie każdego obiegu grzewczego zawory równoważące.

Trasę instalacji centralnego ogrzewania przedstawiono na **rysunkach**

Dodatkowo w pomieszczeniu dużej sceny pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano system klimatyzacji typu Split mające na celu dogrzewane pomieszczenia zimą oraz chłodzenie w lecie, ze sterownikiem centralnym, zapewniający optymalny komfort cieplny oraz maksymalną efektywność energetyczną, w określonych warunkach pracy.

Zastosowano wysokowydajne jednostki typu Split.

W pomieszczeniu znajdują się 4 jednostki wewnętrzne, na zewnątrz agregat odpowiadający za dostosowanie ilości czynnika chłodniczego w układzie do potrzeb instalacji.

Wytyczne montażowe oraz uruchomienie – zgodnie z wytycznymi producenta. Sterowanie układem i schematy elektryczne – w zestawieniu materiałów.

1.4. Prowadzenia przewodów

Od rozdzielaczy czynnik grzewczy doprowadzany jest poprzez 3 rozdzielacze do 23 obiegów ogrzewania podłogowego oraz 2 rozdzielacz grzejnikowy do 8 grzejników na dużej Sali i pomieszczeń WC.

Poziomy zasilające prowadzić w posadzce, pamiętając o kompensacji wydłużeń i właściwym mocowaniu w uchwytych stałych i przesuwnych. Piony prowadzić po wierzchu ścian. Poziomy c.o. układać ze spadkiem 3% o w kierunku punktu zasilania. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane przewodów c.o. należy wykonać w tulejach ochronnych. Rozstaw uchwytów dla poziomych przewodów miedzianych zastosować wg poniższej tabeli.

Odległość między uchwytami mocującymi dla rur miedzianych

Średnica rury [mm]	Odległość między uchwytami [m]
15	1,25
18	1,50
22	2,00
28	2,25
35	2,75
42	3,00

1.5. Zabezpieczenie instalacji

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla instalacji CO:

Obliczenia zgodnie z DT-UC-90/KW :

$$m \geq 3600Q / r$$

Q- maksymalna moc grzewcza Q = 21,641 kW

r – ciepło parowania dla pary (3 bar) r = 2136,105 KJ/kg

$$m \geq 36,47 \text{ kg/h}$$

Przyjęto membranowy zawór bezpieczeństwa typ 1915 SYR - 1/2" o ciśnieniu otwarcia 3 bar.

1.6. Próba szczelności

Po ułożeniu rur grzewczych, należy wykonać próbę ciśnieniową przez okres 30 min, na ciśnienie 0,45 MPa (tj. 1,5 krotną wartość maksymalnego ciśnienia roboczego). Po zakończonej próbie ciśnieniowej należy ciśnienie, pozostawionej w rurkach wody obniżyć do wartości 0,3 MPa i utrzymać je przez cały czas, aż do całkowitego zalania.

Po wykonaniu próby szczelności przewody należy oczyścić a następnie zaizolować. Wszystkie rurociągi izolować za pomocą otulin termoizolacyjnych o grubościach spełniających wymogi *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. 2002.75.690 z późniejszymi zmianami.*

2. Rurociągi w pomieszczeniu kotłowni

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalację c.o. w kotłowni należy wykonać z:

- rur stalowych czarnych, przewodowych łączonych przez połączenia gwintowane;
- rur miedzianych wg PN-EN-1057:1999 łączonych przez lutowanie miękkie;

Uwagi wykonawcze dla instalacji z rur miedzianych:

- na etapie wykonawstwa należy sprawdzić czy odczyn wody odpowiada wymogom pH > 7,0 (w razie nie spełnienia tego warunku należy skonsultować się z projektantem).

2.2. Wentylacja w pomieszczeniu kotłowni

Kotłownia musi posiadać kanał nawiewny o powierzchni min. 200 cm², tj. wymiarach min. 40x10 cm – w drzwiach od kotłowni.

Wentylacja – kanałem wentylacyjnym o przekroju min. 160 wyprowadzona ponad dach budynku z kratką wywiewną 20x14 cm.

2.3. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100 °C;
- filtry siatkowe o gęstości min. 200 oczek/cm² dla PN10 przy T=100 °C;
- zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100 °C;
- manometry i termometry muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu typu wydaną przez Główny Urząd Miar;
- wszystkie urządzenia, armatura i materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.

2.4. Automatyka

Kotłownia nie wymaga stałej obsługi. Praca kotłowni będzie wspomagana przez automatykę dostosowaną do źródła zasilania w ciepło.

2.5. Regulacja instalacji c.o.

- zawory równoważące STAD firmy TOUR ANDERSSON - przed rozdzielaczem, na przewodach powrotnych lub równoważne;
- zawory upustowe HYDROLUX firmy HEIMEIER – na baypasie w skrajnych punktach poziomów instalacji lub równoważne;
- regulatory różnicy ciśnień STAP na powrocie wraz z zaworem równoważącym STAD na zasilaniu firmy TOUR ANDERSSON lub równoważne;
- regulacja instalacji wewnętrznej na poszczególnych grzejnikach – poprzez zawory termostatyczne z nastawą wstępną.

2.6. Izolacja cieplna przewodów c.o.

Po wykonaniu prób szczelności oraz po odbiorach – rurociągi, rozdzielacze, poziomy instalacji a także pionowy grzewczy zabezpieczyć termicznie otulinami z pianki PE. Przewody przechodzące przez pomieszczenia nieogrzewane dodatkowo docieplić wełną mineralną grubości 30 [mm]. Grubość pianki PE zastosować wg poniższej tabeli:

Rodzaj przewodu i średnica [mm]	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/m*K) [mm]
przewód c.o. do 22	10
przewód c.o. od 22 do 35	15
przewód c.o. od 35 - 100	równa ½ średnicy wewnętrznej rury

3. Ogrzewanie podłogowe

Rurę ogrzewania podłogowego PEX o średnicy 14x2 mm należy osadzić przy użyciu odpowiednich spinek do płyty izolacyjnej, która jest styropianem EPS 100, zgodnie z EN 13163 o grubości 30 mm, z współczynnikiem oporności cieplnej: $0,75 \text{ m}^2 \times \text{K/W}$. Wężownice układać w warstwach rur 5 – 25 cm w zależności od wymaganej mocy cieplnej. Maksymalna długość rury dla poszczególnych obiegów nie może być dłuższa niż 110 m. Poszczególne wężownice zasilane są ze specjalnych rozdzielczy obiegów grzewczych dla instalacji podłogowej z możliwością regulacji hydraulicznej poszczególnych obiegów.

Rozdzielacze montowane są w szafkach rozdzielczych natynkowych lub podtynkowych osadzonych w ścianach. Wkładki zaworowe na króćcach rozdzielcza zasilających pętle ogrzewania podłogowego można wyposażyć w głowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczeń.

W celu zasilania instalacji podłogowej należy z kotła do rozdzielaczy obiegów grzewczych doprowadzić gałąź zasilania i powrotu. Rurociągi zasilające rozdzielacza wykonać z rur *PEX-AL-PEX*, wielowarstwowych z osłoną ant-dyfuzyjną, izolować termicznie otulinami z pianki PE o grubości 20 mm, w płaszczu ochronnym z folii PVC. Grzejniki podłogowe układane będą na izolacji cieplnej w warstwach posadzki. Wariant ułożenia wężownicy: ślimak. Odpowietrzenie przewodów znajduje się na rozdzielaczach. Podłogowe płyty grzejne muszą być zdylatowane od innych przegród budowlanych. Materiałem dylatacyjnym jest listwa brzegowa dylatacyjno – uszczelniająca z pianki PE z doklejoną folię PE o grubości 8 mm. Zakładki na stronie podłużnej i krawędzie stykowe należy okleić taśmą samoprzylepną. W przypadku zastosowania płynnego jastrychu trzeba dodatkowo zakleić fartuch foliowy taśmy brzegowej (dylatacyjno – uszczelniającej) z płytą izolacyjną. Przed naniesieniem jastrychu należy wykonać ciśnieniową próbę wodną wg normy EN1264. Schemat instalacji ogrzewania podłogowego przedstawiono na **rys. IS 05 i IS 06**.

3.1. Warstwa izolacyjna

Jako materiał izolacyjny należy zastosować styropian o gęstości min. 30 kg/m^3 oraz podwyższonej wytrzymałości na ściskanie lub usztywnione płyty z wełny mineralnej.

3.2. Izolacja brzegowa

Izolacja brzegowa ma za zadanie oddzielać podłogę grzejną od ścian i innych pionowych elementów. Izolacja powinna sięgać od warstwy nośnej aż do górnych warstw podłogi umożliwiać

przesunięcia jastrychu o co najmniej 5 mm. Należy wykonać izolację brzegową przy użyciu taśmy brzegowej lub pianki polietylenowej, osłoniętej folią polietylenową.

3.3. Izolacja przeciwwilgociowa

Warstwę izolacyjną należy przykryć warstwą izolacji przeciwwilgociowej np. folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,15 mm. Izolacja przeciwwilgociowa przy ścianach pomieszczenia powinna być wywinięta na wysokość jastrychu.

3.4. Jastrych

Jastrych jest warstwą wyrównującą temperaturę na powierzchni przejmująca obciążenia użytkowe i rozkładająca je na mniej odporne warstwy izolacji cieplnej i akustycznej. Jastrych należy wylewać przy temperaturze wyższej od +5°C, jego grubość powinna być większa o 45mm od zewnętrznej średnicy rury grzejnej oraz powinien sięgać co najmniej 40mm ponad górną powierzchnię rury grzejnej. Jastrych powinien otaczać rury na całym ich obwodzie. Jastrych wylewa się w dwóch etapach, najpierw warstwę do krawędzi rur, a w drugim, po rozpoczęciu wiązania do właściwej wysokości. W czasie wylewania jastrychu rury powinny znajdować się pod ciśnieniem wody 0,3 do 0,4 MPa, aby każde ewentualne uszkodzenie rur było widoczne. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 20°C. Po 28 dniach od wylania jastrychu można przystąpić do jego nagrzewania.

3.5. Dylatacje

Ze względu na rozszerzalność cieplną betonu należy w warstwie jastrychu zaprojektować szczeliny dylatacyjne. Lokalizacja szczelin dylatacyjnych powinna być uzgodniona z architektem. Szczeliny dylatacyjne nawiązują m. in. do istniejących szczelin konstrukcyjnych w budynku oraz do układu płytek ceramicznych na podłodze grzejnej, ponieważ szczelina dylatacyjna przecina podłogę grzejną łącznie z warstwą wykończeniową.

W następujących przypadkach należy stosować dylatacje:

- pojedyncza powierzchnia grzejna jest większa niż 40 m²,
- jeden z boków jest dłuższy niż 8 m,
- proporcja długości boków jest mniejsza, niż 1:2,
- pod powierzchnią grzejną przebiegają dylatacje budowlane,
- podłoga ma nieregularny kształt – np. litera L,
- w przejściu przez drzwi, przewężenia.

Przez dylatacje nie powinny przebiegać rury grzejne. Przewody przyłączeniowe przechodzące przez dylatację prowadzić należy w rurze osłonowej po 20 cm z każdej strony dylatacji.

3.6. Mocowanie przewodów grzejnych

Przewody grzejne zaprojektowano z polietylenu sieciowanego PE-X/AL/PE-X w zwojach 200 m o średnicy 14x2,0. Na izolację cieplną ułożyć należy izolację przeciwwilgociową z folii

aluminiowej lub polietylenowej. Następnie ułożyć zgodnie z częścią graficzną projektu, rurę grzejną, mocując ją do izolacji za pomocą klipsów mocujących przy użyciu specjalnego narzędzia. Przewody prowadzić w równych odstępach, zagęścić je w strefach brzegowych.

3.7. Próby i odbiory techniczne

Przed wylaniem jastrychu, instalacje należy dokładnie przepłukać a następnie poddać próbie ciśnienia. Instalacje c.o. należy poddać próbie ciśnienia na zimno i na gorąco. Wartość ciśnienia próbnego winna być o 50% wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. W czasie próby na połączeniach oraz na przewodach i armaturze nie mogą wystąpić nieszczelności. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej instalację należy napęłnić wodą i ogrzać do najwyższej temperatury. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeśli przy utrzymaniu ciśnienia stwierdzono szczelność całej instalacji.

4. Instalacja gazowa

Projekt opracowano w celu podłączenia kotła gazowego kondensacyjnego 1-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania służącego do ogrzewania pomieszczeń dla przedmiotowego budynku. Przed zgłoszeniem budowy należy uzyskać warunki dostaw gazu dla urządzeń i instalacji gazowych wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział. Zakład Gazowniczy Poznań. Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież-Czarnków.

4.1. Instalacja gazowa wewnątrz budynku

Instalację gazową wewnętrzną przewiduje się wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych, bez szwu o połączeniach spawanych produkowanych zgodnie z normą *PN-80/H-74219* lub z rur miedzianych ciągnionych bez szwu łączonych przez lutowanie twarde (tylko wewnątrz budynku), których grubość ścianek jest większa lub równa co najmniej 1 mm, czyli o średnicy od 28 mm, posiadających atest dopuszczający do stosowania w instalacjach gazowych lub zaciskanych poprzez prasowanie.

Podłączenia instalacji z aparatami gazowymi i gazomierzem należy wykonać przy pomocy kształtek z żeliwa ciągliwego. Rurociągi prowadzone będą po wierzchu ścian, na tynkach w odległości 3 cm ze spadkiem 4 mm na 1,0 mb przewodu w kierunku dopływu gazu lub aparatów gazowych z wyjątkiem gazomierza. Instalację gazową należy prowadzić min. 10 cm powyżej innych instalacji wewnętrznych. Przy przejściach przez przeszkody budowlane stosować rury ochronne wystające min. 3 cm z obu stron przegrody. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a rurą ochronną należy wypełnić pianką poliuretanową. Na podejściu przed każdym odbiornikiem gazowym zamontować kurek sferyczny gazowy na wysokości min 0,7 m nad posadzką.

Po wykonaniu wewnętrzną instalację gazową należy przedmuchać sprężonym powietrzem i poddać 30 minutowej głównej próbie szczelności. Ciśnienie głównej próby szczelności powinno

wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1 MPa. Przewody należy zabezpieczyć przed korozją. Trasę instalacji gazowej wewnątrz budynku do kotła przedstawiono na **rys. nr IS 03**.

4.2. Instalacja gazowa na zewnątrz budynku

Zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dn. 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami)* układ redukcyjno-pomiarowy wraz z gazomierzem powinien znajdować się w linii ogrodzenia działki budowlanej. Rozwiązanie to podyktowane jest m.in. względami bezpieczeństwa i zachowania niezawodności świadczonej przez PSG usługi dostarczania paliwa gazowego. Dostęp do układu pomiarowego umożliwia również odczytywanie wskazań gazomierza bez konieczności wejścia na teren posesji Właściciela.

W szafce wolnostojącej na granicy działki budowlanej należy zamontować punkt pomiarowy z gazomierzem typu G4 i kurkiem sferycznym (kulowym).

UWAGA: Układ pomiarowy w szafce na granicy działki leży w zakresie robót przyłączeniowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział. Zakład Gazowniczy Poznań. Rejon Dystrybucji Gazu Chodzież-Czarnków.

Od skrzynki projektowana instalacja rurami PE-RC100 SDR 11 DN32 mm w ziemi zostanie doprowadzona do budynku do pomieszczenia kotłowni – **rys. nr 00 i rys nr 03**. Na ścianie budynku, przed wejściem do budynku, należy zamontować szafkę z zaworem odcinającym. Załamania na trasie rurociągu PE należy wykonać za pomocą kształtek lub/i przy wykorzystaniu elastyczności przewodu PE (wg. wytycznych producenta). Łączenie przewodu i kształtek wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych.

Należy wykonać wykopy ciągłe wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych. Szerokość wykopu 0,6 m. Rurociąg należy prowadzić na głębokości min. 0,8 m. Na dnie oczyszczonego z gruzu i kamieni wykopu należy wykonać podsypkę z piasku gr. 10 cm a po zamontowaniu rurociągu na całej szerokości wykopu do wysokości 15 cm ponad wierzch rury należy wykonać obsypkę z zagęszczonego piasku.

Po wykonaniu rurociągu należy wykonać próbę szczelności długości min. 1 h po osiągnięciu ciśnienia min 0,6 MPa sprężonego powietrza. Manometr zastosowany przy próbie musi odpowiadać wymogą wg. PN-90/M-34503.

4.3. Urządzenia gazowe i pomieszczenie kotłowni

Kotłownia musi spełniać następujące wymagania:

- Min. kubatura pomieszczenia 6,5 m³.
- W kotłowni nie należy przerabiać, składować lub wytwarzać materiałów niebezpiecznych pożarowo.

- Wysokość pomieszczenia powinna być taka, aby zapewnić możliwość obsługi nie mniejsza niż 2,2 m.
- Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm², którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą (lub w drzwiach wejściowych do kotłowni) oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm², umieszczony możliwie blisko stropu.
- Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być wykonana z materiałów palnych.
- W przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych, powierzchnie w odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła powinny być pokryte materiałem niepalnym.

Projektuje się montaż kotła gazowego 1-funkcyjnego c.o.typu **Vitodens W-100** firmy **Viessmann** lub równoważny o mocy do 27 kW, w pomieszczeniu kotłowni. Zastosowany kocioł musi odpowiadać wymogom Zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20.07.1984 r. oraz posiadać atest energetyczny GIGE „E” wydany przez Ministra Przemysłu i Handlu dla danego rodzaju gazu. **Zabrania się używania butli gazowych w projektowanym budynku.** Zainstalowane odbiorniki gazowe muszą być przystosowane do spalania gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) oraz posiadać wymagane atesty.

4.4. Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin

W pomieszczeniu kotła należy wykonać ocieplony przewód wentylacji grawitacyjnej wywiewnej z przewodem o przekroju min. Ø 150 ze stali nierdzewnej o wysokości przewodu min. 1,0 m ponad dach, umożliwiającą eksploatację urządzeń gazowych w tym pomieszczeniu. Na wlocie do przewodu należy osadzić kratkę wentylacyjną bez żaluzji, zapewniającą ciągły przepływ powietrza.

Należy wykonać podłączenie kotła gazowego w pomieszczeniu kotłowni do kwasoodpornego koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach (zgodnie z wytycznymi producenta kotła). Łączna długość przewodu spalinowego w poziomie nie może być dłuższa niż 2,0 mb. Sprawność przewodów spalinowych oraz kanałów wentylacyjnych stwierdza uprawniona osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do badania i odbioru przewodów kominowych w opinii, którą należy przedłożyć w trakcie odbioru robót instalacyjnych.

W pomieszczeniach kotłowni należy wykonać otwory nawiewne o powierzchni 200 cm² umieszczone nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem podłogi. Dopuszcza się wykonanie otworu nawiewnego w drzwiach pomieszczenia. W pomieszczeniu kotłowni należy przewidzieć otwór eksplozyjny $F = V \times 0,065 \text{ m}^2 / \text{m}^3$ kotłowni.

Szczegółowe zasady montażu przyborów gazowych podano w *Rozporządzeniu MGPIB z dnia 14 . XII . 1994 r. – Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r.*

Brak kanałów spalinowego i wentylacyjnego wyklucza możliwość montażu źródła ciepła w pomieszczeniu kotłowni. Kominy muszą zostać odebrane przez osobę uprawnioną.

4.5. Gazomierz

Gazomierz zostanie umieszczony razem z kurkiem głównym w szafce w granicy posesji – zgodnie z mapą zasadniczą. Przed wszystkimi przyborami zainstalować kurki kulowe. Wszystkie przybory gazowe połączyć z instalacją gazową na stałe.

4.6. Główna próba szczelności instalacji gazowej

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykonać, w obecności Inwestora, główną próbę szczelności - STP. Przed próbą instalację przedmuchać sprężonym powietrzem w stronę na zewnątrz budynku. Następnie niepomalowaną (z odłączonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaślepionym kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu) instalację w budynku poddać sprawdzeniu na szczelność czynnikiem próbnym o nadciśnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5 godz. Sprawdzić szczelność na manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, dokładnym, o dużej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0÷160kPa, ze świadectwem legalizacji. Przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym wykonać próbę przydatności do użytkowania z zamontowanymi urządzeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosować manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadciśnienie powietrza $p = 5\text{kPa}$ w czasie 30min. Z prób należy sporządzić protokoły. **SPADEK CIŚNIENIA PODCZAS PRÓB NIEDOPUSZCZALNY.**

Instalacje gazowe po jej wykonaniu powinny być sprawdzone przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu, a jej odbiór po wykonaniu prób z wynikiem pozytywnym. W czasie odbioru należy między innymi przedłożyć protokół kominiarski potwierdzający właściwe odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych, właściwą wentylację nawiewno-wywiewną pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia gazowe.

Całość instalacji oraz próbę szczelności wykonać zgodnie z przepisami *Ustawy z dnia 7. 07. 1994 roku „Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89/94 poz. 414 (wraz z późniejszymi zmianami)* w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4.7. 1Instalacja uziemiająca

Instalację gazową należy połączyć do przewodu uziemiającego. Połączenia ekwipotencjalne (wyrównawcze) należy wykonać wg PN-ICE 364. Można też połączyć rury instalacji gazowej do uziemionych, pozostałych metalicznych rurociągów budynku, zbrojeń lub fundamentów.

Należy stosować taśmy-obejmy metalowe 3-4”, skręcane na śruby oraz jednożyłowy przewód miedziany YDY 6 mm² x1 w izolacji żółto-zielonej z PCW. Stopień ochrony instalacja elektryczna w kotłowni IP 65 wg PN-EN 60529. Rezystancja uziemienia - mniej niż 4÷5Ω.

4.8. Uwagi dla Inwestora – instalacja gazowa

Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, ustanowić kierownika robót oraz na siedem dni przed rozpoczęciem robót zawiadomić urząd nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i pobrać dziennik budowy.

Po zakończeniu robót przy instalacji gazowej należy zgłosić zakończenie robót do inspektoratu budowlanego, na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

Wykonawca instalacji gazowej powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane oraz członkostwo w izbie inżynierów budownictwa) lub uprawnienia mistrza w zawodzie branży sanitarnej i być obeznany ze sztuką gazowniczą.

Kierownikiem budowy przy instalacji gazowej może być tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane i członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

Po skończeniu robót należy zgłosić przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli poprawności działania.

Odbiór robót przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

- aktualnych certyfikatów na materiały, armaturę, wyroby;
- legalizacji użytych manometrów;
- prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych (wymagana jest opinia o kominach stwierdzająca poprawności montażu kratek, drożności, szczelności i odpowiednie ciągi przewodów spalinowych i wentylacyjnych);
- zgodności wykonawstwa z projektem (akceptowane są tylko zasadne zmiany, które musi uzgodnić projektant i zaakceptować urząd wydający pozwolenia na budowę);
- trwałości mocowania instalacji i rozstawy uchwytów;
- wykonawstwa przejść w tulejach ochronnych przez przegrody budowlane;
- odległości od innych instalacji (tj. 0,1m przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych i 0,02m przy ich krzyżowaniu z innymi);
- głównej próbie szczelności (bez palnika gazu);
- poprawności malowania instalacji (dopiero po próbach szczelności);
- działania instalacji zabezpieczającej oraz uziemienie instalacji gazowej.

Po próbach szczelności rury należy zabezpieczyć: oczyścić do 3. st. czystości, tj. bardziej gruntowne czyszczenie ręczne, powierzchnia pozbawiona słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy i przylegającej starej powłoki malarskiej.

Instalację malować przy wilgotności powietrza max 75% i temperaturze min +5°C (max 40°C):
1xfarbą podkładową żółtą oraz nawierzchniową żółtą - 2x co 24h.

Pokrycia malarskie powinny wykazywać przyczepności oraz odporność na agresywność korozyjną środowiska w stopniu co najmniej U wg PN-H 04651.

Sprawdzenie przylegania powłok malarskich (i metalicznych) należy wykonać po 14. dniowym sezonowaniu pokryć poprzez nacięcie powłoki ochronnej wzdłuż linii wzajemnie prostopadłych co 1mm, tak aby powstało około 100 pól kwadratowych. Do tak utworzonej siatki przykleić taśmę samoprzylepną, a następnie zerwać ją gwałtownym pociągnięciem. Wynik sprawdzenia przylegania powłok uznaje się za pozytywny, jeśli na taśmie nie znajduje się żaden z kawałków warstwy malarskiej. Wyniki sprawdzenia należy wpisać w dziennik budowy.

Więcej informacji na temat gazu ziemnego w tym Dyrektywę gazową 2003/55/WE można uzyskać na stronie www.msgaz.pl oraz PN-C-04750 i PN-C-04753 wg grupy E.

Okresowe kontrole instalacji gazowej należy wykonywać zgodnie z:

- PN-M-34507 - Instalacja gazowa. Kontrola okresowa
- PrPN-M 34506* - Instalacje gazowe. Próby wytrzymałości i szczelności.

Instalacja gazowa powinna być poddana raz na rok próbie szczelności. Próbę szczelności całej instalacji gazowej z odbiornikami należy wykonywać czynnikiem próbnym o ciśnieniu $TP = 130\% \times MOP = 3,75 \text{ kPa}$ (co odpowiada min 375 i max 500 mmH₂O dla Ururki). Jeżeli po upływie min 5min od ustabilizowania się ciśnienia nie zanotowano spadku ciśnienia, wynik próby należy uznać za pozytywny. Należy stosować manometr tarczowy M160, zakres 0÷10kPa; 0,6%. Spadek ciśnienia jest niedopuszczalny.

Połączenia rozłączne instalacji gazowej (kurki, korki, śrubunki, kolana) można sprawdzać płynem do wykrywania nieszczelności poprzez opiniowanie lub detektorem gazu ziemnego o czułości min 100ppm. Wynik próby uznaje się za pozytywny w przypadku braku wskazań wypływu paliwa gazowego. Stwierdzone nieszczelności muszą być usunięte przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (D i E gazowe).

Uwaga: Kontrola zewnętrzna nie gwarantuje sprawdzenia szczelności całej instalacji (jedynie kontrolna próba ciśnieniowa).

Przewody spalinowe i wentylacyjne należy kontrolować - dwa razy w roku.

Wykonawca instalacji gazowej ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności – Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. – z późniejszymi zmianami.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” – P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r. oraz - PN-B-02431-1 - Kotłownie budowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.

UWAGA:

Przyłącze gazu, kurek główny, gazomierz są własnością dostawcy gazu i są przez niego eksploatowane. Natomiast instalacja zewnętrzna od gazomierza do szafki na kurek odcinający na budynku, wewnętrzna instalacja gazowa wraz z przyłączonymi do niej urządzeniami jak również kanały wentylacyjne i spalinowe są własnością władającego budynkiem i są przez niego eksploatowane.

5. Uwagi końcowe

Wszystkie instalacje wykonać należy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogólnymi i BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano w projekcie o ile zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń i elementów instalacji.

Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur, przewodów i urządzeń, w których będzie realizowana instalacja.

Prace budowlane wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i uzgodnieniami.

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez projektanta.

Opracował:

Projektant główny

mgr inż. Maja Burzyńska

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłowie”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białosłowie, 89-340 Białosłowie
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inż. Maja Burzyńska

mgr inż. Maja Burzyńska
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych

nr upr.: WKP/0139/PWOS/17

Podpis

WYNIKI SZYBKIEGO DOBORU GRZEJNIKÓW

BUDYNEK : REMONT, MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA GOK

Podstawowe informacje

Miejscowość

BIAŁOŚLIWIE 89-340

Adres

ul. PODGÓRNA 47

Projektant

mgr inż. Maja Burzyńska

Parametry pracy instalacji

Ogrzewanie konwekcyjne θ_s/θ_r

55/45 °C

Ogrzewanie podłogowe θ_s/θ_r

45/35 °C

Geometria i moc

Powierzchnia A

582,02 m²

Kubatura V

2259,235 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

21641 W

Moc na m² ϕ_A

37,2 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

9,6 W/m³

System podłączenia grzejników konwekcyjnych

System przewodów

Rozdzielaczowy

Symbol przewodów

PEXPENTA RZEP

Opis przewodów

Rura PEXPENTA PE-Xc z rzepem do instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego i instalacji grzejnikowych, parametry pracy: temp. 90°C (Tmax 110°C), ciśnienie 6 bar.

Kondygnacja : PARTER

Parter

Geometria i moc

Powierzchnia A

420,06 m²

Kubatura V

1785,999 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

15368 W

Moc na m² ϕ_A

36,6 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

8,6 W/m³

Grupa : ROZDZIELACZ 1

Rozdzielacz 1

Geometria i moc

Powierzchnia A

54,99 m²

Kubatura V

164,97 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

2559 W

Moc na m² ϕ_A

46,5 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

15,5 W/m³

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

Symbol

ROZ STAL PREM LINE ZM

Opis

Komplet: Zestaw mieszający TempCo fix eco 2 i Rozdzielacz PREMIUM LINE ze stali nierdzewnej o profilu kwadratowym 40x40mm, z pełnym wyposażeniem, fabrycznie zmontowane, w komplecie: wskaźniki przepływu 0-6 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki, wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5, śrubunek podłączeniowy 1" z uszcznieniem płaskim, korek zaślepiający 1", automatyczny odpowietrznik oraz zawór spustowy, króćce przyłączeniowe z rozstawem 50mm dla złączy z eurostożkiem i gwintem 3/4", stalowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi drgania

Liczba obwodów

3

Numer katalogowy

FBWMSST0340142P0+FAW3MTFVT5106300

Szafka

SZAFKA DO ROZDZIELACZY
PODTYNKOWA PURMO

Opis

Podtynkowa szafka do rozdzielaczy (montowana w grubości ściany).

Automatyka ogrzewania podłogowego

System automatyki

PURMO 230V

Opis

System przewodowy na 230V.

Listwa połączeniowa

LISTWA 230V PRZEWODOWA
PURMO

Opis

Listwa automatyki TempCo Connect 6M 230 V dla 6 termostatów - z modułem wyłączającym pompę

Programator

TERMOSTAT TEMPCO TOUCH
230V PURMO

Opis

Termostat TempCo Comfort 230 V.

Siłownik

SIŁOWNIK 230V PURMO

Opis

Termostatyczny zawór regulacyjny-głowica/siłownik 230 V

Pomieszczenie : 1.1

BIBLIOTEKA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.1

Powierzchnia A

22,79 m²

Kubatura V

68,37 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

1110 W

Moc na m² ϕ_A

48,7 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

16,2 W/m³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 1.1

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ_{floor} (W)
PŁYTKI NAD PIWINICĄ	5,2	4,4	14x2	0,300	0,1	46,3	0,844	555
PŁYTKI NAD PIWINICĄ	5,2	4,4	14x2	0,300	0,1	46,3	0,844	555

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol

TERMOSTAT TEMPCO
DIGITAL 230V PURMO

Opis

Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość
podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 1.2

WIATROŁAP

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.2

Powierzchnia A

10,05 m²

Kubatura V

30,15 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

349 W

Moc na m² ϕ_A

34,8 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

11,6 W/m³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 1.2

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ_{floor} (W)
PŁYTKI NAD PIWINICĄ	3,0	3,0	14x2		0,1	30,4	0,530	349

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol

TERMOSTAT TEMPCO
DIGITAL 230V PURMO

Opis

Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość
podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 1.3.

KOMUNIKACJA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.3.

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ_{HL}
5,03 m ²	15,09 m ³	239 W
Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V	
47,6 W/m ²	15,9 W/m ³	

Pomieszczenie : 1.4

WC DAMSKI

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.4

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ_{HL}
7,65 m ²	22,95 m ³	522 W
Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V	
68,2 W/m ²	22,7 W/m ³	

Pomieszczenie : 1.5

WC MĘSKI

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.5

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ_{HL}
9,47 m ²	28,41 m ³	338 W
Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V	
35,7 W/m ²	11,9 W/m ³	

Grupa : ROZDZIELACZ 2

ROZDZIELACZ 2

Geometria i moc

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ_{HL}
365,07 m ²	1621,029 m ³	12809 W
Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V	
35,1 W/m ²	7,9 W/m ³	

Rozdzielacz grzejnikowy

Symbol	Opis
ROZDZ GRZ 1"	Rozdzielacz na profilu 1" do centralnego ogrzewania z nyplami do śrubunków.
Liczba obwodów	Numer katalogowy
6	
Szafka	Opis
SZAFKA DO ROZDZIELACZY PODTYNKOWA PURMO	Podtynkowa szafka do rozdzielaczy (montowana w grubości ściany).

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
ROZ STAL PREM LINE ZM	Komplet: Zestaw mieszający TempCo fix eco 2 i Rozdzielacz PREMIUM LINE ze stali nierdzewnej o profilu kwadratowym 40x40mm, z pełnym wyposażeniem, fabrycznie zmontowane, w komplecie: wskaźniki przepływu 0-6 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki, wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5, śrubunek podłączeniowy 1" z uszcznieniem płaskim, korek zaślepiający 1", automatyczny odpowietrznik oraz zawór spustowy, króćce przyłączeniowe z rozstawem 50mm dla złązek z eurostożkiem i gwintem 3/4", stalowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi drgania
Liczba obwodów	Numer katalogowy
8	FBWMSST0840142P0+FAW3MTFVT5106300
Szafka	Opis
SZAFKA DO ROZDZIELACZY PODTYNKOWA PURMO	Podtynkowa szafka do rozdzielaczy (montowana w grubości ściany).

Automatyka ogrzewania podłogowego

System automatyki	Opis
PURMO 230V	System przewodowy na 230V.
Listwa połączeniowa	Opis
LISTWA 230V PRZEWODOWA PURMO	Listwa automatyki TempCo Connect 6M 230 V dla 6 termostatów - z modułem wyłączającym pompę
Programator	Opis
TERMOSTAT TEMPCO TOUCH 230V PURMO	Termostat TempCo Comfort 230 V.
Siłownik	Opis
SIŁOWNIK 230V PURMO	Termostatyczny zawór regulacyjny-głowica/siłownik 230 V

Pomieszczenie : 1.6

PRZEDSIONEK

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.6

Powierzchnia A

6,53 m²

Kubatura V

19,59 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

33 W

Moc na m² ϕ_A

5,1 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

1,7 W/m³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 1.6

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ_{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	6,5	0,0	14x2	0,300		21,8	0,379	368

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol

TERMOSTAT TEMPCO
DIGITAL 230V PURMO

Opis

Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość
podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 1.7

ANEKS KUCHENNY

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.7

Powierzchnia A

10,27 m²

Kubatura V

31,837 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

451 W

Moc na m² ϕ_A

43,9 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

14,2 W/m³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 1.7

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ_{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	3,9	3,9	14x2		0,1	39,2	0,685	451

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol

TERMOSTAT TEMPCO
DIGITAL 230V PURMO

Opis

Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość
podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 1.8

KOMUNIKACJA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.8

Powierzchnia A

1,84 m²

Kubatura V

5,152 m³Moc Ciepłna Φ_{HL}

10 W

Moc na m² ϕ_A 5,6 W/m²Moc na m³ ϕ_V 2,0 W/m³**Pomieszczenie : 1.9**

GARDEROBA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.9

Powierzchnia A

9,28 m²

Kubatura V

27,84 m³Moc Ciepłna Φ_{HL}

415 W

Moc na m² ϕ_A 44,7 W/m²Moc na m³ ϕ_V 14,9 W/m³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 1.9

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	V (l/min)	Φ_{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	3,6	3,6	14x2		0,1	36,1	0,630	415

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol

TERMOSTAT TEMPCO
DIGITAL 230V PURMO

Opis

Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość
podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara**Pomieszczenie : 1.10**

PRZEBIERALNIA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.10

Powierzchnia A

27,94 m²

Kubatura V

83,82 m³Moc Ciepłna Φ_{HL}

1529 W

Moc na m² ϕ_A 54,7 W/m²Moc na m³ ϕ_V 18,2 W/m³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 1.10

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ _{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	14,0	4,9	14x2	0,300	0,1	79,2	0,857	764
PŁYTKI NA GRUNCIE	14,0	4,9	14x2	0,300	0,1	79,2	0,857	764

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 1.11

SCENA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.11

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ _{HL}
43,88 m ²	219,4 m ³	2732 W
Moc na m ² φ _A	Moc na m ³ φ _V	
62,3 W/m ²	12,5 W/m ³	

Pomieszczenie : 1.12

SALA MAŁA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.12

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ _{HL}
46,63 m ²	139,89 m ³	1042 W
Moc na m ² φ _A	Moc na m ³ φ _V	
22,3 W/m ²	7,4 W/m ³	

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 1.12

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ _{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	3,2	2,8	14x2	0,300	0,1	29,2	0,528	347
PŁYTKI NA GRUNCIE	3,2	2,8	14x2	0,300	0,1	29,2	0,528	347
PŁYTKI NA GRUNCIE	3,2	2,8	14x2	0,300	0,1	29,2	0,528	347

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 1.13

SALA DUŻA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1.13

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepła Φ_{HL}
218,7 m ²	1093,5 m ³	6597 W
Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V	
30,2 W/m ²	6,0 W/m ³	
System ogrzewania		
Tylko konwekcyjne		

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 1.13

SYMBOL	NUMER KATALOGOWY	DN (mm)	H (m)	L (m)	G (m)	ϕ_{conv} (W)
CV22-60	F072206016011300	16x2	0,600	1,600	0,102	1171
CV22-60	F072206016011300	16x2	0,600	1,600	0,102	1171
CV22-60	F072206016011300	16x2	0,600	1,600	0,102	1171
CV22-60	F072206016011300	16x2	0,600	1,600	0,102	1171
CV22-60	F072206016011300	16x2	0,600	1,600	0,102	1171
CV22-60	F072206016011300	16x2	0,600	1,600	0,102	1171

Kondygnacja : PIĘTRO

PIĘTRO

Geometria i moc

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepła Φ_{HL}
161,96 m ²	473,236 m ³	6273 W
Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V	
38,7 W/m ²	13,3 W/m ³	

Grupa : ROZDZIELACZ PODDASZE

Rozdzielacz na poddaszu

Geometria i moc

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepła Φ_{HL}
161,96 m ²	473,236 m ³	6273 W
Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V	
38,7 W/m ²	13,3 W/m ³	

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

Symbol

ROZ STAL PREM LINE ZM

Opis

Komplet: Zestaw mieszający TempCo fix eco 2 i Rozdzielacz PREMIUM LINE ze stali nierdzewnej o profilu kwadratowym 40x40mm, z pełnym wyposażeniem, fabrycznie zmontowane, w komplecie: wskaźniki przepływu 0-6 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki, wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5, śrubunek podłączeniowy 1" z uszcznieniem płaskim, korek zaślepiający 1", automatyczny odpowietrznik oraz zawór spustowy, króćce przyłączeniowe z rozstawem 50mm dla złączy z eurostożkiem i gwintem 3/4", stalowe uchwyty montażowe z wkładkami tłumiącymi drgania

Liczba obwodów

12

Numer katalogowy

Szafka

SZAFKA DO ROZDZIELACZY
PODTYNKOWA PURMO

Opis

Podtynkowa szafka do rozdzielaczy (montowana w grubości ściany).

Automatyka ogrzewania podłogowego

System automatyki

PURMO 230V

Opis

System przewodowy na 230V.

Listwa połączeniowa

LISTWA 230V PRZEWODOWA
PURMO

Opis

Listwa automatyki TempCo Connect 6M 230 V dla 6 termostatów - z modułem wyłączającym pompę

Programator

TERMOSTAT TEMPCO TOUCH
230V PURMO

Opis

Termostat TempCo Comfort 230 V.

Siłownik

SIŁOWNIK 230V PURMO

Opis

Termostatyczny zawór regulacyjny-głowica/siłownik 230 V

Pomieszczenie : 2.1

BIURO

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.1

Powierzchnia A

11,38 m²

Kubatura V

34,14 m³

Moc Ciepłna Φ_{HL}

639 W

Moc na m² ϕ_A

56,1 W/m²

Moc na m³ ϕ_V

18,7 W/m³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.1

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ _{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	5,6	5,6	14x2		0,1	55,6	0,951	638

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 2.2.

SALA MUZYCZNA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.2.

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ _{HL}
23,06 m ²	62,262 m ³	1076 W
Moc na m ² φ _A	Moc na m ³ φ _V	
46,7 W/m ²	17,3 W/m ³	

System ogrzewania
Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.2.

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ _{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	4,9	4,4	14x2	0,300	0,1	45,6	0,801	538
PŁYTKI NA GRUNCIE	4,9	4,4	14x2	0,300	0,1	45,6	0,801	538

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 2.3.

SALA TANECZNA

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.3.

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ _{HL}
47,29 m ²	132,412 m ³	1175 W
Moc na m ² φ _A	Moc na m ³ φ _V	
24,9 W/m ²	8,9 W/m ³	

System ogrzewania
Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.3.

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ _{floor} (W)
PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI	15,8	0,0	14x2	0,300		52,5	0,881	888
PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI	15,8	0,0	14x2	0,300		52,5	0,881	888
PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI	15,8	0,0	14x2	0,300		52,5	0,881	888

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 2.4

KORYTARZ

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.4

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ _{HL}
8,6 m ²	25,8 m ³	348 W
Moc na m ² φ _A	Moc na m ³ φ _V	
40,5 W/m ²	13,5 W/m ³	

System ogrzewania
Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.4

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	Φ _{floor} (W)
PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI	8,6	0,0	14x2	0,300		28,7	0,480	485

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 2.5

SCHOWEK

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.5

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepłna Φ _{HL}
2,19 m ²	6,57 m ³	23 W
Moc na m ² φ _A	Moc na m ³ φ _V	
10,6 W/m ²	3,5 W/m ³	

Pomieszczenie : 2.6

BIURO

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.6

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepła Φ_{HL}
9,38 m ²	29,078 m ³	454 W

Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V
48,4 W/m ²	15,6 W/m ³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.6

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	ϕ_{floor} (W)
PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI	4,1	3,8	14x2	0,300	0,1	38,7	0,676	454

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 2.7

POMIESZCZENIE 1

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.7

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepła Φ_{HL}
19,09 m ²	57,27 m ³	681 W

Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V
35,7 W/m ²	11,9 W/m ³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.7

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	ϕ_{floor} (W)
PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI	6,2	5,4	14x2	0,250	0,1	57,0	1,014	681

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 2.8

POMIESZCZENIE 2

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.8

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepła Φ_{HL}
13,03 m ²	39,09 m ³	539 W

Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V
41,4 W/m ²	13,8 W/m ³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.8

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	ϕ_{floor} (W)
PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI	13,0	4,4	14x2	0,300	0,1	72,9	0,902	910

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

Pomieszczenie : 2.9

POMIESZCZENIE 3

Geometria i moc w pomieszczeniu : 2.9

Powierzchnia A	Kubatura V	Moc Ciepła Φ_{HL}
27,94 m ²	86,614 m ³	1337 W

Moc na m ² ϕ_A	Moc na m ³ ϕ_V
47,9 W/m ²	15,4 W/m ³

System ogrzewania

Tylko podłogowe

Grzejniki podłogowe w pomieszczeniu : 2.9

SYMBOL KONSTRUKCJI	A (m ²)	A _p (m ²)	DN (mm)	T (m)	T _p (m)	L (m)	v (l/min)	ϕ_{floor} (W)
PŁYTKI NA GRUNCIE	14,0	4,9	14x2	0,300	0,1	79,2	0,973	982
PŁYTKI NA GRUNCIE	14,0	4,9	14x2	0,300	0,1	79,2	0,973	982

Termostat ogrzewania podłogowego

Symbol	Opis
TERMOSTAT TEMPCO DIGITAL 230V PURMO	Termostat TempCo Digital 230 V z wyświetlaczem, możliwość podł. czujnika temp. podłogi - bez zegara

KONSTRUKCJE GRZEJNIKÓW PODŁOGOWYCH

Typ grzejnika :PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI

Płytki ceramiczne - podłoga między piętrami.

Przewody i system mocowania

Symbol przewodu

PERT/AL/PERT

Opis

Rura PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm do instalacji grzewczych i wodociągowych; parametry pracy: temperatura 70°C (maksymalnie 95 °C dla instalacji grzewczych), ciśnienie 10 bar,

System mocowania


ROLLJET 2000 PURMO

Opis

System ogrzewania podłogowego ROLLJET dla obciążeń do 2000 kg/m².

Elementy konstrukcji grzejnika : PŁYTKI MIĘDZY PIĘTRAMI

Opis materiału	<i>d</i>	<i>λ</i>	<i>ρ</i>	<i>R</i>
	<i>m</i>	<i>W/(m · K)</i>	<i>kg/m³</i>	<i>m² · K/W</i>
Pokrycie: Płytki ceramiczne 0,012 m ² · K/W				0,012
Jasnych cementowy.	0,0650	1,300	2200	0,050
Płyta styropianowa z folią i siatką dla obciążeń do 2000 kg/	0,0250	0,038	20	0,658
Płyty styropianowe samogasnące o gęstości pozornej - nie mniej	0,1500	0,036	20	4,167
Folia PE do ubicia pod izolacją cieplą D = 0,15 mm	0,0002	0,200	1300	0,001
Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustakami i ceramicznym i wys	0,1500		1300	0,200



Typ grzejnika :PŁYTKI NA GRUNCIE

Płytki ceramiczne - podłoga na gruncie.

Przewody i system mocowania

Symbol przewodu

PERT/AL/PERT

Opis

Rura PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm do instalacji grzewczych i wodociągowych; parametry pracy: temperatura 70°C (maksymalnie 95 °C dla instalacji grzewczych), ciśnienie 10 bar,

System mocowania


ROLLJET 2000 PURMO

Opis

System ogrzewania podłogowego ROLLJET dla obciążeń do 2000 kg/m².

Elementy konstrukcji grzejnika : PŁYTKI NA GRUNCIE

Opis materiału	d	λ	ρ	R
m	W/(m·K)	kg/m ³	m ² ·K/W	
Pokrycie: Płytki ceramiczne 0,012 m ² ·K/W				0,012
Jastyrych cementowy.	0,0650	1,300	2200	0,050
Płytastyryopianowa z folią i siatką dla obciążeń do 2000 kg/	0,0250	0,038	20	0,658
Płytastyryopianowe samogasnące o gęstości porowej - nie mini	0,1500	0,036	20	4,167
Folia PE do ubżenia pod izolacją ciepłą D = 0,15 mm	0,0002	0,200	1300	0,001
Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustakami i ceramicznymi i wys	0,1500		1300	0,200



Typ grzejnika :PŁYTKI NAD PIWINICĄ

Płytki ceramiczne - podłoga nad nieogrzewaną piwnicą.

Przewody i system mocowania

Symbol przewodu

PERT/AL/PERT

Opis

Rura PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm do instalacji grzewczych i wodociągowych; parametry pracy: temperatura 70°C (maksymalnie 95 °C dla instalacji grzewczych), ciśnienie 10 bar,

System mocowania


ROLLJET 2000 PURMO

Opis

System ogrzewania podłogowego ROLLJET dla obciążeń do 2000 kg/m².

Elementy konstrukcji grzejnika : PŁYTKI NAD PIWINICĄ

Opis materiału	d	λ	ρ	R
m	W/(m·K)	kg/m ³	m ² ·K/W	
Pokrycie: Płytki ceramiczne 0,012 m ² ·K/W				0,012
Jastyrych cementowy.	0,0650	1,300	2200	0,050
Płytastyryopianowa z folią i siatką dla obciążeń do 2000 kg/	0,0250	0,038	20	0,658
Płytastyryopianowe samogasnące o gęstości porowej - nie mini	0,1500	0,036	20	4,167
Folia PE do ubżenia pod izolacją ciepłą D = 0,15 mm	0,0002	0,200	1300	0,001
Strop gęstożebrowy z wypełnieniem pustakami i ceramicznymi i wys	0,1500		1300	0,200



Zestawienie pomieszczeń

SYMBOL	A (m ²)	Φ (W)	Φ _A (W/m ²)	Φ _V (W/m ³)	OGRZEWANIE	Φ _{conv} (W)	Φ _{floor} (W)	Φ _{grz} (W)	Φ _{Pokr} (%)
1.1	23	1110	49	16,2	Tylko podłogowe	0	1110	1110	100,00
1.2	10	349	35	11,6	Tylko podłogowe	0	349	349	100,00
1.3.	5	239	48	15,9		0	0	0	0,00
1.4	8	522	68	22,7		0	0	0	0,00
1.5	9	338	36	11,9		0	0	0	0,00
1.6	7	33	5	1,7	Tylko podłogowe	0	368	368	1101,45
1.7	10	451	44	14,2	Tylko podłogowe	0	451	451	100,00
1.8	2	10	6	2,0		0	0	0	0,00
1.9	9	415	45	14,9	Tylko podłogowe	0	415	415	100,00
1.10	28	1529	55	18,2	Tylko podłogowe	0	1529	1529	99,99
1.11	44	2732	62	12,5		0	0	0	0,00
1.12	47	1042	22	7,4	Tylko podłogowe	0	1042	1042	100,01
1.13	219	6597	30	6,0	Tylko konwekcyjne	7026	0	7026	106,50
2.1	11	639	56	18,7	Tylko podłogowe	0	638	638	99,99
2.2.	23	1076	47	17,3	Tylko podłogowe	0	1076	1076	100,00
2.3.	47	1175	25	8,9	Tylko podłogowe	0	2664	2664	226,71
2.4	9	348	40	13,5	Tylko podłogowe	0	485	485	139,14
2.5	2	23	11	3,5		0	0	0	0,00
2.6	9	454	48	15,6	Tylko podłogowe	0	454	454	100,00
2.7	19	681	36	11,9	Tylko podłogowe	0	681	681	100,01

SYMBOL	A (m ²)	Φ (W)	Φ _A (W/m ²)	Φ _V (W/m ³)	OGRZEWANIE	Φ _{conv} (W)	Φ _{floor} (W)	Φ _{grz} (W)	Φ _{Pokr} (%)
2.8	13	539	41	13,8	Tylko podłogowe	0	910	910	168,79
2.9	28	1337	48	15,4	Tylko podłogowe	0	1963	1963	146,84

Legenda

Grzejniki konwekcyjne

- DN Dobrana średnica nominalna elementu wraz z grubością ścianek, (mm).
H Wysokość dobranego grzejnika, (m).
L Długość dobranego grzejnika, (m).
G Głębokość dobranego grzejnika, (m).
Φ_{conv} Rzeczywista moc dobranych w pomieszczeniu grzejników, (W).

Grzejniki podłogowe


- A Powierzchnia podłogi wykorzystana przez grzejnik, (m²).
A_p Powierzchnia strefy brzegowej, (m²).
T Dobrany rozstaw przewodów węzownicy w strefie podstawowej, (m).
T_p Dobrany rozstaw przewodów węzownicy w strefie brzegowej, (m).
DN Średnica nominalna węzownicy, (mm).
L Długość rur w węzownicy - bez długości przyłącza, (m).
v Strumień czynnika grzewczego, (l/min).
Φ_{floor} Rzeczywista moc dobranych w pomieszczeniu grzejników, (W).

Zestawienie pomieszczeń

- A Pole powierzchni ogrzewanych pomieszczeń, (m²).
Φ Skorygowane projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia(po uwzględnieniu rozdziału mocy cieplnych z sąsiednich, (W).
Φ_A Zapotrzebowanie na moc cieplną odniesione do powierzchni ogrzewanych pomieszczeń, (W/m²).
Φ_V Zapotrzebowanie na moc cieplną odniesione do kubatury ogrzewanych pomieszczeń, (W/m³).
Φ_{conv} Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejników konwekcyjnych, (W).
Φ_{floor} Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejników podłogowych, (W).
Φ_{grze} Rzeczywista moc cieplna wszystkich urządzeń grzewczych, (W).
Φ_{Pokr} Procentowe pokrycie mocy cieplnej prze wszystkie urządzenia grzewcze, wynikające z ich niedopasowania do potrzeb cieplnych pomieszczeń, (%).

RZUT PIWNICY

SKALA 1: 50



±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł:
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu
w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2,
obwód Białosławie, 89-340 Białosławie

inwestor:
Gmina Białosławie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie


biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Maja Burzyska	WKP/0139/PWOS/17	

nazwa rysunku: RZUT PIWNICY - INSTALACJA GAZOWA				nr rys.: IS-01
branża:	faza:	skala:	data:	
SANITARNA	PB	1:50	05.2024	

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

SKALA 1:50



±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł:
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białosławie, 89-340 Białosławie

inwestor:
Gmina Białosławie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Maja Burzyska	WKP/0139/PWOS/17	

nazwa rysunku: AKSONOMETRIA - INSTALACJA GAZOWA				nr rys.: IS-02
branża:	faza:	skala:	data:	
SANITARNA	PB	1:50	05.2024	



OZNACZENIA:

- 1. Kolumna przyłącza s/c PE-25 w rurze osłonowej
- 2. Kurek główny DN-15
- 3. Reduktor gazowy R (FE-10)
- 4. Monozłącze pod gazomierz wraz ze wspornikiem mocującym
- 5. Gazomierz G4
- 6. Szafka gazowa o wym. 600/600/250 mm
- 7. Rura przewodowa - stalowa Ø25 mm

±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym


obiekt, adres, tytuł:
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białosławie, 89-340 Białosławie

inwestor:
Gmina Białosławie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Maja Burzyńska	WKP/0139/PWOS/17	


nazwa rysunku: SZAFKA GAZOWA - SCHEMAT				nr rys.: IS-03
branża:	faza:	skala:	data:	
SANITARNA	PB	1:50	05.2024	



±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł: Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białosławie, 89-340 Białosławie			
inwestor: Gmina Białosławie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie			
biuro: BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124			
projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Maja Burzyska	WKP/0139/PWOS/17	
nazwa rysunku: RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.			nr rys.:
branża:	faza:	skala:	data:
SANITARNA	PB	1:50	05.2024

IS-04



±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym


zbiórka ścieku, tuż
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu
w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2,
osiedle Białosławie, 89-340 Białosławie

inwestor:
Gmina Białosławie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimczak, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował i opracował:	nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Maja Burzyńska	WKPO138PWOS17

nazwa projektu:				nr rys.:			
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.				IS-05			
tytuł:	data:	skala:	data:				
SANITARNA	PB	1:50	05.2024				



±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

zobacz: strona 1, 2, 3
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białosławie, 89-340 Białosławie


inwestor:
Gmina Białosławie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimke, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował i opracował	nr uprawnień	podpis
projektant główny	mgr inż. Maja Burzyńska	WKP0136PWOS17

nazwa projektu		nr rys.	
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.		IS-06	
branża	tytuł	data	
SANITARNA	PB	1:50	05.2024

SCHEMAT KOTŁOWNI



OZNACZENIE	NAZWA
1	Wartownik typu Kz izolacją wraz z wkładem magnetycznym MHK32
2	Rozdzielacz dla 4 obiegów grzewczych
3	Grupa pompowa M66931.36M - Top SMC DN 25
4	Grupa pompowa M66931.36M - Top SMC DN 25
5	Grupa pompowa M66931.36M - Top SMC DN 25
6	Grupa pompowa M66931.36M - Top SMC DN 25
7	HeatSonic - Ultradźwiękowy kompaktowy ciepłomierz wM BUS(Radio)
8	LogoplusSonic - UltraSonic- kompaktowy licznik ciepła/chłodu M-Bus
9	LogoplusSonic - UltraSonic- kompaktowy licznik ciepła/chłodu M-Bus
10	LogoplusSonic - UltraSonic- kompaktowy licznik ciepła/chłodu M-Bus
11	LogoplusSonic - UltraSonic- kompaktowy licznik ciepła/chłodu M-Bus
G01	Kocioł gazowy

±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł:
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białosławiu”, ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białosławie, 89-340 Białosławie

inwestor:
Gmina Białosławie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Maja Burzyńska	WKP/0139/PWOS/17	

nazwa rysunku: SZAFKA GAZOWA - SCHEMAT				nr rys.: IS-07
branża:	faza:	skala:	data:	
SANITARNA	PB	1:50	05.2024	

1. ogólne

1.1 Ogrzewanie	Numer projektu	
	Nazwa projektu	Gminny Ośrodek Kultury Białośl
	Opracował	Maja Burzyńska
	Data	2024-07-01
	Notatka	
	Język	Polski

2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje ogólne	Kryterium projektowe	DIN EN 12828, VDI 4708
---------------------------------------	----------------------	------------------------

2.2 Wymagania / Funkcje dodatkowe	Automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupełnianie wody	tak
	Ochrona instalacji przez odpowietrzanie i odgazowanie	tak
	Ochrona instalacji przez usuwanie osadów i zanieczyszczeń	tak
	Uzdatnianie wody do napełniania i uzupełniania wody w instalacji	tak

2.3 Temperatury	Najwyższa nastawa wartości zadanej w regulatorem temperatury (t_{maks})	55 °C
	Współczynnik rozszerzalności	1,4 %
	Maksymalna temperatura na zasilaniu (t_v)	55 °C
	Temperatura na powrocie (t_r)	50 °C
	Ogranicznik temperatury STB (t_{stb})	60 °C
	Zawartość środka zabezpieczającego przed zamarzaniem	0,0 %
	Minimalna temperatura w systemie (t_{min})	10 °C

2.4 Ciśnienia	Ciśnienie statyczne (p_{st})	0,2 bar
	Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa (p_{sv})	2,5 bar
	Ciśnienie początkowe (p_a)	1,3 bar
	Ciśnienie końcowe (p_e)	2,0 bar
	Minimalne ciśnienie robocze (p_0)	1,0 bar
	Minimalne ciśnienie na dopływie do pomp obiegowych (p_z)	1,0 bar
	Ciśnienie parowania (p_d)	0,0 bar
	Uzupełnianie wody z sieci wody pitnej	tak
	Ciśnienie zasilania wodą pitną (p_{zi})	3,5 bar

2.5 Moc grzewcza i pojemność instalacji

Źródła ciepła

1. Kocioł

Typ źródła ciepła	Kocioł kondensacyjny / naścienny
Moc	27 kW
Pojemność	4 L
Linia przedłużająca <10m//10m <L<30m	DN20//DN20

Zabezpieczenie indywidualne	tak
-----------------------------	-----





2. Dane instalacji

Odbiorniki

1. Obwody grzewcze

Typ odbiornika	Ogrzewanie płaszczyznowe – rura z tworzywa sztucznego
Moc	14 kW
Udział	51,9 %
Pojemność	246 L
Zasilanie	45 °C
Powrót	35 °C

2. Obwody grzewcze

Typ odbiornika	Grzejnik płytowy
Moc	7 kW
Udział	25,9 %
Pojemność	129 L
Zasilanie	55 °C
Powrót	50 °C

Pojemność	0 L
-----------	-----

Zewnętrzna sieć ciepła

1. Przewody specjalne

Średnica nominalna (DN)	DN 10
Długość rur	0,0 m
Pojemność	0 L

Pojemność	0 L
-----------	-----

Komentarz

Łączna moc źródeł ciepła	27 kW
Obliczona pojemność instalacji	379 L
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m	DN20//DN20
Objętość rozszerzenia	5 L
Rezerwa wody	0,8 %
Rezerwa wody	3 L
efektywne zaopatrzenie w wodę	1,9 %
efektywne zaopatrzenie w wodę	7 L

2.6 Przybliżone wartości ciśnienia roboczego instalacji

Ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze

50 °C	1,8 bar
40 °C	1,8 bar
30 °C	1,7 bar
20 °C	1,6 bar
10 °C	1,6 bar

Tabela będzie poprawna wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiste dane instalacji są zgodne z podstawą obliczeń.

2.7 Dane instalacji Separacja

Separacja osadów i zanieczyszczeń oraz dodatkowo cząstek ferromagnetycznych (magnetytu)	tak
Przepływ objętościowy	4,60 m³/h



2. Dane instalacji

	Średnica nominalna rury	DN 40 (IG 1 1/2)
2.8 Dane instalacji Uzupelnianie i uzdatnianie wody	Zmiękczenie wg VDI 2035	tak
	Aktualna twardość wody uzupełniającej	12,0 °dH
	Żądana twardość wody uzupełniającej	11,2 °dH
	Ilość uzupełnianej wody na 1 wkład	7500 L
2.9 Dane instalacji Zwrotnice hydrauliczne	Przepływ objętościowy	4,60 m³/h
2.10 Dane instalacji Wymiennik	Moc (Q)	27 kW



3. Instalacja / sieć

3.1 Przeponowe naczynie wzbi

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

3.1.1	8209300	1	Reflex N 50
-------	---------	---	--------------------

Reflex Reflex N 50

Przeponowe naczynie wzbi do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831
- Zbiorniki o pojemności od 35 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Przyłącza gwintowane
- Maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C
- Dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ	N 50
Kolor	kolor szary
Pojemność nominalna	50 l
Maks. pojemność użytkowa	45 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	1,5 bar
Przyłącze	R 3/4"
Średnica	441 mm
Maks. wysokość	487 mm
Wysokość przyłącza wody	175 mm
Przekątna przechyłu ok.	657 mm
Waga	9,60 kg
Ustawione ciśnienie wstępne	1,0 bar

3.1.2	7613000	1	Reflex Złącze odcinające SU R 3/4" x 3/4"
-------	---------	---	--

Zawór kołpakowy Reflex

do przeponowych naczyń wzbi w zamkniętych instalacjach grzewczych lub chłodniczych. Z zaworem odcinającym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknięciem oraz zaworem opróżniającym, zgodny z normą PN-EN 12828.

Typ	SU R 3/4" x 3/4"
maks. dop. temperatura pracy	120 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przyłącze	G 3/4"
Waga	0,26 kg



3. Instalacja / sieć

3.2 Odgazowanie próżniowe

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

Servitec Mini

maks. dop. temperatura pracy	60 °C
Prąd znamionowy	0,30 A
Przylącze po stronie tłocznej	G 1/2"
Przylącze po stronie odpływu	G 1/2"
Separacja rozpuszczonych gazów do	90 %
Częściowe natężenie przepływu w sieci	0,050 m³/h
Maks. wysokość	420 mm
Szerokość	295 mm
Głębokość	220 mm
Waga	5,60 kg

Dane podłączonej instalacji zasilającej

Pojemność wody	375 L
Zawór bezpieczeństwa na źródle ciepła	2,5 bar
Minimalne ciśnienie robocze	1,0 bar
Ciśnienie końcowe stabilizacji ciśnienia	2,0 bar
Minimalne ciśnienie na dopływie uzupełn.	1,0 bar

3.3 Uzupełnianie ubytków

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

3.3.1 6811500 1 Fillcontrol Plus Compact

Reflex Fillcontrol Plus Compact

Automatyczny układ uzupełniania i napełniania wody do instalacji grzewczych i chłodzących z naczyniami przeponowymi. Umożliwia kontrolowane i zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1717 lub DIN 1988 bezpieczne uzupełnianie i napełnianie instalacji bezpośrednio z sieci wodociągowej wody pitnej oraz realizuje zalecaną zgodnie z normą PN-EN 12828 i VDI 4807 kontrolę funkcjonowania naczynia wzbiorczego. Składa się z armatury odcinającej, sprawdzonego wg DVGW rozdzielacza systemowego (BA) zgodnie z PN-EN 12729, osadnika zanieczyszczeń, czujnika ciśnienia, zaworu kulowego z napędem, reduktora ciśnienia z manometrem kontrolnym i sterownika mikroprocesorowego. Wygodny dostęp do wszystkich komponentów umieszczonych w obudowie w kompaktowy sposób. Kontrolowane uzupełnianie wody sterowane ciśnieniem odbywa się z automatycznym zatrzymaniem i komunikatem o zakłóceniu w przypadku przekroczenia czasu pracy i/lub liczby cykli. Pierwsze i ponowne napełnianie instalacji jest możliwe za pomocą odpowiednio ustawionego trybu pracy. Sterowanie pracą układu i jego kontrola odbywa się przy pomocy zautomatyzowanego, swobodnie programowalnego sterownika mikroprocesorowego z wyświetlaczem LCD do wszystkich istotnych komunikatów o pracy i zakłóceniach



3. Instalacja / sieć

3.3 Uzupełnianie ubytków

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

Fillcontrol Plus Compact

oraz wskazywania ciśnienia, a także bezpotencjałowe wyjście i sygnalizator do zbiorczej sygnalizacji awarii.

Typ	Plus Compact
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Min. ciśnienie przepływu	$p_0 + 1,3$
Przylącze - wejście	R 1/2"
Przylącze wyjścia	R 1/2"
Przylącze elektryczne	230V/50Hz
Maks. elektr. moc znamionowa	0,60 kW
Charakterystyka przepływu kvs	0,4 m³/h
Maks. wysokość	304 mm
Szerokość	240 mm
Głębokość	90 mm
Waga	3,00 kg

3.3.2	9112004	1
-------	---------	---

Reflex Fillsoft FE

Zewnętrzny czujnik ciśnienia Reflex

Dodatkowe wyposażenie do rozszerzenia funkcji układu Reflex Fillcontrol Plus Compact stosowanego wraz z urządzeniem zmięczającym Fillsoft I lub Fillsoft II. Składa się z następujących elementów:

- mosiężny trójnik R 1/2"
- zawór zwrotny
- czujnik ciśnienia kompatybilny z Fillcontrol
- przewód łączący, gotowy do podłączenia

Typ	FE
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przylącze - wejście	R 1/2"
Maks. wysokość	90 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	45 mm
Waga	0,30 kg

3.3.3	9131058	1
-------	---------	---

Reflex Fillsoft Fillguard Plus

Reflex Fillguard Plus

Wodomierz do kontroli procesu zmięczania lub demineralizacji wody grzewczej (np. przy pomocy armatury Reflex Fillsoft lub Reflex Fillsoft Zero) lub do sterowania pompami, zaworami lub układem podczas napełniania instalacji i uzupełniania ubytków czynnika. Fillguard Plus to elektroniczny wodomierz do pomiaru ilości wody i natężenia przepływu, a także odliczania wstecznego zaprogramowanej ilości wody z sygnalizacją wartości granicznej za pomocą wyjścia impulsowego lub sygnału analogo-



3. Instalacja / sieć

3.3 Uzupełnianie ubytków

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

Reflex Fillsoft Fillguard Plus

wego. Fillguard Plus posiada również wbudowany czujnik do kontrolowania stopnia zużycia wkładów demineralizujących. Znajduje zastosowanie w szczególności w połączeniu z armaturą Reflex Fillsoft Zero do eksploatacji instalacji według wytycznych VDI 2035. Fillguard Plus stale określa przewodność elektryczną demineralizowanej wody i pokazuje ją na wyświetlaczu. Sprawdzanie wartości i programowanie odbywa się za pomocą klawiatury membranowej. Zasilanie za pomocą dołączonego kabla zasilającego o długości 1,5 m.

Typ	Fillguard Plus
maks. dop. temperatura pracy	60 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przylącze	Rp 1/2"
Maks. wysokość	81 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	70 mm
Waga	0,40 kg

3.3.4	9131033	1	<h5>Reflex Fillsoft Fillguard Connect</h5>
-------	---------	---	--

Reflex Fillguard Connect

Kabel przyłączeniowy o długości 5 m, wyposażony w 8-pinową wtyczkę, umożliwiającą podłączenie urządzenia Fillguard Plus. 7 oddzielnych przewodów pozwala na przesyłanie sygnału o usterkach, przewodności elektrycznej lub ilości przepływającego czynnika do jednostki sterującej Reflex lub do systemu zarządzania budynkiem. Zasilanie urządzenia Fillguard Plus jest również realizowane przez kabel przyłączeniowy Fillguard Connect.

Typ	Fillguard Connect
Szerokość	10 mm
Głębokość	10 mm
Waga	0,37 kg

3.4 Uzdatnianie czynnika

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

3.4.1	9125660	1	<h5>Fillsoft FG I</h5>
-------	---------	---	------------------------

Obudowa wkładu Reflex Fillsoft, kompaktowa armatura przeznaczona do uzdatniania wody uzupełniającej poprzez wymianę jonów w celu ochrony kotła i instalacji grzewczej zgodnie z VDI 2035. Obudowę wkładu można zastosować w połączeniu z odpowiednimi wkładami (osobne produkty) - przeznaczonymi do zmiękczenia lub demineralizacji wody. Pusta obudowa, gotowa do montażu przy pomocy uchwytu ściennego, do wyposażenia - do wyboru - w jeden:



3. Instalacja / sieć

3.4 Uzdatnianie czynnika

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

Fillsoft FG I

- wkład z żywicą jonowymienną Fillsoft FSP 6000 (zielony) do zmiękczenia wody- albo
- wkład żywiczny ze złożem mieszanym Fillsoft Zero FZP 3000 (szary) do demineralizacji wody

Fillsoft I składa się z następujących elementów:

- obudowa cylindryczna z polipropylenu z mosiężnymi przyłączami gwintowanymi do zamocowania jednego wkładu uzdatniającego wodę i opcjonalnego montażu nasadki mieszającej Reflex Softmix
- ogranicznik przepływu
- kulowy zawór odcinający z zaworem do poboru próbek

Elementy konstrukcyjne umieszczone są jako kompaktowa armatura do montażu w przewodzie doprowadzającym wodę do napełniania uzupełniającą.

Typ	FG I
maks. dop. temperatura pracy	40 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	8 bar
Przyłącze - wejście	Rp 1/2"
Przyłącze wyjścia	Rp 1/2"
Maks. wysokość	600 mm
Szerokość	260 mm
Waga	1,90 kg

3.4.2	6811800	1	Fillsoft FSP 6000
-------	---------	---	--------------------------

Wkład Reflex Fillsoft

Wkład do zmiękczenia wody uzupełniającej pasujący do obudowy wkładów Fillsoft I lub II. Składa się z cylindrycznego wkładu polipropylenowego z żywicą kationową do zmiękczenia wody do napełniania i uzupełniającej zgodnie z np. VDI 2035 i/ albo danymi producenta w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania zgodnie z normą PN-EN 12828.

Typ	FSP 6000
Kolor	kolor zielony
maks. dop. temperatura pracy	40 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	8 bar
Maks. wysokość	513 mm
Waga	1,50 kg

3.4.3	9200276	1	Reflex Fillsoft Tool
-------	---------	---	-----------------------------

Klucz Reflex Fillsoft

Mocny klucz z tworzywa sztucznego do bezpiecznego odkręcania i dokręcania złącza śrubowego w urządzeniu Reflex Fillsoft, ułatwiający wymianę wkładów.



3. Instalacja / sieć

3.4 Uzdatnianie czynnika

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

Reflex Fillsoft Tool

Typ	Tool
Kolor	kolor czarny
Średnica	143 mm
Maks. wysokość	298 mm
Waga	0,40 kg

3.5 Separator Exdirt

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

3.5.1 9256640 1 Exdirt D 1 1/2 M

Reflex Exdirt Magnet

Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Magnes EasyClip o silnym polu magnetycznym, przyczepiany od dołu, do szybkiego montażu w mosiężnych separatorach osadów i zanieczyszczeń Exdirt i Extwin bez otworu gwintowanego w części dolnej. Wydajny magnes prasowany neodymowy, umieszczony w obudowie z elastomeru termoplastycznego umożliwiającej jego montaż. Wydajna separacja cząstek ferromagnetycznych ze strumienia cieczy i kierowanie ich bezpośrednio do komory separacyjnej za pomocą pola magnetycznego. Cząsteczki są usuwane z instalacji poprzez wyjęcie magnesu z obudowy i wyczyszczenie komory separatora. Czynność ta nie wymaga przerwania pracy instalacji.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Typ	D 1 1/2 M
Materiał obudowy	Mosiądz
Wariant montażu	montaż poziomy
maks. dop. temperatura pracy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przyłącze	IG 1 1/2"
Otwór rewizyjny	G 3/4"
Wariant przyłącza	Gwint
Maks. strumień objętości	5,0 m³/h
Średnica	63 mm
Maks. wysokość	193 mm
Szerokość	122 mm
Głębokość montażu grzałki	88 mm
Waga	1,50 kg

3.5.2 9254811 1 Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2

Reflex Exiso



3. Instalacja / sieć

3.5 Separator Exdirt

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2

Izolacja cieplna do separatorów Reflex Exvoid lub Exdirt. Wykonana z dwóch półskrup z twardej pianki, mocowanych kształtowo, stabilnych temperaturowo, dających się dopasować, z zamknięciem odchylanym albo z taśmą mocującą.

Typ	A/D 22 - 1 1/2
Kolor	kolor czarny
Materiał izolacji	
Grubość izolacji	15 mm
maks. dop. temperatura pracy	110 °C
Średnica	125 mm
Maks. wysokość	225 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	108 mm
Waga	0,07 kg

4. Zabezpieczenie źródła ciepła 1

4.1 Indywidualne zabezpieczenie kotła

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

4.1.1 8202501 1 Reflex N 8

Reflex Reflex N 8

Przeponowe naczynie wzbiornicze do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831
- Zbiorniki o pojemności od 35 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Przyłącza gwintowane
- Maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C
- Dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ	N 8
Kolor	kolor szary
Pojemność nominalna	8 l
Maks. pojemność użytkowa	7,2 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	4 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	1,5 bar



4. Zabezpieczenie źródła ciepła 1

4.2 Separator Exvoid-T

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
Exvoid T 1/2			
Wariant montażu		montaż pionowy	
maks. dop. temperatura pracy		110 °C	
Maks. dop. ciśnienie pracy		10 bar	
Przylącze		IG 1/2"	
Przylącze do odpowietrzania		G 1/2"	
Średnica		63 mm	
Maks. wysokość		122 mm	
Środek odcinka kołnierza – płaszcz		46 mm	
Szerokość		78 mm	
Waga		0,63 kg	


4.3 Zawór bezpieczeństwa *produkt spoza oferty Reflex*

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu						
4.3.1	255330	1	<div><div><div>Zawór bezpieczeństwa 3.0 bar</div><div><p>Zawór bezpieczeństwa do źródła ciepła, zgodny z TRD 721, oznaczenie literowe H. Ten artykuł jest produktem obcym, który nie jest objęty zakresem dostawy naszej firmy. Są to zalecenia dotyczące instalacji w całym systemie.</p></div></div><div><table><tr><td>Przylącze - wejście</td><td>G 1/2"</td></tr><tr><td>Przylącze wyjścia</td><td>G 3/4"</td></tr><tr><td>Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa</td><td>2,5 bar</td></tr></table></div></div>	Przylącze - wejście	G 1/2"	Przylącze wyjścia	G 3/4"	Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	2,5 bar
Przylącze - wejście	G 1/2"								
Przylącze wyjścia	G 3/4"								
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	2,5 bar								

4.4 Ogranicznik poziomu wody *produkt spoza oferty Reflex*

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
4.4.1	255294	1	Ogranicznik poziomu wody Ogranicznik poziomu wody do monitorowania poziomu wody w źródłach ciepła, kontrola części wg VD TÜV arkusz Poziom wody 100/2. Aby uniknąć niedopuszczalnego nagrzewania się w przypadku braku wody, można alternatywnie zastosować ogranicznik ciśnienia minimalnego, ogranicznik przepływu lub inny odpowiedni środek zapobiegający. Ten artykuł jest produktem obcym, który nie jest objęty zakresem dostawy naszej firmy. Są to zalecenia dotyczące instalacji w całym systemie.

W przypadku dostawy drogą morską naczynie ciśnieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ciśnieniu wstępnym 2 bary, oznaczony odrębnym indeksem. Nie są w tym celu wymagane żadne dodatkowe działania z Państwa strony.



Reflex Reflex N 50, przeponowe naczynie wzbiornicze, kolor szary, 6/1,5 bar

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	N 50
Kolor	kolor szary
Materiał membrany	SBR
Pojemność nominalna	50 l
Maks. pojemność użytkowa	45 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	1,5 bar
Przyłącze	R 3/4"
Średnica	441 mm
Maks. wysokość	487 mm
Wysokość przyłącza wody	175 mm
Przekątna przechyłu ok.	657 mm
Waga	9,60 kg


Opis

Reflex Reflex N 50


Przeponowe naczynie wzbiornicze do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831
- Zbiorniki o pojemności od 35 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Przyłącza gwintowane
- Maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C
- Dopuszczalna temperatura pracy 70 °C







Side view



Front view



Isometric view



Top view



Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/ Not subject to change management			Maßstab/ Scale: 1:1	Format/ Size: A3
Revision 24.01.2019	Lockshield valve SU R3 4x3 4 – 7613000			

A3

Reflex Złotce odcinające SU R 3/4" x 3/4"

reflex

Thinking solutions.



Dane


Typ	SU R 3/4" x 3/4"
Temperatura robocza	120
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Waga	0,26 kg

Opis

Zawór kółpakowy Reflex do przeponowych naczyń wzbiorczych w zamkniętych instalacjach grzewczych lub chłodniczych.

Z zaworem odcinającym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknięciem oraz zaworem opróżniającym, zgodny z normą PN-EN 12828.





Reflex Reflex N 8, przeponowe naczynie wzbiornicze, kolor szary, 4/1,5 bar



Dane

Typ	N 8
Kolor	kolor szary
Materiał membrany	SBR
Pojemność nominalna	8 l
Maks. pojemność użytkowa	7,2 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	4 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	1,5 bar
Przyłącze	R 3/4"
Średnica	272 mm
Maks. wysokość	236 mm
Przekątna przechyty ok.	379 mm
Waga	2,35 kg


Opis

Reflex Reflex N 8


Przeponowe naczynie wzbiornicze do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- Membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831
- Zbiorniki o pojemności od 35 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Przyłącza gwintowane
- Maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C
- Dopuszczalna temperatura pracy 70 °C







Side view



Front view



Isometric view



Top view



Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/ Not subject to change management				Maßstab/ Scale: 1:5	Format/ Size: A2
Revision 16.01.2018		Reflex Servitec mini – 8835800			

Reflex Servitec Mini, kompaktowy, automatyczny układ odgazowania próżniowego

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	Mini
Max. pojemność instalacji	1 m ³
maks. dop. temperatura pracy	60 °C
Ciśnienie pracy	0,5 - 2,5 bar
Maks. dop. ciśnienie pracy	4 bar
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	55 dB(A)
Przyłącze elektryczne	230V/50Hz
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1/2"
Przyłącze po stronie odpływu	G 1/2"
Separacja rozpuszczonych gazów do	90 %
Częściowe natężenie przepływu w sieci	0,050 m ³ /h
Prąd znamionowy	0,30 A
Maks. elektr. moc znamionowa	0,06 kW
Maks. wysokość	420 mm
Szerokość	295 mm
Głębokość	220 mm
Waga	5,60 kg

Opis

Reflex Servitec

Układ odgazowania próżniowego do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Wielofunkcyjna, w pełni automatyczna jednostka. Funkcja "auto stop", funkcja automatycznego równoważenia hydraulicznego procesu odgazowania, kontrola procesu uzupełniania wody.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Jednostka do montażu naściennego, składa się z modułu hydraulicznego oraz elektronicznego, ergonomicznie umieszczonego sterownika Control Smart.

Proces odgazowania odbywa się w części hydraulicznej za pomocą pompy membranowej w połączeniu z usytuowaną pionowo mosiężną rurą próżniową. Rura próżniowa wyposażona w dyszę rozpylającą, automatyczny odpowietrznik i czujnik ciśnienia. Jednostka znajduje się w obudowie chroniącej przed zanieczyszczeniem, wykonanej z polipropylenu ekspandowanego z otwieraną osłoną serwisową.

Sterownik Reflex Control Smart znajduje się w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, w której są zamontowane również elementy zasilania i komponenty do komunikacji zewnętrznej oraz panel sterujący z odporną na zabrudzenie klawiaturą membranową. Seryjnie wbudowany Bluetooth jako złącze do komunikacji. Jednostka posiada w pełni zautomatyzowany sterownik mikroprocesorowy z zegarem, pamięcią błędów i parametrów, wyświetlaczem LED dla trybów pracy,

ogólnych komunikatów o błędach. Wyświetlacz z informacją o ciśnieniu oraz komunikatami o pracy urządzenia i zakłóceniach w aplikacji Control Smart przez połączenie Bluetooth.


Control Smart umożliwia bezprzewodową, komfortową obsługę przez Bluetooth, za pomocą aplikacji na smartfon lub tablet z systemem operacyjnym iOS lub Android. Zapewnia łatwe zdalne uruchomienie i wizualizację pracy instalacji. Do dyspozycji są następujące funkcje:

- Automatyczne ustawienie godziny i daty
- Ustawienie i przestawienie minimalnego ciśnienia roboczego p0
- Użytkownik może swobodnie ustalić i wprowadzić czas włączenia odgazowania ciągłego i interwałowego
- Dowlone ustawianie parametrów dotyczących dnia tygodnia i godziny trybu odgazowania interwałowego wraz z funkcją czasu letniego
- Wskazanie stanu, ostrzeżeń i błędów odnośnie ciśnienia w instalacji i pracy urządzenia wraz ze wskazówkami dotyczącymi diagnostyki i zalecanych działań
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania


Jednostka sterująca jest zmontowana, gotowa do podłączenia zgodnie z przepisami VDE, wyposażona w kabel zasilający i wtyczkę. Podłączenie do instalacji przy pomocy zamontowanych zaworów odcinających.

Zoptymalizowany proces odgazowania z programem odgazowania ciągłego i interwałowego. Sterowanie poprzez analizę ciśnienia w układzie oraz automatyczne przerwanie i komunikat o zakłóceniu w przypadku przekroczenia czasu uzupełniania i/lub liczby cykli. Dokumentacja i kontrola całości układu w odniesieniu do powyższych parametrów.







Side view



Front view



Isometric view



Top view



Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/ Not subject to change management			Maßstab/ Scale: 1:1	Format/ Size: A2
Revision 23.07.2020		Exdirt D11 2 M – 9256640		

Reflex Exdirt D 1 1/2 M, separator zanieczyszczeń, Gwint, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	D 1 1/2 M
Materiał obudowy	Mosiądz
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura robocza	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	IG 1 1/2"
Otwór rewizyjny	G 3/4"
Wariant przyłącza	Gwint
Maks. strumień objętości	5,0 m³/h
Średnica	63 mm
Maks. wysokość	193 mm
Szerokość	122 mm
Głębokość montażu grzałki	88 mm
Waga	1,50 kg

Opis

Reflex Exdirt Magnet

Separator osadów i zanieczyszczeń do instalacji ogrzewania i chłodzenia wodnego oraz innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.


Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Magnes EasyClip o silnym polu magnetycznym, przyłączany od dołu, do szybkiego montażu w mosiężnych separatorach osadów i zanieczyszczeń Exdirt i Extwin bez otworu gwintowanego w części dolnej.


Wydajny magnes prasowany neodymowy, umieszczony w obudowie z elastomeru termoplastycznego umożliwiającej jego montaż. Wydajna separacja cząstek ferromagnetycznych ze strumienia cieczy i kierowanie ich bezpośrednio do komory separacyjnej za pomocą pola magnetycznego. Cząsteczki są usuwane z instalacji poprzez wyjęcie magnesu z obudowy i wyczyszczenie komory separatora. Czynność ta nie wymaga przerywania pracy instalacji.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.







Side view



Front view



Isometric view



Top view



Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/ Not subject to change management		Maßstab/ Scale: 1:2	Format/ Size: A3
Revision 04.11.2016	Exiso A D 22-1 1 2 - 9254811		

A3

Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, termoizolacja do Reflex separatorów Ex



Dane

Typ	A/D 22 - 1 1/2
Kolor	kolor czarny
Grubość izolacji	15 mm
Materiał izolacji	EPP
Temperatura robocza	110
Średnica	125 mm
Maks. wysokość	225 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	108 mm
Waga	0,07 kg


Opis

Reflex Exiso


Izolacja cieplna do separatorów Reflex Exvoid lub Exdirt.

Wykonana z dwóch półkorup z twardej pianki, mocowanych kształtowo, stabilnych temperaturowo, dających się dopasować, z zamknięciem odchylanym albo z taśmą mocującą.







Side view



Front view



Isometric view



Top view



Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/ Not subject to change management			Maßstab/ Scale: 1:1	Format/ Size: A3
Revision 23.05.2016	Exvoid T1 2 – 9250000			

Reflex Exvoid T 1/2, separator mikropęcherzy powietrza, Mosiądz, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	T 1/2
Materiał obudowy	Mosiądz
Wariant montażu	montaż pionowy
Temperatura robocza	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	IG 1/2"
Przyłącze do odpowietrzania	G 1/2"
Średnica	63 mm
Maks. wysokość	122 mm
Szerokość	78 mm
Środek odcinka kołnierza – płaszcz	46 mm
Waga	0,63 kg

Opis


Reflex Exvoid-T

Automatyczny odpowietrznik do instalacji grzewczych lub chłodniczych lub innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.


Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do usuwania mikropęcherzy gazu z najwyższych punktów instalacji lub z miejsc gromadzenia się powietrza.







Side view



Front view



Isometric view



Top view



Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/ Not subject to change management			Maßstab/ Scale: 1:2	Format/ Size: A2
Revision 21.08.2018		Reflex Fillcontrol Plus Compact – 6811500		

Reflex Fillcontrol Plus Compact, automatyczny układ uzupełniania ubytków wody

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	Plus Compact
maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przyłącze wejście/wyjście	R 1/2" / R 1/2"
Przyłącze elektryczne	230V/50Hz
Maks. elektr. moc znamionowa	0,60 kW
Charakterystyka przepływu kvs	0,4 m³/h
Maks. wysokość	304 mm
Szerokość	240 mm
Głębokość	90 mm
Waga	3,00 kg

Opis

Reflex Fillcontrol Plus Compact

Automatyczny układ uzupełniania i napełniania wody do instalacji grzewczych i chłodzących z naczyniami przeponowymi.

Umożliwia kontrolowane i zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1717 lub DIN 1988 bezpieczne uzupełnianie i napełnianie instalacji bezpośrednio z sieci wodociągowej wody pitnej oraz realizuje zalecaną zgodnie z normą PN-EN 12828 i VDI 4807 kontrolę funkcjonowania naczynia wzbiorczego.

Składa się z armatury odcinającej, sprawdzonego wg DVGW rozdzielacza systemowego (BA) zgodnie z PN-EN 12729, osadnika zanieczyszczeń, czujnika ciśnienia, zaworu kulowego z napędem, reduktora ciśnienia z manometrem kontrolnym i sterownika mikroprocesorowego. Wygodny dostęp do wszystkich komponentów umieszczonych w obudowie w kompaktowy sposób.

Kontrolowane uzupełnianie wody sterowane ciśnieniem odbywa się z automatycznym zatrzymaniem i komunikatem o zakłóceniu w przypadku przekroczenia czasu pracy i/lub liczby cykli.

Pierwsze i ponowne napełnianie instalacji jest możliwe za pomocą odpowiednio ustawionego trybu pracy. Sterowanie pracą układu i jego kontrola odbywa się przy pomocy zautomatyzowanego, swobodnie programowalnego sterownika mikroprocesorowego z wyświetlaczem LCD do wszystkich istotnych komunikatów o pracy i zakłóceniach oraz wskazywania ciśnie-

nia, a także bezpotencjałowe wyjście i sygnalizator do zbiorczej sygnalizacji awarii.



Reflex Fillsoft obudowa FG I, Wyposażenie podstawowe do uzdatniania wody uzupełniającej

reflex

Thinking solutions.



Dane

Typ	FG I
Miejsca na wkłady	1 St.
maks. dop. temperatura pracy	40 °C
Lagertemperatur	-
Maks. dop. ciśnienie pracy	8 bar
Maks. wysokość	600 mm
Szerokość	260 mm
Waga	1,90 kg

Opis

Obudowa wkładu Reflex Fillsoft, kompaktowa armatura przeznaczona do uzdatniania wody uzupełniającej poprzez wymianę jonów w celu ochrony kotła i instalacji grzewczej zgodnie z VDI 2035.

Obudowę wkładu można zastosować w połączeniu z odpowiednimi wkładami (osobne produkty) - przeznaczonymi do zmiękczenia lub demineralizacji wody.

Pusta obudowa, gotowa do montażu przy pomocy uchwyty ścienne, do wyposażenia - do wyboru - w jeden:

- wkład z żywicą jonowymienną Fillsoft FSP 6000 (zielony) do zmiękczenia wody albo
- wkład żywiczny ze złożem mieszanym Fillsoft Zero FZP 3000 (szary) do demineralizacji wody

Fillsoft I składa się z następujących elementów:

- obudowa cylindryczna z polipropylenu z mosiężnymi przyłączami gwintowanymi do zamocowania jednego wkładu uzdatniającego wodę i opcjonalnego montażu nasadki mieszającej Reflex Softmix
- ogranicznik przepływu
- kulowy zawór odcinający z zaworem do poboru próbek

Elementy konstrukcyjne umieszczone są jako kompaktowa armatura do montażu w przewodzie doprowadzającym wodę do napełniania uzupełniającego.

