

BUDYNEK GŁÓWNY–PARTER

1. PRACE WEWNĄTRZ

–demontaż okien z parapetami
–demontaż drzwi szer. powyżej 2m z ościeżnicami – zewnętrzne
–demontaż drzwi wewnętrznych – oprócz łazienek (oznaczenie – DŁ)
–rozebranie podłóg z podbudową (deski/legary/beton) do stropu na części podpiwniczonej, oprócz pomieszczeń WC
–rozebranie warstw posadzkowych grubości około 25cm na części niepodpiwniczonej
–demontaż sufitu modułowego ze stelażem
–zdjecie boazerii
–skucie płytek na schodach do piwnicy
–rozbiórka tarasu z murkami

2. PRACE NA ZEWNĄTRZ

–skucie luźnych tynków
–wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2xDysperbit
–ocieplenie ścian zewnętrznych fundametowych/piwnicy XPS grubości 15cm
–ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 20cm

BUDYNEK SALI–PARTER

1. PRACE WEWNĄTRZ

–demontaż okien
–demontaż drzwi szer. do 2m z ościeżnicami – zewnętrzne
–rozebranie warstw posadzkowych grubości około 25cm

2. PRACE NA ZEWNĄTRZ

–skucie luźnych tynków
–rozbiórka opaski betonowej gr.10cm – 30,66m2
–wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2xDysperbit
–ocieplenie ścian zewnętrznych fundametowych/piwnicy XPS grubości 15cm
–ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 20cm

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT MURARSKICH

1. ZAŁOŻONO KATEGORIĘ A WYKONYWANIA ROBÓT, TJ. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH PRZEZ NALEŻYCIE WYSZKOLONY ZESPÓŁ POD NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO. W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEŻY KONTROLOWAĆ DOZOWANIE SKŁADNIKÓW, A TAKŻE WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAWY. JAKOŚĆ ROBÓT WINNA KONTROLOWAĆ OSOBA O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, NIEZALEŻNA OD WYKONAWCY. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WYMAGAŃ DOBREJ ROBOTY OKREŚLONYCH W POLSKICH NORMACH I ODPOWEDNICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
2. W ŚCIANACH NALEŻY UNIKAĆ BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH. JEŻELI NIE MOŻNA UNIKNĄĆ BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH, BRUZDY ZALECA SIĘ SYTUOWAĆ W 1/5 WYSOKOŚCI ŚCIANY W ŚWIETLE POD LUB NAD STROPEM, A CAŁKOWITA ICH GŁĘBOKOŚĆ POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ W PN–B–03002:2007. DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNĘK OKREŚLONO W TABLICY 20 WW. NORMY.
3. ŚCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADŁE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY PRZEKAZANIE Z JEDNEJ ŚCIANY NA DRUGĄ OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH I POZIOMYCH. WSZYSTKIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE NALEŻY POŁĄCZYĆ W POZIOMIE STROPÓW WIEŃCEM ŻELBETOWYM.
4. NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE. LOKALIZACJA ŚCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH. LOKALIZACJA NADPROŻY NAD OTWORAMI W ŚCIANACH NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
5. ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPÓW POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ, 3cm. SZCZELINĘ, NALEŻY WYPEŁNIĆ MIĘKKIM MATERIAŁEM WYPEŁNIAJĄCYM.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

objekt, adres, tytuł:
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu", ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-340 Białośliwie

inwestor:
Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

		nr uprawnień:	podpis:
projektował / opracował:			
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/UpB/27/2005	

nazwa rysunku: RZUT PARTERU - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE
nr rys.: R+D-02

branża:	faza:	skala:	data:
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT+PW	1:50	06.2024

80