

Zamawiający:
Gmina Stary Lubotyń
Stary Lubotyń 42
07-303 Stary Lubotyń
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/lubotyń>
Bezpośredni link do postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/931827>

Stary Lubotyń 31.05.2024r.

Nr referencyjny: INW.271.6.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o skorygowanie lub potwierdzenie długości kanalizacji. Według profili długość kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm wynosi 3336 m, z rur PE RC o średnicy 90 mm wynosi 1876m natomiast w opisie projektu są inne długości: PVC 200 mm - 2 072 m, PE RC 90 mm -2 122 m.

Odpowiedź:

Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej w terenie oraz dokonać analizy projektu zagospodarowania terenu (PZT) i przyjąć dane do sporządzenia oferty. Podstawą do określenia długości poszczególnych odcinków kanalizacji jest zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu (PZT).

2. Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych.

Odpowiedź: Na potrzeby opracowania projektu budowlanego nie były sporządzane badania geotechniczne.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzdatnianie gruntów spoistych wapnem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu działania.

4. Proszę o sprecyzowanie. Odcinek S1-S2 na PZT opisany jest jako tłoczny, natomiast na profilach jako kanalizacja grawitacyjna PVC o średnicy 200 mm.

Odpowiedź: Odcinek S 1 - S2 jest grawitacyjny do przepompowni ścieków Pść 8, od Pść 8 jest przewód tłoczny.

5. Na PZT przy działce nr 114/1 jest opis: przewiert sterowany na całym odcinku. Proszę o sprecyzowanie na którym odcinku.

Odpowiedź: Przewiert sterowany jest na całym odcinku objętym PZT – Zagospodarowanie rys. 3

6. Proszę o podanie wszystkich średnic rur, które są prowadzone do budynków.

Odpowiedź: Projekt zagospodarowania terenu jednoznacznie określa przebieg odcinków kanalizacji sanitarnej do granic pasa drogowego (poszczególnych działek). PZT nie obejmuje odcinków rurociągów do budynków jak napisano w zapytaniu.