


Inwentaryzacja uszkodzeń przęsła wiaduktu

1:100

← BIAŁE BŁOTA

BYDGOSZCZ →



* belka ② i ⑦ w przęśle C–D zostały zakwalifikowane do wzmocnienia w trybie pilnym.
** belka ②, ③ i ⑥ w przęśle B–C zostały zakwalifikowane do wzmocnienia.

OZNACZENIA:

- usb – ubytki betonu na spodzie belki z widoczną korozją zbrojenia,
- ubb – ubytki betonu na boku belki z widoczną korozją zbrojenia,
- u – ubytki lub erozja materiału,
- osb – osady korozyjne na spodzie belki,
- obb – osady korozyjne na boku belki,
- osp – osady korozyjne na spodzie płyty,
- sp – spękania na powierzchni betonu,
- rs – widoczne rysy,
- r – zarysowania i pęknięcia;
- uo – ubytki betonu na ocpie podpory z widoczną korozją zbrojenia,
- belka wzmocniona taśmami węglowymi w remocie z 2008 roku,
- belka przeznaczona do wzmocnienia,