

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Pikuła

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Rzeczpospolita
Polska



cupt
CENTRUM UNIJNYCH
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sosnowiec, dnia 27.05.2020 r.

Wykonawcy pobierający SIWZ

PKM/ZS/ZZ/ 1492 /2020

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawy fabrycznie nowych autobusów, które zostaną zakupione w ramach projektu : „Czyste niebo nad Zagłębiem – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania”, nr sprawy: U/PN/2020/02/1

Do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w n/w brzmieniu:

„W związku z ogłoszonym przetargiem p.n.: „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania.”, nr sprawy: U/PN/2020/02/1, prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji:

1. • Czy Zamawiający dopuści zmianę wymiarów ładowarek plug-in na następujące: 1600x1700x1000 (wys.-szer.-głęb.)? •

2. Prosimy o informację, w jakim standardzie podłączona do systemu monitorowania pracy jest ładowarka Plug-in 80/40 firmy Ekoenergetyka, której praca ma być uzależniona od pracy ładowarki ŁP190kW? •

Ponieważ Wykonawca zakłada dostarczenie serwera na obie lokalizacje oraz Wykonawca musi doprowadzić okablowanie teletechniczne do szafy RACK, prosimy o konkretne sprecyzowanie lokalizacji pomieszczeń w których taka szafa się znajduje. Czy do wskazanych lokalizacji wykonane jest orurowanie? •

3. Prosimy o potwierdzenie, że do ładowarki Ł-10 również jest wykonane orurowanie w celu wprowadzenia WLZ-u zasilającego i okablowania teletechnicznego?

4. • Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania pasów chodnika z kostki brukowej pomiędzy ładowarkami Ł-3/Ł-6; Ł-7/Ł-9, w celu ich przemieszczania? Jeśli takie utwardzenie nawierzchni miałyby nastąpić w ramach tego zadania , prosimy o wskazanie na rysunku takich powierzchni.”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wyjaśnia, co następuje:



Ad. 1

Odnosnie zmiany wymiarów zewnętrznych ładowarek Plug-in oraz stacji zasilających ładowarek pantografowych Zamawiający wypowiedział się już dwukrotnie, a mianowicie:

- 1) w dniu 08.05.2020 r. pismem znak: PKM/ZS/ZZ/1331/220 (Ad. 2 – dotyczy ładowarek Plug-in oraz Ad. 4 – dotyczy ładowarek pantografowych/stacji zasilających),
- 2) w dniu 08.05.2020 r. pismem znak: PKM/ZS/ZZ/1338/2020 (Ad. II.5 – dotyczy ładowarek pantografowych).

Z uwagi na fakt, że wymiary proponowane przez Wnioskodawcę nie mieszczą się w wymiarach (maksymalnych) ładowarek Plug-in, podanych pierwotnie i po modyfikacji, Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści takie rozwiązanie uzupełniające, modyfikując zapis w części II ust. 3 wiersz 2 tabeli załącznika nr 10.3 do SIWZ w sposób następujący

Obecny zapis:

2.	Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne)	1200 x 1300 x 900 +10% (Zamawiający dopuści również ładowarkę Plug-in o wymiarach maks. 1400 x 1600 x 900)
----	--	---

Zapis po modyfikacji:

2.	Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne)	1200 x 1300 x 900 +10% (Zamawiający dopuści również ładowarkę Plug-in o wymiarach maks. 1400 x 1600 x 900 + 15%)
----	--	---

Ad. 2

Obecnie, eksploatowana przy ul. Mościckiego w Sosnowcu ładowarka Plug-in nie jest podłączona do SMP i takiego wymogu w ramach postępowania Zamawiający nie narzuca.

Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że dla ładowarki L-10 jest wykonany rurarz $\varnothing 160$ dla potrzeb WLZ oraz rurarz $\varnothing 110$ teletechniczny.

Ad. 4

Zgodnie z informacją zawartą w części II ust. 3 wiersz 6 załącznika nr 10.3, to w gestii Zamawiającego jest wykonanie kostki brukowej pod ładowarki pantografowe.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przetarg.

Z poważaniem:

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
mgr Dorota Nowak

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr Marek Piłkuła

Załącznik:

- Załącznik nr 10.3 do SIWZ w wersji zmodyfikowanej