

WZP.26.1.01.2021

Kielce, 17.05.2021 r.

.....

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Cześć I „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej” Cześć II A) „Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce” B) „Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce” Zadanie III - ul. Krakowska od ul. Pakosz do WDK -I. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta i połączenie z ul. Zalesie (bez skrzyżowania z ul. Chorzowską). Postępowanie nr WZP.26.1.01.2021.

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, w związku z wpływaniem zapytań, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o załączenie rysunku technicznego balustrad U-12a - dla obydwu odcinków.

Odpowiedź:

Balustrady U-12a należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży drogowej (rys. nr 5 Szczegóły konstrukcyjne).

Odcinek Ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich

Pytanie 1

Prosimy o załączenie rysunku technicznego balustrad U-12a - dla obydwu odcinków.

Odcinek Ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich:

Opis do projektu docelowej organizacji ruchu opisuje, iż znaki C-13, C-13a, C-13/16, C-13a/16a zostały zaprojektowane jako znaki mini (MI). Pozostałe oznakowanie pionowe zaprojektowano jako duże (D) - Czy Zamawiający potwierdza, iż pozostałe znaki należy wycenić jako duże?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pozostałe znaki należy wycenić jako duże.

Pytanie 2

Poz. kosztorysowa 15.7 formularz 2.2.1 - bariery ochronne drogowe - prosimy o określenie parametrów barier, gdyż specyfikacja, która jest przypisana do tej pozycji tj. D.07.06.02 nie wskazuje jakie bariery należy tutaj ująć.

Odpowiedź:

Pozycja kosztorysowa 15.7 (balustrady U-12a w ilości 430mb) oraz 15.6 (oznakowanie poziome akustyczne w kolorze czerwonym w ilości 44 m2) należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. (w załączeniu Formularz nr 2.2.1)

Pytanie 3

Poz. kosztorysowa 15.8 formularz 2.2.1 - prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego balustrady U-11a.

Odpowiedź:

Balustradę U-11a należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży drogowej (rys. nr 5 Szczegóły konstrukcyjne).

Pytanie 4


Poz. kosztorysowa 15.10 formularz 2.2.1 opisuje bariery H2W4A (opis do projektu docelowej organizacji ruchu również odnosi się do tych parametrów) natomiast w specyfikacji technicznej nr D.07.05.01, która została przypisana do tej pozycji w punkcie 1.3 opisane zostały bariery N2W2A a w punkcie 2.2 wskazano bariery N2W3A. Prosimy o doprecyzowanie jakie bariery przyjąć do wyceny pozycji kosztorysowej nr 15.10.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje skorygowaną specyfikację D.07.05.01. (w załączeniu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z-ca DYREKTORA
ds. Inwestycji

mgr inż. Renata Pajek

W załączeniu:

- zmodyfikowany Formularz nr 2.2.1
- zmodyfikowana specyfikacja nr D.07.05.01.