

Gmina Żukowo



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.18.2024

dot.: postępowania: Budowa ul. Pszennej w Baninie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

Proszę o wskazanie rysunku szczegółowego/detalu zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego ciśnienia przy skrzyżowaniu ulicy Pszennej z Lipową.

Odpowiedź: Szczegół zabezpieczenia sieci gazowej znajduje się następujących opracowaniach: TOM IV - PROJEKT TECZNYCZNY - WYKONAWCZY, TOM IV.1 Projekt branży drogowej, Pkt. 3.10 oraz Rys. 4.1 – 4.5 – Przekroje konstrukcyjne – zabezpieczenie gazociągów

Pytanie 2

Czy zamawiający bierze pod uwagę zastosowanie studni betonowej z kinetą wykonywaną ręcznie, która charakteryzuje się niższą odpornością na nacisk oraz mniej korzystnymi właściwościami w kontekście warunków gruntowych, ale jest rozwiązaniem tańszym? Czy konieczne jest zastosowanie kinet monolitycznych, powstających w jednym procesie zalewania?

Odpowiedź: Należy zastosować kinety monolityczne.

Niniejsza odpowiedź na pytania jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.