



Świnoujście, dn. .... 03.2020 r.

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 3 DO SIWZ

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia na: Część 1 - „Remont budynku nr 101 w kk 4381” Część 2 - „Remont budynku nr 94 w kk 4381” (nr referencyjny 04/KPW/INFR/2020).*

Komenda Portu Wojennego Świnoujście na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) informuje, że dnia 17.03.2020 r. wpłynęły pytania od uczestników postępowania na : *Część 1 - „Remont budynku nr 101 w kk 4381” Część 2 - „Remont budynku nr 94 w kk 4381” (nr referencyjny 04/KPW/INFR/2020).* o następującej treści:

„Ofereant, w odpowiedzi na pytanie numer 1, które dotyczyło budynku numer 101 i 94, o następującej treści „Proszę określić szczegółowo klasę drzwi wewnętrznych (wypełnienie skrzydeł, rodzaj futryn) kolor drzwi, czy drzwi pełne czy z szybami itp.” otrzymał od **Zamawiającego** następującą odpowiedź „Drzwi płycinowe pełne (oprócz drzwi do magazynu broni, które muszą być zgodnie z wymogami)”

Tymczasem w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót punkt 1. Przedmiot i zakres robót budowlanych podpunkt 29 oraz przedmiar robót punkt 32 Zamawiający nie wymagał drzwi kuloodpornych, określił jedynie drzwi jako stalowe RC3, które nie są **drzwiami kuloodpornymi**.

Mając na uwadze powyższe zaszła uzasadniona konieczność skierowania kolejnego pytania do Zamawiającego w tym zakresie w celu uzyskania jasnych i precyzyjnych odpowiedzi, które umożliwią Ofertowi sporządzenie rzetelnej wyceny.

W związku z tym proszę **o podanie ilości, drzwi stalowych dla poszczególnych budynków , ilości drzwi kuloodpornych. Szczegółowe wymiary wszystkich drzwi, kolor drzwi, klasę odporności na włamanie, klasę kuloodporności oraz ilości zamków.**

#### **Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:**

W odpowiedzi na pytanie dodatkowe informuje, że do budynku nr 101/4381 bramy stalowe wymiar (2,10x2,15) wyposażone w 2 zamki -3 szt bram. drzwi stalowe RC3 (2,00x1,00) wyposażone w 2 zamki - 2 szt drzwi. pozostałe drzwi płycinowe wewnętrzne do budynku nr 94/4381 bramy stalowe RC3 (3,60x3,60) wyposażone w 2 zamki -2 szt bram.

drzwi stalowe RC3 (1.00x2.00) wyposażone w 2 zamki - 1 szt drzwi.  
Pozostałe drzwi płycinowe wewnętrzne.  
Kolory drzwi, żaluzji, ścian, ram okiennych itp. należy uzgodnić z użytkownikiem.

**KOMENDANT**

**/-/ kmdr Marek BARTKOWSKI**

Anna JURCZYK , tel. 261-24-25-81  
19.03.2020 r.

Teczka 2712 B 5

E:\2020\PZP\03-KPW-INFR-2020 bud 94,101\pytania\odpowiedź na pytania nr 3-internet.doc