



GRUPA KAPITAŁOWA

PKP ENERGETYKA

OBSŁUGA

Warszawa, 22.10.2021r.
OS1-Eos1-5501-747/2021

**Gmina Poświętne
Ul. Krótka 1,
05-326 Poświętne**

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni działając na podstawie Pełnomocnictw PKP Energetyka S.A. w odpowiedzi na wystąpienie Biura Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 12.10.2021r. dotyczące uzgodnienia przekroczenia projektowaną siecią wodociagową obszaru linii kolejowej nr 13 w km 9+877 relacji Krusze – Pilawa na terenie dz. nr 238, obr. Dąbrowica, gm. Poświętne, powiat wołomiński oraz zbliżenia do obszaru kolejowego w km od 9+870 do 9+900, pozytywnie opiniuje przebieg sieci, jednocześnie informując iż na załączonych mapach

- Oznaczona jest czynna linia napowietrzna SN 15kV,

Z uwagi na fakt, iż projektowana infrastruktura techniczna występuje w kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną, PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni podaje warunki uzgodnienia:

1. W miejscach w których występuje zbliżenie projektowanej infrastruktury z istniejącymi liniami napowietrznymi należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić istniejącej infrastruktury będącej własnością PKP Energetyka S.A..
2. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami PKP Energetyka S.A. należy opracować dokumentację techniczną, na którą składa się kompletny projekt architektoniczno-budowlany obejmujący zabezpieczenie linii napowietrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dokumentacja projektowa usunięcia kolizji podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni.
4. Na 30 dni przed przystąpieniem do robót należy opracować i uzgodnić z PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni harmonogram realizacji robót uwzględniający sekcjonowanie linii napowietrznych oraz koordynację prac zapewniających ciągłość zasilania odbiorców PKP Energetyka S.A..
5. Na 30 dni przed przystąpieniem do robót w bezpośrednim sąsiedztwie linii napowietrznych należy bezwzględnie wystąpić do PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Wschodni o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami.
6. W przypadku robót wymagających odtworzenia linii napowietrznych lub w razie jakiegokolwiek ingerencji w sieci i urządzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomocnego pozwolenia na budowę wystąpi o wydanie warunków usunięcia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowę na usuwanie tych kolizji. Konieczność ta zostanie określona na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.
7. Za wszelkie straty Spółki PKP Energetyka S.A. powstałe w wyniku awarii kabli i innych urządzeń (zerwanie, uszkodzenie) spowodowane podczas robót bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Wschodni obciążony będzie Wykonawca robót.
8. Za czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy tj. wyłączeń, nadzoru, udział w komisjach itp. pobierane będą opłaty.
9. Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.
10. Uzgodnienie jest ważne z załącznikiem graficznym.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedzialności za sporządzony projekt i uzyskania wszelkich zgód formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Za wydanie w/w opinii branżowej zostanie pobrana opłata wg cennika usług.

DYREKTOR OBSZARU

Grzegorz Pawastian

Sporządził: Robert Gałęcki tel. : 573331015

GRUPA KAPITAŁOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.
ul. Hoża 86 lok. 1
00-682 Warszawa
Obszar Serwisowy Wschodni
ul. Sławińska 7/9
01-218 Warszawa
tel.: +48 22 39 19 343
os1.eos1@pkpenergetyka.pl
www.pkpeenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000610778












NIP: 7010564340
REGON: 364121434
kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł
(wpłacony w całości)


LINIA NAPOWIETRZNA SN

Mateusz Kmiec

OBSZAR ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODLEGŁOŚCI 20,0 m OD OSI SKRAJNEGO TORU

OBSZAR ZNAJDUJĄCY SIĘ W ODLEGŁOŚCI 10,0 m OD OBSZARU KOLEJOWEGO

	projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø200x11,9 mm
	projektowany przewiert sterowany siecią wodociągową PE100 SDR17 PN10 RC Ø200x11,9 mm
	projektowane przyłącza wodociągowe PE100 SDR11 PN16 Ø40x3,7
	projektowana rura osłonowa PE100 SDR11 PN16 Ø315x28,6 mm
	projektowane zasuwy
	projektowany trójnik z obejmą siodłową Ø40/110, 40/160
	projektowany hydrant nadziemny Ø80 mm
w1,w2,... węzły	
	odległość projektowanej sieci od obszaru kolejowego
	odległość projektowanej sieci od osi skrajnego toru
	obszar znajdujący się w odległości 10,0 m od obszaru kolejowego linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa (dz. nr 238, obr. Dąbrowica, gm. Poświętne)
	obszar znajdujący się w odległości 20,0 m od osi skrajnego toru linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa

Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	inż. Katarzyna Myślińska	_____	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	