

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji
Miroslaw Łuba
e-mail Miroslaw.Luba@telkol.pl
tel. 501 129 783
PKP TELKOL Sp. z o.o.
Region Warszawa
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

RU101-504-677/2021

**Gmina Poświętne
ul. Krótka 1
05-326 Poświętne**

Dotyczy: Uzgodnienia przekroczenia projektowanej sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 13 w km 9,877 relacji Krusze – Pilawa.

PKP TELKOL Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo Biura Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 10.11.2021r. dotyczące uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci wodociągowej w rejonie przekroczenia linii kolejowej nr 13 w km 9,877 na terenie działki nr 238, obr. Dąbrowica, gm. Poświętne **uzgadnia z uwagą:**

W zakresie przedstawionej lokalizacji sieci wodociągowej krzyżującej się z linią kolejową nr 13 w km 9,877 **znajduje się trasa kabla telekomunikacyjnego własności PKP TELKOL. Projektowana lokalizacja wodociągu w terenie działki nr 238, obr. Dąbrowica krzyżuje się z kablem teletechnicznym doziemnym na wysokości km 9,977. Trasę kabla telekomunikacyjnego naszej własności o symbolu „tA” oznaczono kolorem pomarańczowym w miejscu kolizyjnym na załączonym planie sytuacyjnym.**

Przedstawione posadowienie kanalizacji wodociągowej pod torem wykazane na profilu podłużnym jest zagłębione na głębokości w zakresie ok 1m po między rurą osłonową, a kablem telekomunikacyjnym znajdującym się w ziemi na głębokości ok. 0,9m. Przy takim zagłębieniu jest bardzo małe ryzyko wystąpienia kolizji z istniejącą siecią kablową.

W miejscu kolizyjnym z projektowaną linią elektroenergetyczną należy zachować szczególną uwagę podczas wykonywanych robót ziemnych sprzętem mechanicznym. Należy zachować normatywne odległości w zbliżeniu jak i w skrzyżowaniu z naszą siecią telekomunikacyjną.

Jednocześnie wymagamy w trakcie realizacji inwestycji spełnienie poniższych uwag:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.
2. Korespondencję z prośbą o nadzór nad pracami oraz powiadomienie o terminie powołania Komisji należy przesłać z wyprzedzeniem do 5 dni roboczych na podany adres e-mail: R1Warszawa@telkol.pl.
3. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o.



Świadectwo
Bezpieczeństwa
Przemysłowego




Certyfikat Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • West Station II, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa • NIP 113-28-75-351
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN

4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać należy zlokalizowania trasy kabla telekomunikacyjnego poprzez przekopy kontrolne w rejonie zbliżeń i skrzyżowań oraz dokonać oceny jego posadowienia w celu uniknięcia uszkodzenia.
5. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności. Nowo budowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnym należy posadzić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.
6. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
7. Urządzenia PKP TELKOL nie mogą zostać naruszone i uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodów podziemnych odpowiedzialność w każdej sytuacji ponosi Wykonawca robót, niezależnie od ich usytuowania w projekcie. Wszystkie kolizje, w tym ujawnione w trakcie wykonywania robót zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy robót.
8. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Sp. PKP TELKOL należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
9. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Powyższe uzgodnienie ważne do dnia 07.12.2023 r.

W załączeniu: 1 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej

p.o. DYREKTORA
REGIONU WARSZAWA

Michał Kozłowski

Układ: 2000/7
Amsterdam

Reprodukcja Wzbroniona
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie
Wydział Geodezji
Kolejowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

MAPA WG STANU ARCHIWALNEGO
niniejszą mapę wykonano jako kopię kolejowej
mapy sytuacyjno-wysokościowej szlaku stacji
Krusze - Pustelnik
w skali 1:500
Mapa niniejsza nie może służyć do celów
Opracowania projektu technicznego oraz
Uzgodnień przebiegu po terenie kolejowym
i uzgodnień

KNWa2a.63 21.219 12021
Warszawa dn. 18.06.2021

SPECJALISTA
Kam
Mateusz Kmiec

MINIEJSZA MAPA NIE BYŁA
AKTUALIZOWANA
DO WYWIADU TERENOWEGO

PKP TELKOL sp. z o.o.
Region Warszawa
Aleje Jerozolimskie 142 R
05-205 Warszawa

uzgodnienie do pisma
Nr RU/01-504-677/2021

Stanowisko ds.
Uzgadniania Dokumentacji
Miroslaw Ruda

- LEGENDA:
- projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø200x11,9 mm
 - projektowana rura osłonowa PE100 SDR11 PN16 Ø315x28,6 mm
 - projektowane zasuwy

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503 153 643		PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAĞOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH JÓZEFIN, DĄBROWICA, WÓŁKA DĄBROWICKA, MIĘDZYŁEŚ I MIĘDZYPOLĘ, GMINA POŚWIĘTNE	Nr rys. PKP-1
Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - Przekroczenie projektowanej sieci wodociągowej linii kolejowej nr 13 relacji Krusze-Pilawa na terenie dz. nr 238, obr. Dąbrowica, gm. Poświętne		skala: 1:500	data: 11/10/2021
Inwestor: Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne		podpis	
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Asystent projektanta	inż. Katarzyna Myślińska		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	