



**PROWOD sp. z o.o.**  
ul. Janiny Kłopotkiej 3  
45-920 Opole  
NIP 754-10-00-021  
tel. 77 469-11-81, tel. fax 77 469-11-84

**UZGODNIONO W**  
PROWOD SP. Z O.O.

OPOLE, dn. 16.08.2021

Dyrektor  
ds. technicznych  
mgr inż. Mariusz Pelc

RZĘDNA TERENU	163,15	163,15	163,15
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	161,55	161,57	161,60
ODLEGŁOŚCI		16,5	20,0
DŁUGOŚCI	0,00	16,5	36,5
ŚREDNICA/SPADKI			i=0,03%
OZNACZENIA	PE100 PN16 SDR11 Ø50		

W1 W2 W3

LEGENDA:

— WZ — WZ — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø50PE

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY, SKALA 1:100/500  
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY MURÓW

<b>PS PROJEKT</b> www.ps-projekt.net.pl PS-PROJEKT Sp. z o.o. Pracownia: 45-131 Opole ul. Kępa 20 lok.3.2 tel. 662 304 284 e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl e-mail: biuro@ps-projekt.net.pl Instalacje sanitarne	INWESTOR:		skala: 1:100/500
	LOKALIZACJA:		data: 07.2021
	STADIUM:	PW przyłączy wod-kan	nr rys.: IS/wk/03
	OBIEKT:	budynek usługowy	podpis:
	PROJEKTANT:	mgr inż. ZBIGNIEW ROGALSKI upr. nr 122/77/Op, 264/77/Op	podpis:
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Rafał ROGALSKI upr. nr OPL/1067/PWOS/14	podpis: