



Trzebiatów, 19.03.2024 r.

Gmina Trzebiatów

ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

NIP: 857-19-22-079

Oznaczenie sprawy: RZ.271.7.2024

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 1

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Rozbudowa ulicy Zachodniej od ul. Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie”** – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00235506/01 z dnia 2024-03-07.

Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

PYTANIE 1

Czy zamawiającemu wystarczy jak wykonawca będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500 000,00 zł.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający podjął się ponownej analizy postawionego warunku udziału w postępowaniu, przede wszystkim biorąc pod uwagę jego adekwatność do wielkości, zakresu, wartości przedmiotu zamówienia i warunków płatności wynikających z warunków dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zdaniem zamawiającego nie jest możliwe prawidłowe wykonanie niniejszej roboty budowlanej, w sytuacji gdy wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę jedynie 500 000,00 zł.

Biorąc przede wszystkim pod uwagę warunki dofinansowania, tj. płatność końcową na rzecz wykonawcy, w wysokości pełnej kwoty dofinansowania inwestycji, dopiero po odbiorze końcowym robót i otrzymaniu transzy z BGK, należy uznać, że postawiony przez zamawiającego warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności finansowej i ekonomicznej wykonawcy nie jest nadmierny, a w pełni uzasadniony.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę materiału podbudowy z kruszywa łamanego na przekrusz betonowy o frakcji 0-63mm?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w podbudowie przekruszu betonowego o frakcji 0-63mm, jako rozwiązanie równoważne / zamienne do kruszywa łamanego.

ZMIANA nr 1

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o szczegółowy projekt budowy sieci oświetlenia ulicznego 0,4kV zejścia na plażę, oraz instalacji zasilającej 0,4 kV zasilającej modułowy szalet publiczny na terenie działki nr 403/2 w miejscowości Mrzeżyno gmina Trzebiatów.

Dokumentacja ta stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego pisma.

ZMIANA nr 2

Mając na celu umożliwienie wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty, zamawiający **przedłuża termin składania ofert do 28.03.2024 r., godz. 8:25** (zmiana w rozdziale XXIV ust. 2 SWZ)

Wobec powyższego zamawiający wyznacza następujący:

- planowany **termin otwarcia ofert** (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ):
28.03.2024 r., godz. 8:30;
- **termin związania ofertą** (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ):
do 26.04.2024 r.

Postanowienia końcowe:

- 1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- 2) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
- 3) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonana zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 4) **Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.**

Zatwierdził:
Burmistrz Trzebiatowa
Józef Domański