

GEO.6630. 365/2013

Opinia Nr 365/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art..27 Ust.2 Pkt.1 , Art..28 Ust.1 (Dziennik Ustaw z 2000r. Nr.100 poz 1086 i nr 120 , poz.1268) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r (Dz.Ust.Nr.38 , poz.455)

Przedmiot uzgodnienia: BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI Z RUR PCV

2 Uzgodnienie sieci

dla: **GMINA MIEJSKA TUREK**
62-700 TUREK
ul.Kaliska 59

Nazwa projektanta: **INWESTOR KONIN**
Pracownia Projektowa

na wniosek z dnia: **2013-07-23** znak nr: **365/2013**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu położonego:

jednostka ewidencyjna:
opis lokalizacji: **TUREK OSIEDLE LEŚNA**

Uwagi i zalecenia:


Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji. Zgodę na wejście na teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać indywidualnie w odpowiednim organie.

Przedłożony projekt został przez Zespół uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji Zespołu dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

W przypadku przedłużającego się okresu realizacji inwestycji należy uzyskać informację w ZUDP Turek o aktualności projektu (dotyczy to nowych projektów i zmian zaistniałych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknięcia kolizji.

Po zrealizowaniu niniejszego obiektu , należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych przed ich

Za zgodność z oryginałem

inż. Stanisław Wojrak

zasypaniem).

Projekt uzgodniono z następującymi uwagami:

1. Rejon Gazowniczy w Koninie uzgadnia z następującymi uwagami:

- rozpoczęcie prac zgłosić pisemnie do Rejonu Gazowniczego w Koninie ul.Zakładowa 13a
- prace ziemne w pobliżu skrzyżowania z istniejącą siecią gazową należy wykonać sposobem ręcznym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
- po wykonaniu prac skrzyżowanie podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu Gazowniczego w Koninie.

Projekt należy uzgodnić w Zakładzie Gazowniczym w Kaliszu ul.Majkowska 9 w zakresie rozwiązania i zabezpieczenia sieci gazowej na czas wykonywanych prac.

Dominik Gradecki

2. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami eNN prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym, a na kable nałożyć dwudzielne rury osłonowe PEHD o średnicy 110 mm koloru niebieskiego. Zachować minimalną odległość poziomą i pionową 0,25m.

Sposób zabezpieczenia kabli podlega odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika Rejonu Dystrybucji w Turku ul.Górnicza 14.

Bogdan Przybylak

3. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać pozwolenie z Urzędu Miasta w Turku na zajęcie pasa drogowego.

Leszek Szymaniak

Opinia jest ważna do dnia: 2016-07-29

Z up. STAROSTY

Mirosława Wawalska
GEODETA POWIATOWY
DOKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....

podpis.....

Za zgodność z oryginałem

inż. Stanisław Wajrak