



Symbol	Opis	Ilość
	Drut odgrzewowy 8 OC	96,58 kg
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, 11 NI, 90100105	19 szt.
	AL Maszt odgrzewowy 2,5-metrowy 2P CZ kompl.	5 szt.
	Złącze rynnowe	19 szt.
	Rura do nacisku 300 mm + uchwyt naprężny habrbikowy	18 szt. +12 szt.

Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, narzędzi itp.

- Uwagi:
- IV klasa LPS
 - Założono prowadzenie drutu na pokryciu dachu z papy oraz metalowej atyce.
 - Należy zachować odstęp separacyjny instalacji odgrzewowej od urządzeń elektrycznych, w razie niezachowania odstępu należy podpiąć obudowy urządzeń i skoordynować instalację elektryczną z ochroną przepięciową.
 - Ochrona masztami odgrzewowymi do 1,5m w zaznaczonej strefie, poniżej 1m chroniony jest cały dach.
 - Zgodnie z poniższym przewody odprowadzające zaproponowano jako system naciągowy, jeżeli jest to nowa instalacja, zgodnie z normą PN-EN 60325-3, powinna być prowadzona na uchwytach co maksymalnie 1m.
 - Założono, że istnieje uziom fundamentowy/otokowy.

Investor
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 26A
15-959 Białystok

Nazwa obiektu budowlanego
Remont dachu budynku Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

Jedn. ewid.: 206101_1 Białystok
Obręb ewid.: 206101_1.0003 Antoniuk
Identyfikator działki: 206101_1.0003.459/9
ul. Zwycięstwa 26A

Numer
rysunku
E-01

Tytuł rysunku
Rzut dachu

Branża
ELEKTRYKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Imię i nazwisko projektanta	MGR INŻ. MICHAŁ KUČZYŃSKI	Podpis projektanta
Numer uprzedmiot budowlanych	POL/0137/PWOE/08	
Współpraca	mgr inż. Kasper Golebiewski	

Data sporządzenia
06.07.2023 r.