

RIG.271.5.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „**Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga**”

### Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku ze złożeniem zapytań do treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### PYTANIE NR 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw o wysokości włókna min. 40mm. Producenci produkują trawy, pod które stosuje się podkład amortyzujący w wysokości 40mm-45mm. Najczęściej jednak na maty prefabrykowane układane są trawy z wysokością 40mm. Taki system nawierzchni zapewnia odpowiedni komfort i warunki gry. Nadmienimy, że zaproponowana zmiana nie ma wpływu na jakość nawierzchni. Dopuszczenie do przetargu traw z wysokością włókna 40mm przyczyni się jedynie do zwiększenia konkurencyjności.

Zatem w celu poszerzenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw o wysokości włókna min. 40mm

#### ODPOWIEDŹ

*Należy zastosować wysokość włókna zgodnie z wymaganiami podanymi PFU.*

#### PYTANIE NR 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu FIFA Licensed Producer. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer na dopuszczenie posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer.

#### ODPOWIEDŹ

*Celem Zamawiającego do przedstawienia aktualnego Certyfikatu FIFA Preferred Producer jest uzyskanie boiska ze sztucznej trawy wykonanego z najwyższej jakości produktu. Na stronie internetowej FIFA wymienionych jest ośmiu producentów posiadających ten status i spośród tych producentów można wybierać oferty. Do postępowania przetargowego może przystąpić każdy wykonawca, który będzie oferował produkty tych profesjonalnych producentów. Producenci posiadający status FPP przechodzą szereg audytów, których celem jest ciągła kontrola jakości oferowanych produktów. Posiadanie statusu FPP wymaga od producenta sztucznej trawy uzyskanie rocznie min. 15 certyfikatów FIFA. To wiąże się z koniecznością nie tylko z dostarczenia wysokiej jakości produktu, lecz również współpracy z firmami wykonawczymi, które są w stanie*

*sprostać bardzo wysokim wymaganiom jakościowym dotyczącym choćby przygotowania podbudowy czy samej instalacji sztucznej trawy. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymóg przedstawienia aktualnego certyfikatu FPP dla producenta sztucznej trawy.*

### **PYTANIE NR 3**

Zamawiający wymaga w parametrach sztucznej trawy o kształtu włókna diament z min. 2 żeberkami. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Nadmieniamy, że według wytycznych FIFA oraz normy sztucznej trawy nie ma określonego kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Znaczenie ma natomiast, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o dowolnym kształcie włókna z zastrzeżeniem, że włókno będzie wzmocnione rdzeniem stabilizującym.

### **ODPOWIEDŹ**

*Kształt włókna determinuje wytrzymałość nawierzchni - tym samym Zamawiający pozostawia go bez zmian.*

**WOJEWÓDZTWO  
Stare Bogaczowice**

*Mirosław Lech*