



**POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.283.5.2021.KK

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Komendzie w dniu 1 października 2021 r. przez pana Piotra Sieradzkiego z Biura Usług Ochrony Przeciwpowarowej Petr Poż we Włocławku przy ul. Toruńskiej 148,

**postanawiam umorzyć postępowanie**

w sprawie odstępstwa od przepisów ochrony przeciwpożarowej  
w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę

dla budynku Domu Studenckiego nr 2 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Gdańsku przy ul. Dębowej 11.

**Uzasadnienie**

W dniu 1 października 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku został złożony wniosek przez Piotra Sieradzkiego, reprezentującego Biuro Usług Ochrony Przeciwpowarowej Petr Poż z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 148, działającego na podstawie pełnomocnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A), dotyczący udzielenia zgody na odstępstwo m. in. od przepisów ochrony przeciwpożarowej i uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości wymaganej dla budynku Domu Studenckiego nr 2 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębowej 11. Do wniosku załączono ekspertyzę techniczną opracowaną m.in. w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), który stanowi, że „W szczególności uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej”. Przy czym w jej treści nie


zawarto żadnych uchybień w zakresie zewnętrznego zaopatrzenia w wodę, które wymagałyby uzgodnienia rozwiązań zamiennych z organem.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego organ zwrócił się do strony pismem z dnia 27 października 2021 r. z wezwaniem do wyeliminowania zastrzeżeń i wyjaśnienia kwestii, dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku. Strona w odpowiedzi na pismo przesłała zamienną ekspertyzę techniczną, opracowaną wyłącznie w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), wobec której toczy się odrębne postępowanie. Zamienna ekspertyza techniczna zawiera informacje wskazujące, że po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji nie będą występowały niezgodności w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia.

W związku z powyższym, przy uwzględnieniu postanowień art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ stwierdził przesłanki bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony i na podstawie cytowanego powyżej przepisu umarza je, co orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk), w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.



POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
st. bryg. Dariusz Żywicki  
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

#### Otrzymują:

- ✓1. Piotr Sieradzki, Biuro Usług Ochrony Przeciwpowozarowej Petr Poż  
ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
2. KW PSP Gdańsk - a/a

#### Do wiadomości:

3. KM PSP Gdańsk