

Ruda Śląska, dnia 22.07.2020r.

TI/2145/FS-16/20

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania nr TI/2144/FS-4/20 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą: Zakup 5 szt. przepływomierzy przenośnych z możliwością przesyłu danych pakietowych z miejsca pomiaru

W odpowiedzi na pytanie Oferenta do powyższego postępowania, informujemy, co następuje:

Pytanie

Odnosnie przedstawionej specyfikacji, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jeżeli urządzenie mierzące posiada wbudowany modem transmisji GSM wysyłający dane na stronę internetową producenta (chmura) czy Zamawiający przewidział związane z tym koszty? Jeżeli tak, to czy mają być one wykazane w ofercie? Natomiast jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego rejestratora danych przekazującego dane do posiadanego oprogramowania?

Odpowiedź

Koszty eksploatacji urządzeń nie są przewidziane w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rejestratora danych przekazującego dane do oprogramowania, jeżeli urządzenie pomiarowe posiada również pamięć wewnętrzną, z której dane mogą być pobierane do pamięci przenośnej poprzez łącze kablowe lub przez bezprzewodowy przesył danych.


DYREKTOR DS. EKSPLOATACYJNYCH
PROKURENT
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
mgr inż. Zygmunt Grzybek


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. technicznych
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
mgr Inż. Wojciech Słaja

Rozdzielnik:

- strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik>
- baza konkurencyjności

