

RCMS460 RCMS460 – EWALUATOR MONITORINGU PRĄDÓW UPŁYWU
COM COM – KONWERTER KOMUNIKACYJNY
PPX – PRZEKŁADNIK PRĄDOWY
(ZAMOCOWAĆ W SZAFCE OBOK BY–PASSU)

UWAGI

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI PROJEKTU, TJ. M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI I ZESTAWIENIAMI. OPISAMI TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI I ZESTAWIENIAMI.
2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ LOKALIZACJI WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI.
3. ZASILACZ UPS MASTERYS BC+ FLEX 40kVA, UKŁAD FAZ 3/3 400V/400V, Z BATERIAMI UMIESZCZONYMI W ZEWNĘTRZNEJ SZAFIE BATERYJNEJ, ZAPEWNIAJĄCYMI CZAS PODTRZYMANIA 30 min DLA 36kW.
4. KARTA STYKÓW BEZPOTENCJAŁOWYCH 3 WEJŚCIA/4 WYJŚCIA + IZOLOWANE ZŁĄCZE SZEREGOWE RS485 DLA UPS–ÓW MASTERYS BC+/GP 4.0 – NR KATALOGOWY U4–OP–ADC+SL.
5. KARTA KOMUNIKACYJNA NETVISION WEB/SNMP IPV4/IPV6 DO GNIAZDA OPCJONALNEGO – NR KATALOGOWY NET–VISION7CARD.
6. CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, NET VISION EMD – NR KATALOGOWY NET–VISION–EMD.
7. WYŚWIETLACZ 7" DLA ZASILACZY UPS MASTERYS BC+/GP4 10–40KVA, MONTOWANY W FABRYCE – NR KATALOGOWY U4–IN–7TS.
8. ZABEZPIECZENIE PRZED PRĄDEM ZWROTNYM DLA UPS–A MASTERYS BC+/GP4 30–40KVA, MONTOWANE W FABRYCE – NR KATALOGOWY U4–IN–BKF30S40.
9. ZEWNĘTRZNY BY–PASS SERWISOWY DLA MOCY 10–40KVA, OBUDOWA MONTOWANA NA ŚCIANIE, 4P, DLA UPS–ÓW MASTERYS GP 4.0/BC – NR KATALOGOWY U4–OP–EBP40.
10. MOSTEK ŁĄCZENIOWY DLA WEJŚCIA PROSTOWNIKA I BY–PASSU DLA UPSA MASTERYS BC+/GP4 30–40kVA (W=400mm) – NR KATALOGOWY U4–OP–CBAR40–4.
11. ZESTAW DOSTOSOWUJACY SZEROKOŚĆ OBUDOWY DLA UPSA MASTERYS BC+ W WERSJI FLEX 10–40kVA.
12. W PROJEKCIE PRZEDSTAWIONO ROZWIĄZANIE REFERENCYJNE. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA U BY–PASSU ZEWNĘTRZNEGO RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

UWAGI OGÓLNE:
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
6.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
7.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

PROCEDURA PRZEŁĄCZANIA:

A) TRYB NORMALNY –> BY–PASS
1. WYBIERZ TRYB BY–PASS–U RĘCZNEGO NA ZASILACZU UPS
2. ZAMKNIJ Q1.1
3. OTWÓRZ Q3.1

B) BY–PASS –> TRYB NORMALNY
1. WYBIERZ TRYB BY–PASS–U RĘCZNEGO NA ZASILACZU UPS
2. ZAMKNIJ Q3.1
3. OTWÓRZ Q1.1
4. POWRÓĆ DO TRYBU NORMALNEGO Z TRYBU BY–PASS–U RĘCZNEGO

0	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE			

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
OBIEKT:	SZPITAL MSWIA
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PLAC GRUNWALDZKI
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICY BUPS-IT (SCHEMAT ZASILANIA UPS-IT I BYPASS SERWISOWY)

GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK	01.2020	138/75/Wwm	
ARCHITEKTURA		DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI	01.2020	260/DOŚ/05	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI	01.2020	174/DOŚ/15	
WSPÓŁPRACA:		01.2020	-	

ARCHM-06-19	B.S.	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E-11
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU