



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR	POMIESZCZENIE	[m ²]
L.2.01	PRZEDSIONEK	11,79
L.2.02	SEKRETARIAT	6,15
L.2.02A	POKÓJ ROZMÓW	6,64
L.2.03	ORDYNATOR	11,50
L.2.04	GABINET ZABIEGOWY	16,94
L.2.05	ODDZIAŁOWA	7,34
L.2.06	KOMUNIKACJA	79,09
L.2.07	MAGAZYN	2,01
L.2.08a	WC MĘSKIE	2,11
L.2.08b	WC MĘSKIE	2,43
L.2.08c	WC MĘSKIE	2,01
L.2.09	P. SOCJALNE	15,08
L.2.10	P. LEKARZY	21,75
L.2.11a	WC PERS.	2,59
L.2.11b	WC PERS.	3,56
L.2.12	BRUDOWNIK	5,09
L.2.13	P.PORZĄDKOWE	4,16
L.2.14	SLUZA	3,55
L.2.15	WC PACJ.	5,01
L.2.16	IZOLATKA	19,84
L.2.17	MAGAZYN	4,52
L.2.18	SALAŁÓŻKOWA	19,27
L.2.19	SALAŁÓŻKOWA	19,30
L.2.20	SALAŁÓŻKOWA	19,29
L.2.21	SALAŁÓŻKOWA	19,20
L.2.22	MAGAZYN	4,52
L.2.23	SALAŁÓŻKOWA	19,56
L.2.24	PUNKT PIELĘGNIARSKI	62,32
L.2.25	ŁAZIENKA PACJENTA	10,96
L.2.26	PRZEDSIONEK	18,50
L.2.27	KOMUNIKACJA	11,41
L.2.28	KOMUNIKACJA	11,81
L.2.29	MAGAZYN SPRZĘTU	21,46
RAZEM		470,76

UWAGI

- WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
- WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁASCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
- CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
- PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
- KORYTA KABLOWE NALEŻY MONTOWAĆ UŻYWAJĄC SYSTEMOWYCH ZAWIESI.
- WYSOKOŚĆ PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH PODANO OD POZIOMU PODŁOGI.
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ODDZIELENIA POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ TEMU ODDZIELENIU.
- WYKONAWCA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH JEST ZOBOWIĄZANY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEBIEGIEM I RZĘDNYMI INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W MIEJSCACH, GDZIE OZNACZONO LOKALNE OBNIŻENIE LUB PODNIENIE POZIOMÓW TRAS KABLOWYCH.

LEGENDA

-  ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
-  SZAFKA DYTRYBUCYJNA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
-  KORYTO KABLOWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MONTOWANE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO KE SZER.xWYS.
-  KORYTO KABLOWE SIATKOWE DLA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH MONTOWANE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO KST SZER.xWYS.
-  KORYTO KABLOWE SYSTEMU E90 MONTOWANE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO KEP SZER.xWYS.
-  DRABINA KABLOWA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MONTOWANA W SZACHCIE ELEKTRYCZNYM DE SZER.xWYS.
-  DRABINA KABLOWA SYSTEMU E90 MONTOWANA W SZACHCIE ELEKTRYCZNYM DEP SZER.xWYS.
-  DRABINA KABLOWA DLA INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNYCH DT SZER.xWYS.
-  LOKALNA ZMIANA POZIOMU TRASY W GÓRĘ W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI ELEMENTAMI INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYMI I.TP.
-  LOKALNA ZMIANA POZIOMU TRASY W DÓŁ W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI ELEMENTAMI INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYMI I.TP.
-  KASETA PODPODŁOGOWA (DLA ZESTAWU GNIAZD)
-  RURY INSTALACYJNE POD POSADZKĄ

- UWAGI OGÓLNE:
- WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
 - PROJEKT ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - PODZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEMIYKANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZŁIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
 - WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
 - PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKcie.
 - WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I SWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
 - WSZELKIE WSKAZANIE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
 - OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE			
<div>ARCHIMODICUS</div>		ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595			
INWESTOR:		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU			
ADRES:		WROCŁAW, UL. OLBINSKA 32			
OBIEKT:		SZPITAL MSWIA			
ADRES:		WROCŁAW, UL. OLBINSKA 32			
ADRES GEOD.:		DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI			
TEMAT PROJEKTU:		NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU			
TEMAT RYSUNKU:		RZUT II PIĘTRA - TRASY KABLOWE			
GŁÓWNY PROJEKTANT:		MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK	01.2020	13875/1mm	
		ARCHITEKTURA	DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:		MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI	01.2020	260/DOŚ/05	
SPRAWDZIŁ:		MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI	01.2020	174/DOŚ/15	
WSPÓŁPRACA:			01.2020	-	
ARCHM-06-19		1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E-303
NR PROJEKTU		SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU