

Wrocław, 01.2020 r.

- Pi - moc zainstalowana
- kz - współczynnik jednoczesności mocy
- Pz - moc czynna zapotrzebowana
- Qz - moc bierna zapotrzebowana
- Sz - moc pozorna zapotrzebowana

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RGnN4/N								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
ROZDZIELNICA RP2N		25,50	0,94	0,36	0,40	10,1	3,60	10,7
CHILLER CH-01		53,60	0,95	0,33	1,00	53,6	17,62	56,4
ROZDZIELNICA SSZ.1		32,00	0,89	0,51	1,00	32,0	16,39	36,0
NAWILŻACZ H-01		30,00	0,89	0,51	1,00	30,0	15,37	33,7
Suma:		141,1	0,92	0,42	0,89	125,7	53,0	136,4
Wsp. jednoczesności -P	kj					0,90		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						0,90	
Razem po wsp. jednoczesności		141,1	0,92	0,42	0,80	113,1	47,7	122,8

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RP2N								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,0	0,98	0,20	1,00	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA OGÓLNE	G	17,7	0,95	0,33	0,30	5,3	1,7	5,6
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	6,0	0,95	0,33	0,50	3,0	1,0	3,2
ODBIORY DODATKOWE	A	1,8	0,90	0,48	1,00	1,8	0,9	2,0
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	0,85	0,0	0,0	0,0
Suma:		25,5	0,94	0,36	0,40	10,1	3,6	10,7
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		25,5	0,94	0,36	0,40	10,1	3,6	10,7

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

CHILLER CH-01								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,0	0,98	0,20	1,00	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA OGÓLNE	G	0,0	0,95	0,33	0,10	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	53,6	0,95	0,33	1,00	53,6	17,6	56,4
ODBIORY DODATKOWE	A	0,0	0,90	0,48	1,00	0,0	0,0	0,0
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		53,6	0,95	0,33	1,00	53,6	17,6	56,4
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		53,6	0,95	0,33	1,00	53,6	17,6	56,4

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA SSZ.1								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
INST. SANITARNE	M	32,0	0,89	0,51	1,00	32,0	16,4	36,0
Suma:		32,0	0,89	0,51	1,00	32,0	16,4	36,0
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		32,0	0,89	0,51	1,00	32,0	16,4	36,0

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

NAWILŻACZ H-01								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
INST. SANITARNE	M	30,0	0,89	0,51	1,00	30,0	15,4	33,7
Suma:		30,0	0,89	0,51	1,00	30,0	15,4	33,7
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		30,0	0,89	0,51	1,00	30,0	15,4	33,7

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RGnN4/R								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
ROZDZIELNICA TP-1/1		15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6
ROZDZIELNICA TP-1/2		15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6
ROZDZIELNICA RP2R		6,6	0,94	0,35	0,90	6,0	2,1	6,3
ROZDZIELNICA RP2K		8,3	0,90	0,48	0,85	7,1	3,4	7,8
ROZDZIELNICA SSZ.2		10,0	0,89	0,51	1,00	10,0	5,1	11,2
ROZDZIELNICA RUPS-IT1		6,9	0,9	0,4	0,90	6,2	2,3	6,6
ROZDZIELNICA RG-IT		9,6	1,0	0,3	0,80	7,7	2,5	8,1
POTRZEBY WŁASNE		0,6	0,89	0,51	1,00	0,6	0,3	0,7
Suma:		71,4	0,93	0,39	0,66	47,0	18,5	50,5
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		71,4	0,93	0,39	0,66	47,0	18,5	50,5

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA TP-1/1								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
ODBIORY SIŁOWE	S	15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6
Suma:		15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA TP-1/2								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
ODBIORY SIŁOWE	S	15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6
Suma:		15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		15,0	0,95	0,33	0,80	12,0	3,9	12,6

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RP2R								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	2,5	0,98	0,20	1,00	2,5	0,5	2,6
GNIAZDA OGÓLNE	G	1,3	0,95	0,33	0,50	0,7	0,2	0,7
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	2,8	0,90	0,48	1,00	2,8	1,4	3,1
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		6,6	0,94	0,35	0,90	6,0	2,1	6,3
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		6,6	0,94	0,35	0,90	6,0	2,1	6,3

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RP2K								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,0	0,98	0,20	1,00	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA OGÓLNE	G	0,0	0,95	0,33	0,10	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	8,3	0,90	0,48	0,85	7,1	3,4	7,8
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	0,0	0,90	0,48	1,00	0,0	0,0	0,0
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		8,3	0,90	0,48	0,85	7,1	3,4	7,8
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		8,3	0,90	0,48	0,85	7,1	3,4	7,8

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA SSZ.2								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
INST. SANITARNE	M	10,0	0,89	0,51	1,00	10,0	5,1	11,2
Suma:		10,0	0,89	0,51	1,00	10,0	5,1	11,2
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		10,0	0,89	0,51	1,00	10,0	5,1	11,2

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RUPS-IT1								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
ROZDZIELNICA RIT-1.1		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2
ROZDZIELNICA RIT-2.1		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2
ROZDZIELNICA RIT-3.1		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2
Suma:		6,9	0,94	0,37	0,90	6,2	2,3	6,6
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		6,9	0,94	0,37	0,90	6,2	2,3	6,6

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RIT-1.1								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,3	0,98	0,20	1,00	0,3	0,1	0,3
GNIAZDA OGÓLNE	G	1,2	0,95	0,33	0,80	1,0	0,3	1,0
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	0,8	0,90	0,48	1,00	0,8	0,4	0,9
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RIT-2.1								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,3	0,98	0,20	1,00	0,3	0,1	0,3
GNIAZDA OGÓLNE	G	1,2	0,95	0,33	0,80	1,0	0,3	1,0
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	0,8	0,90	0,48	1,00	0,8	0,4	0,9
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RIT-3.1								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,3	0,98	0,20	1,00	0,3	0,1	0,3
GNIAZDA OGÓLNE	G	1,2	0,95	0,33	0,80	1,0	0,3	1,0
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	0,8	0,90	0,48	1,00	0,8	0,4	0,9
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		2,3	0,94	0,37	0,90	2,1	0,8	2,2

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RG-IT								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
ROZDZIELNICA RIT-1.2		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
ROZDZIELNICA RIT-2.2		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
ROZDZIELNICA RIT-3.2		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
Suma:		9,6	0,95	0,33	0,80	7,7	2,5	8,1
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		9,6	0,95	0,33	0,80	7,7	2,5	8,1

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RIT-1.2								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,0	0,98	0,20	1,00	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA OGÓLNE	G	3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	0,0	0,90	0,48	1,00	0,0	0,0	0,0
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RIT-2.2								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,0	0,98	0,20	1,00	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA OGÓLNE	G	3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	0,0	0,90	0,48	1,00	0,0	0,0	0,0
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RIT-3.2								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
OŚWIETLENIE	O	0,0	0,98	0,20	1,00	0,0	0,0	0,0
GNIAZDA OGÓLNE	G	3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
GNIAZDA KOMPUTEROWE	K	0,0	0,90	0,48	0,80	0,0	0,0	0,0
ODBIORY SIŁOWE	S	0,0	0,95	0,33	0,50	0,0	0,0	0,0
ODBIORY DODATKOWE	A	0,0	0,90	0,48	1,00	0,0	0,0	0,0
INST. SANITARNE	M	0,0	0,89	0,51	1,00	0,0	0,0	0,0
Suma:		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7
Wsp. jednoczesności -P	kj					1,00		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						1,00	
Razem po wsp. jednoczesności		3,2	0,95	0,33	0,80	2,6	0,8	2,7

BILANS MOCY
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYDANIE 0

NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE
WROCŁAWIU

Wrocław, 01.2020 r.

ROZDZIELNICA RGnN4/RP								
TYP ODBIORU		Pi	cosφ	tgφ	kz	Pz	Qz	Sz
-		kW	-	-	-	kW	kVAr	kVA
UPS1, UPS2		1,0	0,95	0,33	1,00	1,0	0,3	1,1
OBWODY WTÓRNE		1,0	0,95	0,33	1,00	1,0	0,3	1,1
CSP		0,5	0,95	0,33	1,00	0,5	0,2	0,5
ZSP-2		0,5	0,95	0,33	1,00	0,5	0,2	0,5
ZSP-2		0,5	0,95	0,33	1,00	0,5	0,2	0,5
CM		0,1	0,95	0,33	1,00	0,1	0,0	0,1
CZP		0,1	0,95	0,33	1,00	0,1	0,0	0,1
ZSP-3		0,5	0,95	0,33	1,00	0,5	0,2	0,5
Suma:		4,2	0,95	0,33	1,00	4,2	1,4	4,4
Wsp. jednoczesności -P	kj					0,90		
Wsp. jednoczesności -Q	kjc						0,90	
Razem po wsp. jednoczesności		4,2	0,95	0,33	0,90	3,8	1,2	4,0