



S.MOD.1	ŚCIANY ZEWN. ISTNIEJĄCA NOŚNA - PARTER, PIĘTRO - WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ IZOLACJI	d [cm]
	Umax=0,2 W/m²K	
	projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy	0,01
	izolacja - wełna mineralna 0,034 W/mK (grubośc izolacji ustalić po odkrywkach ścian zewnętrzncyh)	-
	istniejąca konstrukcja (wykonać odkrywki w celu ustalenia ilości izolacji)	-
	istniejące wykończenie wewnętrzne	-

S.MOD.2	ŚCIANY ZEWN. ISTNIEJĄCA SZKIELETOWA - - WYMIANA WARSTW ZEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZENIOWYCH I IZOLACJI TERMICZNEJ	d [cm]
	Umax=0,2 W/m²K	
	projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy	0,01
	wełna mineralna 0,034 W/mK	0,21
	bloczki gazobetonowe 500 (istniejące)	24
	wykończenie wewnętrzne (istniejące)	

S.MOD.1A (warstwy ist. wg dokumentacji z 2018 r.)	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA AFFIDEI - WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH	d [cm]
	Umax=0,2 W/m²K	
	projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy	0,01
	wełna mineralna FRONTROCK 3 (istniejąca)	0,14
	bloczki gazobetonowe 500 (istniejące)	0,24
	wykończenie wewnętrzne (istniejące)	

S.MOD.1R (warstwy ist. wg dokumentacji z 2000 r.)	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA REHABILITACJI - WYMIANA WARSTW ZEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZENIOWYCH I IZOLACJI TERMICZNEJ	
	Umax=0,2 W/m²K	
	projektowany tynk zewnętrzny silikonowy cienkowarstwowy	**0,01**
	wełna mineralna 0,034 W/mK	0,11
	bloczki gazobetonowe Ytong 600 (istniejące)	0,2
	wykończenie wewnętrzne (istniejące)	0,1

Sz1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE	d [m]
	Umax=0,2 W/m²K, REI 120	
	tynk cienkowarstwowy zewnętrzny na siatce	0,01
	termoizolacja - wełna mineralna 0,034 W/mK	0,16
	wiatroizolacja	
	płyta gk NIDA Ogień Plus 3x15 mm, zaspoinowana gipsem szpachlowym NIDA Max	0,045
	szkielet nośny z profili C100/ wypełnienie z wełny mineralnej gęstości min. 40 kg/m³	0,1
	płyta gk NIDA Ogień Plus 2x15, zaspoinowana gipsem szpachlowym NIDA Max	0,03
	tynk cienkowarstwowy wewnętrzny	0,005

Sw1	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	d [m]
	EI 30	**0,15**
	wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba	
	wykończenie szpachlą NIDA Finisz	
	płyta NIDA x2	0,025
	ściana z bloczków silikatowych	0,1
	płyta NIDA x2	0,025
	wykończenie szpachlą NIDA Finisz	
	wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba	

Sw2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	d [m]
	EI 120	**0,19**
	wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba	
	wykończenie szpachlą NIDA Finisz	
	płyta NIDA Ogień Plus x3 15 mm	0,045
	ściana z bloczków silikatowych	0,1
	płyta NIDA Ogień Plus x3 15 mm	0,045
	wykończenie szpachlą NIDA Finisz	
	wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba	

Sp1	PRZEDŚCIANKA	d [m]
	wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba	**0,125**
	wykończenie szpachlą NIDA Finisz	
	płyta NIDA x2	0,025
	ściana z bloczków silikatowych	0,1

Sw3	ŚCIANA WINDY	
	wykończenie wewnętrzne - wykładzina/farba	**0,1625**
	wykończenie szpachlą NIDA Finisz	
	płyta NIDA x1	0,0125
	konstrukcja żelbetowa	0,15

D1	STROPODACH	d [m]
	Umax=0,15 W/m2K	
	papa wierzchniego krycia	
	papa podkładowa	
	wełna mineralna wierzchniego krycia 0,036 W/mK	0,1
	wełna mineralna w spadku 0,034 W/mK	0,13
	wełna mineralna podkładowa 0,034 W/mK	0,25
	Duripanel B1	0,22
	wełna skalna 40 kg/m3/kratownica C300 wg systemu Grzywka Group	0,3
	profil kapeluszowy	0,015
	2xNida Ogień Plus	0,03
	Przestrzeń instalacyjna	
	Sufit podwieszany modułowy	

D2	STROPODACH	d [m]
	Umax=0,15 W/m2K	
	papa wierzchniego krycia	
	papa podkładowa	
	wełna mineralna wierzchniego krycia 0,034 W/mK	0,25
	wełna mineralna w spadku 0,034 W/mK	0,05
	paroizolacja - folia samoprzylepna	
	istniejący strop żelbetowy	0,2

D3	STROPODACH	d [m]
	Umax=0,15 W/m2K	
	papa wierzchniego krycia	
	papa podkładowa	
	wełna mineralna wierzchniego krycia 0,036 W/mK	0,25
	wełna mineralna w spadku 0,034 W/mK	0,05
	wełna mineralna podkładowa 0,034 W/mK	0,2
	Duripanel B1	0,22
	wełna skalna 40 kg/m3/kratownica C300 wg systemu Grzywka Group	0,2
	profil kapeluszowy	0,015
	2xNida Ogień Plus	0,03
	Przestrzeń instalacyjna	
	Sufit podwieszany modułowy	

D4	STROPODACH	d [m]
	Umax=0,15 W/m2K	
	papa wierzchniego krycia	
	papa podkładowa	
	wełna mineralna wierzchniego krycia 0,036 W/mK	0,25
	wełna mineralna w spadku 0,034 W/mK	0,05
	wełna mineralna podkładowa 0,034 W/mK	0,2
	paroizolacja - folia PE	
	płyta szybu windy	0,2

P1	STROP NAD I PIĘTREM	d [m]
	Umax=0,15 W/m2K	
	wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową	0,06
	styropian akustyczny	0,06
	paroizolacja - folia PE	
	nadlewka stropu żelbetowego	0,15
	istniejący strop żelbetowy	0,12

P2	STROP W PODCIENIU	d [m]
	Umax=0,15 W/m2K	
	warstwa wykończeniowa - wykładzina/płytki	0,01
	wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową	0,06
	styropian akustyczny	0,06
	paroizolacja - folia PE	
	strop żelbetowy	0,22
	wełna mineralna λ=0,034 W/mK	0,23
	tynk cienkowarstwowy	0,01

P3	PODŁOGA PODNIESIONA	d [m]
	warstwa wykończeniowa - wykładzina	0,01
	wylewka anhydrytowa z siatką przeciwskurczową	0,035
	paroizolacja	
	płyta OSB	0,022
	konstrukcja podłogi podniesionej/pustka powietrzna+6 cm wełny mineralnej pokrytej płytą cementowo-drzazgową	0,653
	nadlewka stropu żelbetowego	0,15
	istniejący strop żelbetowy	0,12

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
OBIEKT:	SZPITAL MSWIA
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PLAC GRUNWALDZKI
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKROJE

GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR. INŻ ARCH. JERZY POLAK	01.2020	138/75/Wwm	
	ARCHITEKTURA	DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBAŃSKA	01.2020	5/R-367/LOOIA/10	
SPRAWDZIŁ:	DR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI	01.2020	294/94/UW	
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. MARTA MICHAŁOWICZ	01.2020	-	

ARCHM-06-19	1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	BUDOWLANA	A-300
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU