

UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
5. PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAWĆ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
6. NOWE OPRAWY NALEŻY ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW OŚWIETLENIA. DLA OPRAW AWARYJNYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ O DOPROWADZENIU FAZ KONTROLNYCH SPRZED ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH.
7. NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNĄ LICZBĘ ZNAKÓW FOTOLUMINESCENCYJNYCH WSKAZUJĄCYCH WŁAŚCIWY KIERUNEK EWAKUACJI.

LEGENDA

- C1 — LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 3800 MICRO–PRM E 34 IP44 840
- C2 — LUXIONA TROLL EUROPANEL LED 5800 MICRO–PRM E 34 IP44 840
- D1 — LUXIONA TROLL BERYL NEW LED O–1 1800 PLX E 34 IP20/44 840
- G1 — LUXIONA TROLL X–WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 840
- ISTNIEJĄCA OPRAWA DO DEMONTAŻU
- WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY

UWAGI OGÓLNE:
1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
9. OSIE ŚCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH :

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Elektronika	Strumień świetlny	Czas podtrzymu	System	Typ pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	GN04P		AXN	PREMIUM	440lm	3H	RU	SE	IP65	nastropowy	oczewka symetryczna wąska
2	GP11P		AXP	PREMIUM	1160lm	3H	RU	SE	IP65/20	dostropowy	oczewka symetryczna szeroka
3	GP04P		AXP	PREMIUM	440lm	3H	RU	SE	IP65/20	dostropowy	oczewka symetryczna wąska
4	GN00P		OUTDOOR LED	PREMIUM	440lm	3H	RU	SE	IP66	naścienny	oczewka asymetryczna +7 +47°/0-25
5	YXP		ARROW N	PREMIUM		3H	RU	SA	IP40	naścienny nastropowy	odległość rozpromieniania 25m
6	YXP		ARROW P	PREMIUM		3H	RU	SA	IP40	dostropowy	odległość rozpromieniania 25m

UWAGI:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty oraz inne nieuwzględnione w projekcie urządzenia p.poż. należy dodatkowo oprawy: XS20 dla pomieszczeń technicznych, VP24 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, VN24 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych. Oprawy XS20 dodatkowo urządzenia p.poż w obrębie wyjść pomieszczeń, montować na wysokości 2,5[m], bezpośrednio nad urządzeniem, brdzo ważna skierowana "w dół".
3. Rozmieszczenie opraw określenie kierunkowe w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację lamp wraz z odpowiednimi pktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
4. W legendzie zastosowano następujące oznaczenia (— oprawa dwustronna, — oprawa jednostronna).
5. Ostateczna konieczność określenia dodatkowej ewakuacji konstrukcji międzykondygnacyjnej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

0	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32
OBIEKT:	SZPITAL MSWIA
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PLAC GRUNWALDZKI
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
TEMAT RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIA

GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK		01.2020	138/75/Warm	
	ARCHITEKTURA		DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI		01.2020	260/DOŚ/05	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI		01.2020	174/DOŚ/15	
WSPÓŁPRACA:			01.2020	-	
ARCHM-06-19	1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E-202	
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	