

TARNOWSKIE GÓRY UL. WITOSA 61

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIOMU


Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowego remontu instalacji odgromowej i uziomu obejmującej swym zakresem:

1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji odgromowej i uziomu.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej kompleksowy zakres wykonania remontu instalacji odgromowej i uziomu na obiekcie.

Lokalizacja: Tarnowskie Góry ul. Witosa 61

Działka nr: 656/179

241304 1.0032.AR 2.656/179



Umowa na wykonanie dokumentacji będzie obejmowała swym zakresem wykonanie i dostarczenie:

1. Projektu Technicznego wraz z oświadczeniem o jego wykonaniu – 3 szt. + wersja elektroniczna,
2. STWiORB – 1 egzemplarz + wersja elektroniczna,
3. Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski -1 kpl. + wersja elektroniczna (.ath lub .xml)
4. Inwentaryzacja obiektu.



Sporządził : R. Sosna

Protokół pomiaru rezystancji uziemienia nr 14/12/2023

Zleceniodawca: Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich
42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1

Przedmiot: Instalacja piorunochronna budynku usługowego.

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Witosa 61.

L.P.	Oznaczenie uziomu (wg. schematu)	Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Zmierzona wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Wynik pomiaru	Zmierzona wartość rezystancji ciągłości instalacji (Ω)	Orzeczenie o stanie połączeń
1	1	30	Brak możliwości pomiaru		Brak możliwości pomiaru	
2	2	30	Brak możliwości pomiaru		Brak możliwości pomiaru	
3	3	30	33	Negatywny	350	Negatywne
4	4	30	33	Negatywny	44	Negatywne

Stopień wilgotności gruntu:

Data przeprowadzenia prac pomiarowych :

Typ i nr urządzenia pomiarowego :

Pomiary wykonał :

Załącznik nr 1 do protokołu: schemat oznaczenia zacisków kontrolnych.

Orzeczenie: instalacja znajduje się w złym stanie technicznym, nie nadaje się do eksploatacji.

średni

12.12.2023

MRU 101 nr fab. 143441/15

Krzysztof Bielaszka Zaświadczenie kwalifikacyjne :

G-1/E/033/1327/19

G-1/D/033/432/19

Data: 12.12.2023

Podpis:


Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia dozorcy i elektryczni
Instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPE Katowice G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19

INSTAL-DOM

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Krystof Bielaszka
Krystof Bielaszka
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zielona 22
tel. 032 384 15 31, 0 793 009 205
REGON 278217818, NIP 645-114-85-12

protokół nr 1 do protokołu 14/12/2023 z pomiarów instalacji piorunochronnej budynku przy ul. Witosza 61 w Tarnowskich Górach.

Posesja
Witosza 59



Ulica Witosza

Data wykonania: 12.12.2023

Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia elektryczne do 1 kV
Instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPE-Katowice G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19