

Szczuczyn, dnia 22.10.2024r.

Gmina Szczuczyn  
Plac 1000-lecia 23  
19-230 Szczuczyn

RI.271.11.2024

Zainteresowani oferenci

**Dotyczy postępowania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kilińskiego 42.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ.

**Pytanie 1:** Czy w ofercie uwzględnić odtworzenie muralu według zalecenie na rysunku elewacji E2? *Brak pozycji dotyczącej odtworzenia muralu w przedmiarze robót.*

**Odp. 1.** *Tak. Dokumentacja przewiduje odtworzenie istniejącego muralu. Zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV, pkt. 3 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę”.*

**Pytanie 2:** Czy w ofercie uwzględnić wymianę rynien dachowych? *Brak pozycji dotyczącej demontażu i montażu rynien dachowych w przedmiarze robót.*

**Odp. 2.** *Tak. Dokumentacja przewiduje wymię wszystkich rynien i rur spustowych na nowe, stalowe o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną. Zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV, pkt. 3 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę”.*

**Pytanie 3:** Czy w ofercie uwzględnić wymianę podbitki okapu na nową z PVC? *Brak pozycji dotyczącej demontażu istniejącej i montażu nowej podbitki w przedmiarze robót.*

**Odp. 3.** *Tak. Dokumentacja przewiduje wymię podbitki na nową, zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej. Zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV, pkt. 3 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę”.*

**Pytanie 4:** Czy strop należy ocieplić granulatem z wełny mineralnej gr. 25cm, czy jak w poz. 67 przedmiaru robót gr. 15cm?

**Odp. 4.** *Tak. Dokumentacja przewiduje ocieplenie granulatem gr. 25 cm.*

**Pytanie 5:** Na jaką głębokość poniżej gruntu należy wykonać izolację przeciwwilgociową i termoizolację ścian fundamentowych z płyt XPS gr. 15cm?

**Odp. 5.** *Izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych z płyt XPS gr. 15 cm. należy przejść do ław fundamentowych na średnią głębokości około 3,20m.*

**Pytanie 6:** Na jaką wysokość powyżej gruntu (na cokole) należy wykonać termoizolację z płyt styropianowych gr. 15cm? *Brak pozycji dotyczącej przyklejenia płyt styropianowych gr.15cm na cokole i w ościeżach okien piwnicznych.*

**Odp.6.** *Zgodnie z dokumentacją techniczną. Do wyceny przyjęć średnią wysokość około 1,2 m. Zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV, pkt. 3 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę”.*

**Pytanie 7:** Czy wejście główne należy przebudować zgodnie z projektem zamiennym (rys. A13z, A14z, A15z)?

**Odp. 7.** *TAK – wykonać zgodnie z dokumentacją i rysunkami zamiennymi*

**Pytanie 8:** Czy w ofercie uwzględnić wycieraczkę szczotkową 200x120 na przebudowanych schodach wejścia głównego? *Brak w przedmiarze robót*

**Odp. 8.** *Tak – wykonać zgodnie z dokumentacją. Zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV, pkt. 3 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę”.*

**Pytanie 9:** *Czy okna O21 wycenić wg A12z\_Rewizja 1 jako witryny aluminiowe? Brak korekty przedmiaru?*

*Odp. 9. Tak. Stolarkę okienną i drzwiową oraz witryny wycenić zgodnie z rysunkami A13\_REWIZJA 1 i A12\_REWIZJA 1. Zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV, pkt. 3 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę”.*

**Pytanie 10: Czy zadaszenie wejścia głównego wycenić zgodnie z A13z\_rewizja 1 oraz A14z\_rewizja 1 jako konstrukcję aluminiową? Brak pozycji w przedmiarze robót?**

*Odp. 10. Tak. Zadaszenie wejścia głównego wycenić zgodnie z rysunkami A13z\_REWIZJA 1 oraz A14z\_REWIZJA 1 jako konstrukcję aluminiową. Zgodnie z zapisami określonymi w Rozdziale XV, pkt. 3 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę”.*

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Burmistrz Szczuczyna

Marcin Wileński