


Starostwo Powiatowe
w Kielcach
ul. Wrzósowa 44
25-211 Kielce



Rzędna terenu proj. m.n.p.m.	S-33	S-34	S-35	S-36	S-37	S-38	S-39
Rzędna dna rurociągu m.n.p.m	334,50	334,25	333,97	332,20	329,80	329,55	329,30
Głębokość posadownienia [m]	1,40	2,25	1,73	1,40	1,40	1,45	1,40
Spadek [%]	8,0	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	
Dł. [m]	31,0	35,0	33,0	26,0	42,0	50,0	
Średnica [mm], materiał	PVC 200-Sn8		PVC 200-Sn8		PVC 200-Sn8		PVC 200-Sn8
Odległość [m]	0,0	31,0	66,0	99,0	125,0	167,0	217,0

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel. 603 796 531		
Inwestor:	GMINA ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	
Zadanie:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ	
Adres:	Obręb; 0001 Bartków, dz. ew. nr 444, 100/1, 121/1, 121/2 oraz Obręb 0017 dz. ew. 998/14, 998/17 i 998/18	
Studium:	Projekt budowlany/- PZT - PAB	
Temat:	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO "E"	
Projektował: Andrzej Cichoradzki upr.:Bn-10.9/17/81		
Sprawdził: Łukasz Frąckowiak WKP/0345/POOS/09		
15.12.2021r.	Skala 1:100, 1:000	Nr rys: 11