



# GMINA TRZEBIELINO

Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino  
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: [sekretariat@trzebielino.pl](mailto:sekretariat@trzebielino.pl)



PNOŚ.271.14.2.2024.2

Trzebielino, dnia 26.06.2024 r

## Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „**BUDOWA CENTRÓW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I REKREACJI NA TERENIE SOŁECTW GMINY TRZEBIELINO**”, znak sprawy: **PNOŚ.271.14.2024.2**

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu **13.06.2024 r. pod nr 2024/BZP 00364433/01**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

### 1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie.1

Czy w Suchorzu ma być zamontowana furka w istniejącym ogrodzeniu?

**Odpowiedź:** *Tak, furtkę należy zamontować w istniejącym ogrodzeniu panelowym.*

#### Pytanie.2

Czy w Broczynie ma być wykonane ogrodzenie? Jeśli tak to ile ma mieć metrów i czy z furtką i bramą?

**Odpowiedź:** *Tak, wykonać ogrodzenie panelowe o długości 79,44 z furtką o szerokości 1,1m*

#### Pytanie.3

Czy w Poborowie ma być wykonane ogrodzenie jako galanteria ogrodowa?

**Odpowiedź:** *Tak, należy wykonać ogrodzenie jako galanteria ogrodowa o długości łącznej 70,68m*

#### Pytanie.4

Czy w Trzebielinie na dz. 12 jest tylko montaż furki jak SWZ czy całego ogrodzenia jak w przedmiarze?

**Odpowiedź:** *Na działce 12/36 obr Trzebielino zamontować furtkę w istniejącym ogrodzeniu, ponadto wokół samego placu zabaw wykonać ogrodzenie jako galanteria ogrodowa o długości łącznej 131,14 m.*

#### Pytanie.5

Czy w miejscowości Trzebielino dz. 180 ma być wykonane ogrodzenie jak w przedmiarze czy nie, jak w SWZ?

**Odpowiedź:** *Należy wykonać ogrodzenie jako galanteria ogrodowa o łącznej długości 110,47m..*

#### Pytanie.6

W jakich miejscowościach mają być postawione tablice unijne, jako że w SWZ są podane tylko 2, a miejscowości jest 15?

**Odpowiedź:** *Tablice promocyjne w ilości łącznej 2szt. umieścić na działce 178/3 obr. Trzebielino oraz 12/36 obr. Trzebielino*

#### Pytanie.7

Z czego ma być wykonane boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę? Wg dokumentacji boisko ma być wykonane z nawierzchni poliuretanowej wylewanej a w SWZ jest napisane, że boisko ma być wykonane z trawy syntetycznej.

**Odpowiedź:** *Boisko sportowe w miejscowości Trzebielino ma być wykonane z nawierzchni poliuretanowej (tak jak w dokumentacji projektowej).*

#### Pytanie.8

Czy na boisku ma być wykonany piłkochwył czy tylko ogrodzenie panelowe wys. 5m?

**Odpowiedź:** *Na boisku ma być wykonane ogrodzenie panelowe o wysokości 5 m które jednocześnie spełniać będzie funkcję piłkochwytu.*

#### Pytanie.9

Jakie bramki i inne urządzenia mają być zamontowane na boisku (stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki)?

**Odpowiedź:** *Na boisku mają być zamontowane bramki do piłki ręcznej w ilości 2 sztuk, stojaki do koszykówki w ilości 4 sztuk wraz z tablicami oraz obręczami, Słupki do siatkówki w ilości 4 sztuk, posiadające płynną regulację wysokości. Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji projektowej "wyposażenie boiska sportowego"*

**Pytanie.10**

Czy na boisku mają być zamontowane siedziska - ławki dla sportowców?

**Odpowiedź:** *Na boisku mają być zamontowane ławki dla sportowców w ilości 6 sztuk..*

**Pytanie.11**

Czy ma być wykonane oświetlenie led boiska na słupach 5m jak w opisie czy 7m jak w przedmiarze?

**Odpowiedź:** *Oświetlenie boiska należy wykonać na słupach 7 metrowych a nie jak w dokumentacji 5 metrowych.*

**2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:**

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

**Wójt Gminy**

**mgr Daniel Chwarzyński**