

8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

### Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	<b>ENERGA OPERATOR S.A.</b> <b>ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON</b> <b>DYSTRYBUCJI KWIDZYN</b> ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	<b>ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.</b> ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgodniono bez uwag.	Jarosław Leśniewski
3	<b>GECKONET SP. Z O. O.</b> ul. Wojska Polskiego 3 86-170 Nowe	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	<b>NETIA S.A.</b> ul. Arkońska 6/A 80-387 Gdańsk elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> 2. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (usługa płatna); 3. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami; 4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); 5. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; 6. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;	Krzysztof Osiecki
5	<b>ORANGE POLSKA S.A.</b> ul. Grunwaldzka 110 80-244 Gdańsk	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	<b>PERN S.A.</b> ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>	Konrad Kwiatkowski
7	<b>POLSKA SPÓŁKA</b> <b>GAZOWNICTWA SP. Z O. O.,</b> <b>OZG W GDAŃSKU, PLACÓWKA</b> <b>GAZOWNICZA W KWIDZYNIE</b> ul. Łąkowa 40 82-500 Kwidzyn elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b> Uzgodniono bez uwag	Maciej Czerwiński
8	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO</b> <b>WODOCIAĞÓW, KANALIZACJI</b> <b>I CIEPŁOWNICTWA PEWIK SP.</b> <b>Z O.O.</b> ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b> Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	

Dokument wygenerował(a): Anna Cieślakowska, dn. 30-01-2023 09:35:47

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem