

Przedsiębiorstwo Wodociągów,  
Kanalizacji i Ciepłownictwa  
„PEWIK” Sp. z o.o.  
L. Dz...../.....

Prabuty,dn. 23.11.2022

**Nadzór i projektowanie Ryszard Korczyński**  
**ul. Kamienna 17/5**  
**82-500 Kwidzyn**

**inwestor**  
UMiG w Prabutach

*dotyczy:* **uzgodnienia projektu „Przebudowa ulicy Kolejowej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni działki nr 171/5, 502/6 obręb 0003 w Prabutach”.**

Uzgadniam projekt :

- wykonawca robót winien powiadomić „PEWIK” sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem,
- prace ziemne w miejscach zbliżeń z siecią wod-kan należy wykonywać ręcznie,
- dokonać wymiany odcinka sieci sanitarnej DN 200 wraz ze studnią inspekcyjną z zastosowaniem rur SN8 litych w rurze osłonowej oraz włazem typu ciężkiego na pierścieniach odciążających dedykowanych (szkic w załączniku),
- za uszkodzenie sieci wod-kan bądź elementów jej uzbrojenia powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunięcia awarii dokona „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach obciążając jej kosztami wykonawcę,
- informacji na temat szczegółów technicznych udzieli Dział Techniczny firmy „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach.

Mistrz d's technicznych  
mgr inż. Arkadiusz Wasilawiak  
.....