



UWAGI:  
1. Elementy prefabrykowane wpustu wykonane z betonu C35/45.  
2. Betonowe elementy zaizolowane - abizolem 2xR+2xP.  
3. Skrzynka wpustu deszczowego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo.

Prefabrykaty betonowe o wymiarach

Wymiar	
hs	3000 mm
D	1000 mm
d	100 mm
H	3300 mm



Inwestor  
/Zamawiający:

**Gmina Świdnica**  
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica  
tel. 68 327-31-15



Wykonawca:

**Biuro projektowe VEGMAR Sp. z o.o.**  
ul. Dembego 12/14  
02-796 Warszawa  
tel./fax (+48) 22 435 68 24/435 68 25,  
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa opracowania:

**Budowa fragmentów dróg wewnętrznych ul. Grzybowej i ul. Piaskowej - instalacje sanitarne**

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych nr SLK/4775/PWOS/13			
Sprawdzający mgr inż. Mariusz Bugajski upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych nr 115/99			
Opracowujący: mgr inż. Łukasz Kaczmarek			
Faza opracowania: <b>Projekt Budowlany</b>		Data: <b>09.2021</b>	
Tytuł rysunku: <b>Schemat studni szczelnej</b>			
Skala: -	Nr projektu: <b>100-312</b>	Nr rysunku: <b>IS-05</b>	Nr arkusza: <b>1/1</b>
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.			