



Zakład Usług Komunalnych

DG.611.19.2019MB

Świdnica 23.10.2019 r.

VEGMAR sp. z o.o.

ul. Dembego 12/14

02-796 Warszawa

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2019 r. znak sprawy VMR-136SP/312/10/19/DS, uzgadnia z uwagami zaproponowaną przebudowę hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanego w projektowanym pasie jezdni (dz. 559 obręb Świdnica) na hydrant podziemny DN80.

Uwagi:

- dolną część hydrantu (odwodnienie hydrantu) obsypać żwirem płukany 16-32mm w ilości 0,5 m³.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac w rejonie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a o terminie wymiany hydrantu poinformować Zakład Usług Komunalnych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z poważaniem

INSPEKTOR

mgr inż. Mateusz Brodzik

Załączniki:

1. 1 egz. uzgodnionego planu sytuacyjnego
2. 1 egz. schematu hydrantu

Otrzymują:

1. adresat
2. aa