



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

VEGMAR sp. z o.o.
Ul. Dembego 12 lok. 14
02-796 Warszawa

✉ EWE energia sp. z o. o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Poznańska 88
66-600 Krosno Odrzańskie

☎ tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

@ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: PW/E/Kr/003/03/21/DT

Dotyczy: **budowa ul. Piaskowa, Grzybowa, Mieszka I w Świdnicy - aktualiz.** 22 marca 2021 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.02.2021 nr VMR-77SP/312/02/21/MMr w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp. z o.o. oddział w Krośnie Odrzańskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Z uwagi na częściowe przykrycie kostką betonową, nawierzchnią asfaltową dopuszcza się pozostawienie gazociągu na części projektowanej inwestycji pod drogą z zastrzeżeniem, że Inwestor w/w drogi nie będzie wnosił sprzeciwu, ani obarczał firmę EWE energia koniecznością przejmowania gwarancji w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, awaryjnych lub przyłączeniowych na odcinkach gdzie gazociąg znajdzie się pod drogą.
2. Wszystkie elementy armatury oraz oznakowania znajdujące się w obszarze przebudowy drogi należy usytuować i zabudować tak, żeby zapewnić swobodny dostęp do zasuw, oraz umożliwić jej lokalizację. Wszystkie koszty związane z regulacją skrzynek do zasuw i słupków ponosi Inwestor przebudowy drogi.
3. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub email) EWE energia sp. z o.o. Oddział Krosno Odrzańskie ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie, email: marcin.wojewoda@ewe.pl w terminie 4 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
4. Przy skrzyżowaniach z gazociągiem i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.
Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem: 0,8 - 1,0 m - średniego ciśnienia
5. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem pracowników EWE energia.
6. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.
8. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:

Marcin Wojewoda

kom. +48 600 029 254,

Z poważaniem

Załącznik: Mapa 1:500

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO

Marcin Wojewoda

Zarząd
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego
NIP: 778-13-59-052

Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
387 012 624,00 PLN
Regon: 639624958