

Przywidz, dnia 27.06.2022 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Modernizację boiska przy szkole podstawowej w Przywidzu

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zagadnienia w zakresie sztucznej trawy.

Zamawiający określił minimalne wymagania podając jedynie rodzaj, wysokość włókna oraz gęstość trawy.

Zwracamy uwagę, iż tak określone wymagania narażają Zamawiającego na zastosowanie produktów bardzo niskiej jakości, ponieważ dają możliwość zamontowania, przy takich wytycznych, wszystkich możliwych produktów z trawy syntetycznej dostępnych na rynku, w tym pochodzenia chińskiego czy tureckiego, co może skutkować koniecznością wymiany nawierzchni po krótkim okresie użytkowania.

Dodatkowo Zamawiający nie określa jednoznacznie rodzaju wypełnienia sztucznej trawy. „Zasyпка SBR lub EPDM” to dwa, zupełnie odmienne rodzaje wypełnienia zarówno ze względu na właściwości, zawartość związków chemicznych, jak przede wszystkim cenę. Najczęściej stosowanym wypełnieniem jest granulata gumowy EPDM z recyklingu, który wykazuje najlepszy stosunek ceny do jakości.

Dodatkowo należy podkreślić, że Zamawiający wskazał w sposób bardzo ogólny dokumenty dla nawierzchni (trawy syntetycznej i poliuretanowej), które w żaden sposób nie pozwolą zweryfikować oferowanej trawy syntetycznej. Zwracamy uwagę, iż obowiązująca norma dla traw syntetycznych to norma PN EN 15330-1:2014 oraz badania na zgodność z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf (Podręcznik FIFA edycja 2015).

Również brak wskazania na jakim etapie Zamawiający będzie wymagał przedłożenia dokumentów potwierdzających oferowane rozwiązania może skutkować wbudowaniem nawierzchni nie posiadającej stosowanych certyfikatów i norm.

Warto tutaj zaznaczyć, że wieloletnia obserwacja realizowanych boisk sportowych potwierdza często niską jakość wbudowywanych materiałów ze względu na brak określenia minimalnych wymagań w tym zakresie oraz brak weryfikacji na etapie postępowania przetargowego, co również przekłada się na obniżenie jakości realizowanych obiektów sportowych i konieczność ich naprawy po krótkim czasie użytkowania.

Dlatego wymaganie dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznych do oferty bądź przed podpisaniem umowy zapewni Zamawiającemu bezpieczeństwo, że Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w jej instalacji, a jednocześnie spełni wymagania względem oczekiwanej jakości i trwałości stosowanych materiałów.

Podsumowując:

1) Prosimy o wskazanie minimalnych, podstawowych wymagań dla trawy syntetycznej takich jak:

- Rodzaj nawierzchni (na macie elastycznej; bez maty),
- Rodzaj włókna (mnofilowe; fibrylowane; mix),
- Grubość włókna,
- Ilość pęczków,
- Ilość włókien ,
- Dtex,
- Waga całkowita nawierzchni,
- Wytrzymałość włókna na wrywanie,
- Przepuszczalność wody przez nawierzchnię,
- Rodzaj wypełnienia.

Odpowiedź:

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Rodzaj włókna: monofil
2. Grubość włókna: min. 360 μm
3. Ilość pęczków: min. 8 400 pęczków/m²

4. Ilość włókien: min. 100.800/m²
5. Wysokość włókna min.50 max 55
6. Ciężar włókna: min. 1.200 gr/m²
7. Profil/kształt włókna: karo, diament
8. Kolor: min. dwa kolory włókien w jednym pęczku
9. Dtex (grubość zastosowanych włókien): min. 13.500,
10. Waga całkowita nawierzchni: min. 2.450 gr/m²
11. Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 48 N ;
12. Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N
13. Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 2 400 mm/h
14. Rodzaj wypełnienia EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub ciemno szarym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym producenta nawierzchni

2) Prosimy o wskazanie dokumentów jakich będzie wymagał Zamawiający dla potwierdzenia jakości oferowanej trawy syntetycznej oraz na jakim etapie postępowania przetargowego będą wymagane ?.

Odpowiedź:

Dokumenty, które należy przedstawić do oferty:

- 1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- 2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji
- 3) kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji
- 4) świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;
- 5) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 lub równoważną „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń

Tym samym Zamawiający zmienia SWZ w ten sposób, że:

1. w pkt V po ppkt 3 dodaje ppkt 3a o następującym brzmieniu: „Przy określeniu wymogów w zakresie norm, zamawiający wskazuje to jako wymóg spełnienia tych norm lub norm równoważnych – w zakresie każdej części opisu przedmiotu zamówienia, czy asortymentów, w którym określono takie normy”
2. po pkt XXVI SWZ dodaje pkt XXVIa o następującej treści:
„Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
1.W celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą:
1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji
3) kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji
4) świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;
5) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 lub równoważną „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń
2. Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski