

GK.271.3.2023.K

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Zapytanie i odpowiedź 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni c.o. oraz zmianę poszycia dachowego".

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pyt.1.

Na elewacji wg audytu przewidziano styropian gr. 15 cm $\lambda = 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Wg projektu występuje też ok. 285 m^2 wełny mineralnej też 15 cm.

Na tą chwilę taka λ nie jest dostępna dla wełny mineralnej.

Można rozważyć dwie opcje wykonanie wełny w grubości np. grubość 17 cm, ale wtedy powstanie uskok na elewacji lub wykonanie wełny 15 cm z λ np. $0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ta λ jest dostępna u kilku producentów. Prosimy o wytyczne.

Odpowiedź:

Ad.1.

Zamawiający pozostaje przy gr. wełny mineralnej 15 cm dla $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$.