



## GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

---

Juszkowo, dnia 24.04.2024r.

IR.7011.2.1.2024.PI/1

Dot. Budowa ul. Poziomkowej w Straszynie- dokumentacja projektowa

Pytanie: „Zamawiający w OPZ wykazał konieczność zaprojektowania kanału technologicznego. Czy w związku z istniejącym intensywnym uzbrojeniem terenu oraz ograniczonymi możliwościami terenowymi ograniczającymi zaprojektowanie kanału technologicznego poza jezdnią planowanej drogi, Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie kanału technologicznego w jezdni? Czy ewentualnie Zamawiający przewiduje uzyskanie odpowiedniego odstępowstwa od konieczności wykonania kanału technologicznego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie kanału technologicznego w jezdni w przypadku braku miejsca poza krawędzią jezdni.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYJCJI I REMONTÓW  
  
Paweł Załkowski

Tel. 058 692 94 67  
jfisher@pruszczgdanski.pl

Sposób wysyłki: platforma zakupowa  
Data i podpis 24.04.2024 r.  
Sprawę prowadzi: Joanna Wojtaszek-Fischer