



Toruń, 11.06.2024 r.

KPIM/308/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (8)

135. Prosimy o jasne i czytelne wskazanie na rysunku zakresu robót zewnętrznych, tzn. drogi, chodniki, zieleni itp., które będą do wykonania w zakresie obecnego przetargu. Wg zestawienia dokumentacji wskazano plik 376-IP-00-XX-DR-A-01001 dot. PZT, gdzie zaznaczono, że roboty są do wykonania w Fazie 1 etapu I oraz w Fazie 2 etapu I. Podobnie zaznaczono rys. 376-IP-00-XX-DR-A-01003 – pzt-etap 1. Wg podanych danych nowy GW nie jest w stanie zorientować się co dokładnie jest do wykonania w zakresie pzt.

**Odpowiedź:**


Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.


143. Czy w zakres wchodzi mała architektura? Jeżeli tak, to prosimy o podanie zestawienia elementów do wyceny.

**Odpowiedź:**

Dostawa i montaż małej architektury jest poza zakresem zamówienia.

148. Prosimy o podanie rodzaju materiału, sposobu wykończenia i montażu oraz parametrów tablicy informacyjnej. Z rysunków wynika, że tablica ma być montowana do lameli drewnianych. W dokumentacji brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat. Prosimy o doszczegółowienie.



**Odpowiedź:**

Zgodnie z rysunkiem 376-IP-B4-XX-DR-A-70006-Hol główny projekt przewidział miejsce na tablicę o wymiarach ok. 120x295cm

Specyfikacja: Kaseton podświetlany ledami, boki z profilu aluminiowego 10 cm, lico z pleksy mlecznej 4 mm.

149. W dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal (zał. do odp. nr 4)” w arkuszu PW(PZT) brakuje komentarzy określających rozgraniczenie zakresów dla Fazy 1 i Fazy drugiej jak ma to miejsce w innych arkuszach np (376-IP-00-XX-DR-D-95003 profil podłużny ). Rysunki które zaznaczone są do realizacji w obydwu fazach również nie zawierają informacji o granicy zakresów pomiędzy fazami. Prosimy o uzupełnieniu informacji jaki zakres dotyczy fazy 2?

Pozycje oznaczono w załączniku.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja nie była objęta podziałem na fazy I i II. Podział na fazy wprowadzony do tabeli NA wprowadził w najbardziej szczegółowy sposób na jaki pozwalały otrzymane dane. Szczegółowy zakres wykonywanych robót w fazie I został ujęty w załączonej dokumentacji powykonawczej.

150. W dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal (zał. do odp. nr 4)” w arkuszu PW(PZT) są pozycje opatrzone komentarzem „zgodnie z zakresem określonym odrębnie”. Np. (376-IP-00-XX-DR-S-96102 - KdProfileEtapl ) Oferent nie znajduje w przekazanych dokumentach dodatkowych lub odrębnych opracowań dla tych zakresów

Prosimy o wskazanie w których przekazanych dokumentach znajdują się wyżej informacje lub przekazanie jeżeli do tej pory nie były udostępnione

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 149.

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński