

Załącznik nr 9 do SWZ  
01.04.2021r.

**Modernizację sieci LAN wraz z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów serwerowni w  
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  
(BZP.38.382-5.21)**

**Informacje dodatkowe do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia**

1. Zamawiający wymaga monitorowania pracy klimatyzatorów na dwa sposoby monitorowania:
  - czujnik zalania do monitorowania wentylatorów/klimatyzacji w pomieszczeniu GPCD;
  - czujnik przepływu powietrza do monitorowania wentylatorów/klimatyzacji.
2. Centrala ma posiadać wbudowany interfejs webowy przy pomocy, którego zapewniony jest dostęp z dowolnej przeglądarki internetowej. W ramach oprogramowania, które jest wymagane nie wymaga się dostarczenia komputera/serwera.
3. Zamawiający nie wymaga zainstalowania ekranu dotykowego na ścianie serwerowni lub w szafie, obsługa będzie się odbywać zdalnie na ekranie operatora.