



Gmina Poświętne
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl
tel.: 25 752 03 90 wew.10

Poświętne, 06.07.2023 r.

Nr postępowania ZP.271-1.81.2023

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), a także Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto w Urzędzie Gminy Poświętne wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne nr 20/2023 z dnia 1 marca 2023 r. na

Dostawę i montaż zewnętrznego podnośnika pionowego platformowego obok schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Poświętne jako realizację przedsięwzięcia grantowego „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Poświętne” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty realizowany w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego przez PFRON.

Zamawiający – Gmina Poświętne przekazuje treść zapytań dotyczących Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Czy dopuszczają Państwo wydłużenie terminu realizacji do np 90 dni od momentu podpisania umowy?
Czy termin podany w zapytaniu uwzględnia odbiór urządzenia przez UDT? (Realny czas produkcji urządzenia to ok 8- tygodni od czasu akceptacji projektu, do tego czasu należy doliczyć do 30 dni na odbiór urządzenia przez UDT- jest to czynność administracyjna niezależna od Wykonawcy.
2. Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia lub projekt miejsca montażu?
3. Po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) jest wykonanie fundamentu pod podnośnik?
4. Po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) jest doprowadzenie zasilania do platformy? Czy jeśli leży ono po stronie Wykonawcy to jaka jest odległość między rozdzielnią elektryczną a miejscem montażu podnośnika? oraz czy dopuszczają Państwo doprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach/korytkach?



Gmina Poświętne
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl
tel.: 25 752 03 90 wew.10

5. Po czyjej stronie jest dostarczenie protokołu budowlanego oraz protokołu z pomiarów elektrycznych niezbędnych do dokumentacji do UDT

Odpowiedź:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu ze względu na konieczność rozliczenia dotacji.
Zgodnie z zapisami umownymi, stanowiącymi załącznik nr 2 do zaproszenia, po stronie Wykonawcy jest przygotowanie pełnej dokumentacji i wszczęcie procedury zgłoszeniowej do UDT. Sam odbiór UDT nie warunkuje wykonania umowy.
2. Zamawiający załącza dokumentację zdjęciową w oddzielnym pliku. Wykonanie projektu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
3. Zgodnie z zapisami umownymi wykonanie fundamentu leży po stronie Zamawiającego - §3 ust. 1 i 2 *załącznika nr 2 do zaproszenia*.
4. Zgodnie z zapisami umownymi doprowadzenie zasilania leży po stronie Zamawiającego - §3 ust. 3 *załącznika nr 2 do zaproszenia*.
5. Dostarczenie protokołu budowlanego oraz protokołu z pomiarów elektrycznych niezbędnych do dokumentacji do UDT leży po stronie Zamawiającego.

Sylwester Niźnik
Wójt Gminy Poświętne