



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 11 sierpnia 2023 r.

ZP.272.21.2023

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W – ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W – ul. Topolową w miejscowości Strzeniówka, gm. Nadarzyn**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie *dwg.

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni dokumentacji w wersji edytowalnej na etapie trwającej procedury zamówieniowej.

Pytanie 2: Czy obmiary zawarte w przedmiarze załączone do przetargu są dla Wykonawcy wiążące?

Odpowiedź: Przedmiot umowy opisuje dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.

Pytanie 3: Czy znane jest miejsce przeniesienia Krzyża, jeśli tak prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Decyzja dotycząca lokalizacji krzyża zostanie ustalona na etapie realizacji zadania.

Pytanie 4: Materiały z rozbiórki Wykonawca ma zutylizować we własnym zakresie, czy materiał ten należy do Zamawiającego i będzie wskazane miejsce na jego złożenie?

Odpowiedź: Materiały rozbiórkowe Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Pytanie 5: Co z drewnem z wycinki, do kogo należy?

Odpowiedź: Wycięte drzewa Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Pytanie 6: W przedmiarze robót drogowych poz. 35 i 45 znajduje się warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókna szklanego. W opisie projektu brak informacji na ten temat. Prosimy o weryfikację i wskazanie, w którym miejscu miałyby ona być zastosowana.

Odpowiedź: Warstwa przeciwspekaniowa znajduje się na połączeniu starej i nowej konstrukcji jezdni (rysunek 04 Detale konstrukcyjne) PW drogowy.

Pytanie 7: W przedmiarze robót drogowych poz. 50, 54,61 i 65 widnieje warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2 gr. 10cm. Warstwy tej nie ma natomiast w opisie projektu ani na rysunku z przekrojami poprzecznymi. Prosimy o wyjaśnienie, co jest wiążące.

Odpowiedź: Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, klasa wytrzymałości C1,5/2 gr. 10cm – do zastosowania zgodnie z rysunkiem przekrojów załączonym do niniejszej odpowiedzi. Do wyceny należy przyjąć wartości opisane w przedmiarze robót.

Pytanie 8: W przedmiarze robót drogowych poz. 52 podano obmiar dla trzech różnych projektowanych nawierzchni jako całość. Wykonawca informuje, że każdy typ nawierzchni będzie miał inną cenę jednostkową ze względu na zastosowany materiał. Prosimy o podanie dokładnych obmiarów dla chodnika, CPR oraz płytek dotykowych w celu dokonania poprawnej wyceny.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć następujące wartości poszczególnych elementów: Płytki dotykowe – 58 m², CPR – 81 m², chodnik – 511 m².

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Grzegorz Kamiński
WICESTAROSTA