

I ETAP INWESTYCJI- ścianki gkw osiach A-C

LEGENDA

- ŚCIANY NOŚNE
- SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY DZIAŁOWE
- OCIEPLENIA
- STROP

UWAGA

- Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy podano w m
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Wymiary drzwi na rysunkach podano w świetle ościeży
- słupy i podciągi na każdej kondygnacji żelbetowe
- parter zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej
- I piętro i II piętro zaprojektowano w konstrukcji murowanej silka kl.15
- III piętro ściany nośne zaprojektowano w konstrukcji gazobetonowej
- zaprojektowano ściany działowe systemowe z płyty g-k z ruszt stalowym i wypełnieniem z wełny mineralnej
  oraz ściany działowe systemowe przeszklone.
- poręcze na klatkach schodowych montowac na wys.110cm
- przed klatkami schodowymi oraz w warstwie zamontowac systemowa wycieraczke wewnętrzną.
- ścianke zewnętrzną montować w gruboś ci ociepleni a
- zestawienie przesz kleń wewnętrznych, rozstaw drzwi w ścianek wewnętrznych wg. rys. zestawienia przesz kleń wewnętrznych.
-Na zasadach szczególnych wyć wietla się także wentylatornią, serwerownię i pom. UPS oraz szachty instalacyjne i sanitarne, których obudowa musi mieć klasę min EI 60 a wejścia prawidłow przez ścianki winny być uszczelnione do klasy EI 60.
- przy wykonczeniu posadzek uwzględnic różnice wysokości pomiedzy posadzka z płytek gresowych a posadzka wykończoną płytkami wykładzinowymi. Na każdym zakończeniu posadzek z płytek gresowych zastosowac listwę wykończeniową do płytek gresowych.
-Na każdej kondygnacji przed drzwiami wejściowymi na klatkę schodową zamontować przycisk ROP
-Cyjąkolwiek zamontowac na ostatniej kondygnacji we wszystkich klatkach schodowych. Elewacje wentylowaną montowac na podkonstrukcji f-y Eurofox lub równowaznej na dystansie określonym przez wytyczne f-y wykonującej podkonstrukcje pod płyty elewacyjne.
-Aranżacja pomieszczeń wg rys.nr 9.2 Rzut wyposażenia I piętra

A POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykończeniowa wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomująca-0.5 cm
chudy beton - 5.0 cm
hydroizolacja
styropian ekstrudowany -5.0 cm
folia PCV
chudy beton B10 zatarty na gładko - 10cm
podsypka cementowo - piaskowa 30cm
grunt rodzimy zagęszczony piaskiem

B1 POSADZKA - PŁYTA GRESOWA
warstwa wykończeniowa wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomująca-0.5 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3.0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26.5cm

B2 POSADZKA- PŁYTKA WYKŁADZINOWA
warstwa wykończeniowa wg opisu- 6 mm
wylewka samopoziomująca-0.3 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3.0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26.5cm

B3 POSADZKA- PŁYTKA PCV
warstwa wykończeniowa wg opisu- 3 mm
wylewka samopoziomująca-0.3 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3.0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26.5cm

B4 POSADZKA- AUDYTORIUM
warstwa wykończeniowa wg opisu- 6 mm
płyta OSB łączona na pióro i wpust na łączeniach pasy siatki z włókna szklanego 18mm
piarki polietanowej lub korka - 5mm
warstwa konstrukcyjna

C DACH PŁASKI
folia dachowa typu EVA - kolor biały
wełna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm
folia PCV
konstrukcja nośna blacha trapezowa T160 - *wg proj. konstrukcji*

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
fasada wentylowana
fasada szklana systemowa
wełna mineralna - 15 cm
ściana *wg proj. konstrukcji*
warstwa wykończeniowa tynk gipsowy
farba lateksowa

2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
warstwa wykończeniowa
styropian ekstrudowany - 8 cm
izolacja przeciwwodna
ściana fundamentowa *wg proj. konstrukcji*
izolacja przeciwwodna

1a ŚCIANA WEWNĘTRZNA (nośna)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
ściana nosna MUROWANA Silka 24 *wg proj. konstrukcji*
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

1b ŚCIANA WEWNETRZNA (działowa)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
ściana z g-k wypełnienie wełna mineralna 15cm
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

1c ŚCIANA WEWNETRZNA (działowa przeszklona)
systemowe ścianki przeszklone o profilu aluminiowym

1d ŚCIANA WEWNETRZNA (działowa - 3 piętro)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
ściana Silka 15cm
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

3 ATTYKA
warstwa wykończeniowa - papa na pełną wysokość
styropian ekstrudowany - 8 cm
izolacja przeciwwodna
ściana *wg proj. konstrukcji*
wełna mineralna 15 cm
warstwa wykończeniowa

LEGENDA

podział obiektu na etapy

etap I inwestycji

granica strefy, ściana o odporności REI 120

ściana o odpornosci REI 60

EI60 drzwi o odporności REI 60

EI30 drzwi o odporności REI 30

1.Niniejszym potwierdzam, że zinwentaryzowane w niniejszym opracowaniu zmiany w stosunku do pierwotnego projektu zostały wprowadzone w trakcie budowy na prośbę, względnie za wiedzą i zgodą inwestora .

2.W związku z decyzją inwestora (patrz pkt. 1) jako projektant akceptuję ww. zmiany. Jednocześnie stwierdzam, iż zmiany te traktuję, jako nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego .

3.Niniejszym potwierdzam, że określony w niniejszym opracowaniu fragment całego budynku tzw. Etap 1) może funkcjonować samodzielnie, w związku z czym możliwe jest staranie się dla niego o wcześniejsze wydanie pozwolenia na użytkowanie .

I PIĘTRO +4,42

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m.)
1.1	POM. DODATKOWE	43.03 m.
1.2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	27.75 m.
1.3	TAJNA KANCELARIA	83.16 m.
1.4	KOMUNIKACJA	28.74 m.
1.4A	SZACHT	1.57 m.
1.5	POM. PORZĄDKOWE	3.14 m.
1.6	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6.20 m.
1.7	W.C DAMSKIE	10.34 m.
1.8	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6.20 m.
1.9	WC MĘSKIE	10.34 m.
1.10	BIURO	45.28 m.
1.11	KLATKA SCHODOWA +3,0CH	44.13m.
1.12	BIURO	30.92 m.
1.13	BIURO	34.22 m.
1.14	BIURO	213.97 m.
1.15	BIURO	35.53 m.
1.16	BIURO	58.53 m.
1.17	BIURO	26.70m.
1.18	BIURO	26.70m.
1.19	BIURO	28.39m.
1.20	SALA SPOTKAŃ	88.40m.
1.21	BIURO	48.13m.
1.22	KOMUNIKACJA	87.00m.
1.22A	SZACHT	1.62m.
1.23	KLATKA SCHODOWA +3,0CH	44.13m.
1.24	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6.20m.
1.25	WC DAMSKIE	10.34m.
1.26	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6.53m.
1.27	WC MĘSKIE	10.34m.
1.28	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6.20m.
1.29	SALA AUDYTORYJNA	326.59m.
1.30	HALL+TRAP	450.79m.
1.31	BIURO	21.15m.
1.32	BIURO	20.73m.
1.33	BIURO	20.83m.
1.34	BIURO	20.83m.
1.35	BIURO	20.65m.
1.36	POM DODATKOWE	14.53m.
1.37	SALA SPOTKAŃ	24.36m.
1.38	SERWER	22.81m.
1.39	BIURO	43.03m.
1.40	BIURO	42.05m.
1.40A	POM. SOCJALNE	30.95m.
1.41	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m.
1.42	WC MĘSKIE	10.34m.
1.43	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6.53m.
1.44	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m.
1.45	WC DAMSKIE	10.34m.
1.46	KLATKA SCHODOWA +3,0CH	44.13m.
1.47	BIURO	99.87m.
1.48	BIURO	94.24m.
1.49	BIURO	48.00m.
1.50	SALA SPOTKAŃ	26.01m.
1.51	KLATKA SCHODOWA +3,0CH	44.13m.
1.52	SZACHT	1.29m.
	POW. UŻYTKOWA	2530.31 m.

METROPOLIS biuro architektoniczne
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 430 70 43 , fax (091) 433 10 55
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Remigiusz Śmolik upr. nr 1669/Szczecin/94/2001/archit/wkiz
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch Maria Niedziejewska

CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII LOTNICZYCH KOSMICZNYCH

Adres inwestycji: dz. ewidencyjne nr 5374 w obrębie 2-06-02 (przy ul. Kolejowej 5, 01-518 Warszawa, Polska)

Inwestor: Sierska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Warszawie ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Polska

Temat: BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat szczegółowy: RZUT I PIĘTRA - poziom +4,42

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY REW.1

Skala: 1:100 | Data: SIERPIEŃ 2013 | Arkusz: 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów projektu bez zgody autora jest zabronione. Zabronione jest również wykorzystywanie projektu w celach innych niż określone w umowie.