

LEGENDA

- ŚCIANY NOŚNE
- SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY DZIAŁOWE
- OCIEPLENIA
- STROP

UWAGA

- Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy podano w m
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Wymiary otwor na rysunkach podano w świetle ościeży
- słupy i podciągi na każdej kondygnacji żelbetowe
- perlet zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej
- I piętro i II piętro zaprojektowano w konstrukcji murowanej silka kl.15
- III piętro ściany nośne zaprojektowano w konstrukcji gazobetonowej
- zaprojektowano ściany działowe systemowe z płyty g-k z ruszteni stalowym i wypełnieniem z wełny mineralnej oraz ściany działowe systemowe przeszklone.
- poręcze na klatkach schodowych montować na wys.110cm
- przed klatkami schodowymi oraz w miarodajne zamontować systemową wycieraczkę wewnętrzną
- stolarkę zewnętrzną montować w płaszczyźnie ocieplenia
- zestawienie przeszkleń wewnętrznych, rozstaw drzwi w ścianek wewnętrznych wg. rys. zestawienie przeszkleń wewnętrznych.

Na zasadach szczególnych wyższa się także wentylatornię, serwerownię i pom. UPS oraz szachty instalacyjnej sanitarne, których obudowa musi mieć klasy min EI 60 a w jakiś przewodów przez ścianki winny być uszczelnione do klasy EI 60.

- przy wykonczeniu posadzek uwzględnić różnice wysokości pomiędzy posadzką z płytek gresowych a posadzką wykończoną płytkami wykładzinowymi.

Na każdym zakończeniu posadzek z płytek gresowych zasbswoać kawę wykończeniową do płytek gresowych.

Na każdej kondygnacji przed drzwiami wejściowymi na klatkę schodową zamontować przycisk RCP.

-Czujki dymu zamontować na ostatniej kondygnacji we wszystkich klatkach schodowych.

Elewacje wentylowaną montowac na podkonstrukcji fy Eurofox lub równoważnej na dystansie określonym przez wyliczenie fy wykonującej podkonstrukcję pod płyty elewacyjne.

Aranżacja pomieszczeń wg rys. nr 9.4 Rzut wyposażenia III piętra

A POSADZKA NA GRUNCIE
warstwa wykończeniowa wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomująca-0.5 cm
chudy beton - 5.0 cm
hydroizolacja
styropian ekstrudowany -5.0 cm
folia PCV
chudy beton B10 zatarty na gładko - 10cm
podsypka cementowo - piaskowa 30cm
grunt rodzimy zagęszczony piaskiem

B1 POSADZKA - PŁYTA GRESOWA
warstwa wykończeniowa wg opisu- 1.5 cm
wylewka samopoziomująca-0.5 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3.0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26.5cm

B2 POSADZKA- PŁYTKA WYKŁADZINOWA
warstwa wykończeniowa wg opisu- 6 mm
wylewka samopoziomująca-0.3 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3.0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26.5cm

B3 POSADZKA- PŁYTKA PCV
warstwa wykończeniowa wg opisu- 3 mm
wylewka samopoziomująca-0.3 cm
wylewka betonowa - 5.0 cm
folia PCV
styropian akustyczny -3.0 cm
folia PCV
strop żelbetowy wg proj. konstrukcji - 26.5cm

B4 POSADZKA- AUDYTORIUM
warstwa wykończeniowa wg opisu- 6 mm
płyta OSB łączona na pióro i wpust na łączeniach pasy siatki z włókna szklanego 18mm
płanki polietanowej lub korka - 5mm
warstwa konstrukcyjna

C DACH PŁASKI
papa termozgrzewalna
wełna mineralna ze spadkiem 2% gr min20cm
folia PCV
konstrukcja nośna blacha trapezowa T160 - *wg proj. konstrukcji*

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
fasada wentylowana
fasada szklana systemowa
wełna mineralna - 15 cm
ściana *wg proj. konstrukcji*
warstwa wykończeniowa tynk gipsowy
farba lateksowa

2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
warstwa wykończeniowa
styropian ekstrudowany - 8 cm
izolacja przeciwwodna
ściana fundamentowa *wg proj. konstrukcji*
izolacja przeciwwodna

1a ŚCIANA WEWNĘTRZNA (nośna)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
ściana nosna MUROWANA Silka 24 *wg proj. konstrukcji*
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

1b ŚCIANA WEWNĘTRZNA (działowa)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
ściana z g-k wypełnienie wełna mineralna 15cm
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

1c ŚCIANA WEWNĘTRZNA (działowa przeszklona)
systemowe ścianki przeszklone o profilu aluminiowym

1d ŚCIANA WEWNĘTRZNA (działowa - 3 piętro)
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
ściana Silka 15cm
warstwa wykończeniowa - tynk gipsowy
warstwa wykończeniowa -farba lateksowa

3 ATTYKA
warstwa wykończeniowa- papa na pełna wysokość
styropian ekstrudowany - 8 cm
izolacja przeciwwodna
ściana *wg proj. konstrukcji*
wełna mineralna 15 cm
warstwa wykończeniowa

III PIĘTRO +12,24

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m.)
3.1	POM.SOCJALNE	45.53 m.
3.2	BIURO	113.12 m.
3.3	KOMUNIKACJA	49.49 m.
3.3A	SZACHT	5.57 m.
3.4	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20 m.
3.5	WC MĘSKIE	10.33 m.
3.6	POM.PORZADKOWE	3.14 m.
3.7	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20 m.
3.8	WC DAMSKIE	10.33 m.
3.9	BIURO	21.93 m.
3.9A	BIURO	20.55 m.
3.10	KLATKA SCHODOWA -EZACHT	44.13m.
3.11	BIURO	45.43 m.
3.12	BIURO	240.15 m.
3.12A	SZACHT	1.60 m.
3.13	BIURO	32.25 m.
3.14	BIURO	65.48 m.
3.15	BIURO	30.32 m.
3.16	KLATKA SCHODOWA -EZACHT	44.13m.
3.17	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.19 m.
3.18	WC DAMSKIE	10.33 m.
3.19	WC NIEPELNOSPRAWNY	6.52 m.
3.20	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m.
3.21	WC MĘSKIE	10.33 m.
3.22	BIURO	26.70 m.
3.23	BIURO	26.70 m.
3.24	BIURO	134.73 m.
3.25	KOMUNIKACJA	40.65 m.
3.26	WENTYLATORÓWNIA	209.16 m.
3.27	SALA KONFERENCYJNA	77.10 m.
3.28	TRAP	175.59 m.
3.29	KOMUNIKACJA	75.66 m.
3.30	BIURO	45.52 m.
3.31	SALA SPOTKAŃ	21.73 m.
3.32	BIURO	30.95 m.
3.33	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20 m.
3.34	WC MĘSKIE	10.33 m.
3.35	WC NIEPELNOSPRAWNY	6.52 m.
3.36	WC DAMSKIE	10.33 m.
3.37	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m.
3.38	KLATKA SCHODOWA -EZACHT	44.13m.
3.39	BIURO	105.49 m.
3.40	BIURO	92.19 m.
3.41	BIURO	47.07 m.
3.42	BIURO	26.11 m.
3.43	KLATKA SCHODOWA	44.13m.
3.44	BIURO	15.34 m.
3.45	SZACHT	1.29 m.
	POW. UŻYTKOWA	2107.29m

LEGENDA

podział obiektu na etapy

etap I inwestycji

granica strefy, ściana o odpornośći REI 120

ściana o odpornośći REI 60

EI60 drzwi o odpornośći REI 60

EI30 drzwi o odpornośći REI 30

1.Niniejszym potwierdzam, że zinwentaryzowane w niniejszym opracowaniu zmiany w stosunku do pierwotnego projektu zostały wprowadzone w trakcie budowy na prośbę, względnie za wiedzą i zgodą inwestora .

2.W związku z decyzją inwestora (patrz pkt. 1) jako projektant akceptuję ww. zmiany. Jednocześnie stwierdzam, iż zmiany te traktuję, jako nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego .

3.Niniejszym potwierdzam, że określony w niniejszym opracowaniu fragment całego budynku (tzw. Etap 1) może funkcjonować samodzielnie, w związku z czym możliwe jest staranie się dla niego o wczesniejsze wydanie pozwolenia na użytkowanie .

METROPOLIS
biuro architektoniczne
70-046 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 70 41 fax (91) 432 10 65
e-mail: info@metropolis.pl www.metropolis.pl

		podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Remigiusz Śmelik upr. nr MAŚ/0044/PWOK/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch Maria Maciejewska	

Nazwa obiektu:
CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII LOTNICZYCH I KOSMICZNYCH

Adres inwestycji:
dz. ewidencyjna nr 53/7 w obrębie 2-06-02 (przy ul. Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor:
Stalexka S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Warszawie ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Polska

Temat:
BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Nazwa rysunku:
RZUT III PIĘTRA - poziom +12,24

Branża:
ARCHITEKTURA

Fazа:
PROJEKT WYKONAWCZY REW.1

skala:	data:	arkusz:
1:100	SIERPIEŃ 2013	5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED