



- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykorzystać istn. uziom otokowy w razie złych wyników pomiarów wykonać uziom szpilkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce próbierczej

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJALNOŚĆ: INSTAL. - INŻYN. (elektryczna)		
TEMAT:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu	STADIUM: PT	NR RYS.: E7	
		SKALA: 1:100	RYSUNEK: Rzut dachu Instalacja odgromowa	
		ADRES:		Łomża, ul. Wesoła - część dz. Nr 21240/2, dz. nr 21242/9 i 21242/11.
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Bałuta	SUW-86/90	05.06.2024	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PWOE/08	05.06.2024	