



27	Podkładka AISI 304	10 - powiększona	6	ZAP015156		
26	Manometr wer.T	GLIC M-63R (0+0,6MPA-2,5 1_4" - Wilka	1	ZAP023255		
25	Manometr wer.T	GLIC M-63R (0+1,6MPA-1,6 1_4" - Wilka	1	ZAP023256		
24	Pompa CRFF	10- 3_1,5kW	2	ZAP025360		
23	Centrala sterująca	1000x600x300	1			
22	Przetwornik ciśnienia	1_4"	4			
21	Załącznik 6-kt	Dn80 kwas	2	ZAP003803		
20	Jednolubowa podpora kolektora	88,9 L=140	2	ZAP006789	AISI 304	
19	Jednolubowa podpora kolektora	88,9 L=110	1	ZAP002711	AISI 304	
18	Rama ZH CRFF	2.10_300	1	ZAPK062570		
17	Rama pod szafę dla ZH-CRFF	S=600	1	ZAPK062930		
16	Układ chłodzący	DN20_2_300	1	ZAPK062780		
15	Kolektor ZH CRFF	ss. 80_2_40_300	1	ZAPK062180		
14	Złączka zbiornika	z czujnikami	1	ZAPK063060		
13	Przyłącze tłoczne	DN40 PN16	2	ZAPK062010		
12	Rura AISI 304	M12x100	2	ZAP014971		
11	Nakrętka sześciokątna AISI 304	M12	10	ZAP003737		
10	Podkładka AISI 304	12	20	ZAP003742		
9	Rura AISI 304	M12x50	8	ZAP011925		
8	Podkładka wibroizolacyjna	FI100, H-33 mm,	6	ZAP019590		
7	Kolektor ZH CRFF	tl. 80_2_40_300	1	ZAPK062190		
6	Nakrętka sześciokątna AISI 304	M10	6	ZAP003688		
5	Przyłącze ssawne	DN40	2	ZAPK062070		
4	Zaworek 52CS_niebieski motylek	DN15 (1_2")	2	ZAP002750		
3	Redukcja wz - mos	redukcja wz dn15x8	2	ZAP009273		
2	Zaworek 52CS_niebieski motylek	DN20 (3_4")	1	ZAP002756		
1	Zbiornik przeponowy Reflex	8 DE 25bar (szary)	1	ZAP015640		
Lp.	Nazwa elementu	Typ/długość	Ilość	Numer zapasu	Material	Uwagi / Lr=...

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: SANITARNA				
OBIEKT:	"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na bud. mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wesołej w Łomży"	SKALA: b/s		NR RYS.: Swk/8		
		RYSUNEK: zestaw hydroforowy				
		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:		mgr inż.Danuta Piszczatowska		SUW-75/90	27.05.2024	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż.Edyta Łysenko		PDL/0053/ POOS/09	27.05.2024	

Uwaga
Tolerancje wymiarów gabarytowych +/- 25[mm]