
istn. budynek mieszkalny wielorodzinny
ISTN.KOTŁOWNIA GAZOWA
podłączyć instalację c.w.u. i z.w.u. do podgrzewacza c.w.u. dn750
dz63/63/32PP z.w./c.w.u./cyrkul.
ocieplenie ściany wełna mineralna
zasuwa przeciwzalewowa usytuowana w studni na istniejącym przyłączu
zestaw wodomierzowy
WODOMIERZ
zestaw hydroforowy pod potrzeby socjalno-bytowe V=2,5l/s
KOMUNIKACJA
KLATKA SCHODOWA
POM. GOSPODARCZE
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE
SUSZARNIA
MAGAZYN
POZ.SO-1
dz26/26/20PP
dz40/40/20 PP
dz40/40/20PP
dz26/26/20
dz50/50/26PP z.w./c.w.u./cyrkul.
Ø160PVC L=2,0m i=2,5%
Ø160PVC L=1,1m
Ø160PVC L=5,0m; i=1,5%
Ø110PVC L=0,9m; i=2,5%
Ø160PVC L=4,3m; i=2,5%
Ø160PVC L=1,8m; i=1,5%
Ø160PVC L=1,1m; i=1,5%
Ø160PVC L=2,9m i=1,5%
Ø160PVC L=0,5m; i=1,5%
Ø160PVC L=3,7m; i=2,5%
Ø110PVC L=1,3m; i=2,5%
Ø160PVC L=1,1m; i=2,5%
Ø160PVC L=6,3m; i=1,5%
Ø160PVC L=3,9m; i=1,5%
Ø160PVC L=4,3m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,7m
Ø160PVC L=0,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=0,5m; i=1,5%
Ø160PVC L=2,3m; i=2,5%
Ø160PVC L=3,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=4,0m; i=1,5%
Ø160PVC L=7,2m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,3m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=1,1m; i=2,5%
Ø160PVC L=1,1m; i=1,5%
Ø160PVC L=1,8m; i=1,5%
Ø160PVC L=1,1m; i=1,5%
Ø160PVC L=1,1m; i=1,5%
Ø160PVC L=1,8m; i=1,5%
Ø160PVC L=0,5m; i=1,5%
Ø160PVC L=0,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=3,4m; i=2,5%
Ø160PVC L=3,7m; i=2,5%
Ø160PVC L=3,7m; i=2,5%
Ø160PVC L=0,5m; i=1,5%
Ø160PVC L=0,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,3m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,5m; i=2,5%
Ø160PVC L=2,5