



OZNACZENIA

R1 ROZDZIELNICA NA ZEWNĄTRZ DO ROZDZIAŁU ENERGII ZA POŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM IP-44, II KL. OCHR.

TR - TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA HERMETYCZNA IP-55 II KL.OCHRONNOŚCI

GSW GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA - MODUŁOWY BŁOK LISTEW ROZDZIELCZYCH TYP BR 2-7

DEHNventil - OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE I i II STOPNIA KL.B+C

DI - OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE III STOPNIA W ZESTAWIE GNIAZD np. DEHNflex

PWM POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE W ŁAZIENKACH

PP - PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA DO PODŁĄCZENIA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO PODŁOGOWEGO W DANYM POMIESZCZENIU

PP1-PP4 - PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ PODŁOGOWEJ W POMIESZCZENIACH WG PLANU

ZH - ZESPÓŁ HYDROFOROWY W POM. TECHNICZNYM

P - POMPA 1.2kW, 230V W STUDNI NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W SYSTEMIE: TN-S

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNO-TECHNICZNEGO SZKOŁKI LEŚNEJ PATERAKI			
ADRES OBIEKTU:	CZAJKOWA, DZIAŁKA NR EW. 1555			SKALA
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO MIELEC UL. PARTYZANTÓW 11, 39-300 MIELEC			NR RYS.
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY "TR"			2.E.
PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU	IMIĘ, NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
	mgr inż. arch. Grzegorz Pikor	MA020/20 upr. architektoniczne bez ograniczeń	04.2022	
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PDK/0072/POOE/12 PRZŁ. INSTAL. ELEKTRY. BEZ OGRAŃCZEŃ	04.2022	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 PRZŁ. INSTAL. ELEKTRY. BEZ OGRAŃCZEŃ	04.2022	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		STADIUM PROJEKTOWE Proj. techniczny	Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519