



# URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

WYDZIAŁ INWESTYCJI

I.271.11.2024

Białobrzegi, dnia 23 września 2024 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania

### Nazwa postępowania: „Boisko do piłki siatkowej w miejscowości Stawiszyn”

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do Specyfikacji Warunków Zamówienia określającej warunki toczącego się postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „**Boisko do piłki siatkowej w miejscowości Stawiszyn**” Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

Proszę o określenie parametrów istniejącego piłkochwytu tj. parametry słupa oraz oczko i średnica siatki.

*Odpowiedź:*

*Parametry istniejącego piłkochwytu:*

- 1) *Słupy stalowe malowane, profil stalowy zamknięty 80x80, grubość ścianki 3mm, kolor zielony RAL 6005*
- 2) *Siatka polipropylenowa, oko 8x8 cm, grubość 5mm, kolor zielony*

Z up. BURMISTRZA  
Mieczysław Danielewicz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Miasta i Gminy

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa

Adres: Plac Zygmunta Starego 9  
26-800 Białobrzegi  
woj. mazowieckie  
Tel./fax 48 386 30 00

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji  
Przemysław Woźniak  
Gmina  
Białobrzegi  
(u)rzeka...

NIP 798 12 51 885  
REGON 000527641  
<http://www.bialobrzegi.pl>  
e-mail: [bialobrzegi@bialobrzegi.pl](mailto:bialobrzegi@bialobrzegi.pl)